



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบข.(ก๓) ถึง ฝปบ.(ก๓)
เลขที่ ก.๓ กบข.(มร.)- ๖๕๙๗ /๒๕๖๙ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงกรณีเสื่อมสภาพและกรณีชำรุดจากการใช้งาน พื้นที่
กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)
เรียน อฝ.ปบ.(ก๓) ผ่าน รฝ.ปบ.(ก๓)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม)-๒๙/๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ผวก. ได้มอบอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบออกจากบัญชีทรัพย์สินกรณีชำรุด หรือชำรุดจากการใช้งานตามปกติ ตามวิธีการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทำลาย โดย อฝ.ปบ. หรือ ผู้รักษาการแทนตำแหน่ง มีอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ หรือได้มา รวมกันไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และ ผวก. หรือ ผู้รักษาการแทนตำแหน่ง มีอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ หรือได้มา รวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๑.๒ ตามบันทึกเลขที่ กมป.(บบ) ๒๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ งบประมาณปี ๒๕๖๖ ข้อ ๓.๒ การจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ถูกรื้อถอนตามแผนงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๖-๒๕๖๙ ของงานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนตามวาระ เป็นการสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่าย เนื่องจากหม้อแปลงระบบจำหน่ายดังกล่าวมีอายุการใช้งานมากกว่า ๔๐ ปี ผนวกเสื่อมสภาพเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุดและไม่ควรนำกลับมาใช้งานอีก

๑.๓ ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ ๙ บันทึกเลขที่ กกบ.(ปข.) ๑๔๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ วาระที่ ๓.๑.๒ ระบบบริหารจัดการหม้อแปลงคงคลังให้ตรวจสอบและดำเนินการบริหารจัดการหม้อแปลงคงคลังตามข้อมูลใน Dashboard ๑-๕ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมส่งเคลมประกันหรือตัดจำหน่ายออกจากบัญชี สำหรับหม้อแปลงใหม่คงคลังให้นำออกใช้งานหรือโอนย้ายให้หน่วยงานที่มีความต้องการใช้งาน โดยขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนแบ่งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดภาระต้นทุน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กบข.(ก๓) ได้ดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งานในพื้นที่ กฟส.สค.๒ (บพว) จำนวน ๖๒ เครื่อง ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีรวมกันเป็นเงิน ๙๑๗,๙๔๙.๘๑ บาท (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๙ บันทึกเลขที่ สรก.(ป) ๓๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ข้อ ๓.๖ เกณฑ์การพิจารณาซ่อมแซมและการจำหน่ายของหม้อแปลงชำรุดหนัก (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ กฟส.สค.๒ (บพว) ได้ดำเนินการส่งรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุดจำนวน ๖๒ รายการ รายละเอียดตาม Website: https://t-carecm.com/Sell_status.php


๓. ข้อพิจารณา

กบข.(ก๓) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจำหน่ายทรัพย์สินหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ที่ชำรุดออกจากบัญชีทรัพย์สิน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจำหน่ายพัสดุของ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๓.๑ อนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ในพื้นที่ กฟส.สค.๒ (บพว) รวมจำนวน ๖๒ เครื่อง รวมกันทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๒๕,๓๐๙.๙๙ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) (มูลค่าที่ได้มา) และตัดออกจากบัญชีทรัพย์สิน ด้วยวิธีการขายทอดตลาด

๓.๒ ให้ กฟส.สค.๒ (บพว) ดำเนินการขายหม้อแปลงไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพและชำรุดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่มีอนุมัติจำหน่าย ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการขายแล้วเสร็จ ให้ ผสน.กฟส.สค.๒ (บพว) ตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินในระบบ SAP-AA และรายงานผลมายัง กบข.(ก๓) และ กบฟ.(ก๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสมศักดิ์ เกตุมนิรัตน์)
อก.บข.(ก๓)

๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

ที่ ก.๓ กบข.(มร.)- ๑๔๙๓ /๒๕๖๙

เรียน ผจก.กฟส.สค.๒ (บพว), อก.บฟ.(ก๓), อก.บพ.(ก๓),

อก.บข.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายธานิน พ่วงบุญมาก)
อผ.ปป.(ก๓) - 8 มิ.ย. ๒๕๖๙



QR code Link

ข้อ ๒.๓

กบข.(ก๓)		
รก.บข.	ธานิน	๕ มิ.ย. ๖๙
ขผ.มร.	สมศักดิ์	๕ มิ.ย. ๖๙
วศก.๕	ปวงบุญ	๕ มิ.ย. ๖๙

รายการอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงกรณีเสื่อมสภาพและกรณีชำรุดจากการใช้งาน พื้นที่ กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว) จำนวน ๖๒ เครื่อง

ที่	การไฟฟ้า	PEA	ซีเรียลนัมเบอร์	ขนาด	เฟส	รหัสทรัพย์สิน	มูลค่าที่ได้นำ	มูลค่าตามบัญชี
1	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR20-003715	2B3613221	250	3	460778850	56,906.33	1.00
2	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR22-002091	29758	160	3	460360246	49,369.71	1.00
3	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR23-000750	30038	160	3	460778848	49,357.94	1.00
4	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR24-016085	81630	250	3	460122733	62,900.00	1.00
5	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR25-001453	3C37984	100	3	460122504	38,400.00	1.00
6	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR29-014379	18824	20	1	460124160	19,300.00	1.00
7	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR30-002420	312346	100	3	460122980	33,400.00	1.00
8	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR41-000395	980402	250	3	460123759	154,000.00	1.00
9	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR44-005086	440826	100	3	460123792	56,750.00	1.00
10	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR44-008167	20143	50	3	460123787	47,800.00	1.00
11	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR45-030889	4515089	50	3	460124202	47,330.00	1.00
12	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR49-005306	15946	160	3	460408437	159,680.00	23,952.00
13	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR49-007408	61199	160	3	460408435	159,680.00	3,937.32
14	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR59-016866	60137857	50	3	460510266	55,599.50	30,594.91
15	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR60-029256	6062055	30	1	460548309	26,944.32	17,045.02
16	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR60-006410	163305	30	1	460525982	28,896.80	17,049.11
17	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR59-028752	6120609	30	1	460499940	29,396.08	15,833.65
18	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR59-027819	60138053	50	3	460512323	55,599.50	30,579.68
19	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR59-025387	FJ237514	250	3	460492309	128,120.00	64,586.52
20	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR59-020081	FJ240259	100	3	460498554	70,950.00	36,291.41
21	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR58-012258	150538	100	3	460468707	139,800.00	62,201.42
22	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR58-007560	FI231416	100	3	460472151	139,800.00	63,311.07
23	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR58-005825	P58060911	30	1	460466756	33,927.30	14,886.13
24	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR57-010475	57124550EE	250	3	460460850	266,300.00	114,326.60
25	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR56-004840	5660187	30	1	460410643	67,300.00	22,347.28
26	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR56-002717	5652717	160	3	460421832	209,000.00	73,980.27
27	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR56-002643	5652643	160	3	460421892	209,000.00	70,802.33
28	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR54-013745	54109332	100	3	460363580	159,280.00	40,168.15
29	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR54-005966	5452042	30	1	460360643	67,950.00	16,987.50
30	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR53-007833	5350956	160	3	460408457	206,000.00	41,200.00
31	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR52-002993	100221915	100	3	460306894	153,500.00	23,025.00
32	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR50-001102	70375	30	1	460267247	64,389.62	2,319.81
33	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR48-005018	51461	250	3	460468683	259,080.00	6,317.29
34	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR47-007869	472644	50	3	460124295	51,100.00	1.00
35	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR47-007681	472456	50	3	460124293	51,100.00	1.00
36	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR47-007600	472375	50	3	460124255	51,100.00	1.00
37	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR47-005156	401115	250	3	460124264	125,500.00	1.00
38	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR46-008058	30945	250	3	460360252	114,800.00	1.00
39	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR45-027932	4600955	250	3	460124375	114,800.00	1.00
40	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR45-014953	22871	100	3	460124107	59,000.00	1.00
41	กฟส.สมุทรสาคร๒ (บ้านแพ้ว)	TR40-018463	4004180	30	1	460123771	39,100.00	1.00

ที่	การไฟฟ้า	PEA	ซีรี่ย์ลนัมเบอร์	ขนาด	เฟส	รหัสทรัพย์สิน	มูลค่าที่ได้มา	มูลค่าตามบัญชี
42	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR37-002126	371989	30	1	460360207	26,400.00	1.00
43	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR37-002120	371983	30	1	460335852	26,400.00	1.00
44	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR36-012205	88022	30	1	460123337	27,800.00	1.00
45	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR36-000447	360793	30	1	460123029	16,861.00	1.00
46	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR36-000392	360738	30	1	460360222	16,861.00	1.00
47	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR35-006947	353101948	50	3	460332078	42,525.00	1.00
48	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR32-004068	118596	20	1	460122784	23,200.00	1.00
49	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR29-016372	529467	100	3	460408403	43,546.54	1.00
50	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR28-007715	15127675	30	1	460122754	17,750.00	1.00
51	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR26-003170	N8390572	20	1	460122503	11,309.10	1.00
52	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR29-000542	160510699	30	1	460122818	20,600.00	1.00
53	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR44-002155	10958	30	1	460123873	32,350.00	1.00
54	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR36-013278	87390	100	3	460123340	60,150.00	1.00
55	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR45-032976	4602883	100	3	460124179	59,000.00	1.00
56	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR48-113596	1480039	100	3	460408450	118,600.00	10,126.37
57	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR54-007756	5404812	50	3	460407770	116,800.00	35,040.00
58	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR48-000575	4810779	100	3	460123501	94,800.00	1.00
59	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR63-034958	63153394	100	3	460622984	110,922.73	81,003.97
60	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR32-004111	118639	20	1	460408332	23,200.00	1.00
61	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR37-007333	1492718	250	3	460123452	90,627.52	1.00
62	กฟง.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	TR30-002414	312340	100	3	460360232	33,400.00	1.00
รวมทั้งหมด							4,925,309.99	917,949.81



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผู้ทำ	วันที่	เลขที่รับ
10 ก.ย. 2568	3138	

จาก คณะกรรมการพิจารณา ถึง ผวก.
เลขที่ **สธว.(ฉ) 368/2568** วันที่ **10 ก.ย. 2568**
เรื่อง ขออนุมัติใช้งาน “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568”

เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 (หนังสือคณะกรรมการฯ เลขที่ ผบช. 599/56 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556) อนุมัติดำเนินการ ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

“3.2 อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง กฟภ. พ.ศ. 2557

3.3 คณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้ใช้ “หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง กฟภ. พ.ศ. 2557” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป”

1.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 (หนังสือคณะทำงานจัดการพัสดุประเภท หม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ผ่านการใช้งานแล้ว เลขที่ ผมบ. 462/2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) ให้ความเห็นชอบ “วิธีปฏิบัติในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ผ่านการใช้งานแล้ว” (เอกสารแนบ 2)

1.3 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ม) 22/2567 สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง มอบอำนาจ อนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการ จำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ในส่วนภูมิภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ 3)

1.4 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 871/2567 สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้คณะกรรมการพิจารณาฯ มีหน้าที่ ดังนี้ (เอกสารแนบ 4)

1. กำหนดแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนนำเสนอขออนุมัติ ผวก.

3. สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความชำนาญทั้งจากภายในและภายนอก มาให้ข้อมูลหรือเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม

4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่าย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

/1.5 ตาม...

1.5 ตามคำสั่ง กพท. ที่ พ.(ก) 872/2567 สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานปรับปรุง แก๊ซ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ ดังนี้ (เอกสารแนบ 5)

1. จัดทำ ปรับปรุง แก๊ซ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. รับฟัง และรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3. ประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. พิจารณาตอบข้อสงสัย ข้อหาหรือ หรือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้องหรือเทียบเคียงกับวิธีดำเนินการในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความชำนาญทั้งจากภายในและภายนอก มาให้ข้อมูลหรือเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
6. นำเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อคณะกรรมการพิจารณาฯ
7. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. ข้อเท็จจริง

2.1 คณะทำงานฯ ตามข้อ 1.5 ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินการปรับปรุง แก๊ซ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินการปรับปรุง แก๊ซ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยคณะทำงานฯ ได้ร่วมกำหนดหัวข้อ ศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่างเนื้อหาในแต่ละหัวข้อและมอบหมายงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสัมมนาครั้งต่อไป (เอกสารแนบ 6)

2.1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินการปรับปรุง แก๊ซ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาจากการสัมมนา ครั้งที่ 1 และได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานภายใน กพท. (เอกสารแนบ 7)

2.1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินการปรับปรุง แก๊ซ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นการทบทวนและพิจารณาผลจากการประกาศเผยแพร่ร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้เผยแพร่ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2568 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเนื้อหาให้สมบูรณ์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาฯ ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติ ผวก. ต่อไป (เอกสารแนบ 8)

/2.2 คณะทำงานฯ...

2.2 คณะทำงานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ผ่านการใช้งานแล้ว ตามข้อ 1.2 เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยระบุในเนื้อหาของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามข้อ 1.3 ให้ครอบคลุมกรณีหม้อแปลงระบบจำหน่ายชำรุดจากการใช้งานปกติ และการจำหน่ายเป็นสูญ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุของ กฟภ.

2.3 ตามหนังสือเลขานุการ (อก.มป.) เลขที่ กมป.(บป) 609/2568 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เรื่อง รายงานการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ กฟภ. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 โดยในระเบียบวาระที่ 3 มีผลการประชุมและมติที่ประชุม ดังนี้ (เอกสารแนบ 9)

“3.2 คณะกรรมการพิจารณาฯ ให้ความเห็นชอบในร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ และการปรับปรุงตามข้อ 3.1 เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ ให้นำเสนอ ผวก. อนุมัติใช้งานได้ โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

3.3 ให้จัดส่งร่างสัญญาเช่าหม้อแปลง ร่างสัญญาซื้อหม้อแปลง และร่างคำสั่ง กฟภ. เรื่องมอบอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงระบบจำหน่าย ให้ ผนภ. เพื่อพิจารณา”

2.4 ตามหนังสือ กปร. เลขที่ กปร.(ปน) 683/2568 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2568 แจ้งผลการพิจารณาตรวจร่างสัญญาเช่าหม้อแปลง สัญญาซื้อหม้อแปลง และร่างคำสั่ง กฟภ. (เอกสารแนบ 10) และตามหนังสือ กปร. เลขที่ กปร.(ปน) 751/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568 แจ้งผลการแก้ไขร่างสัญญาเช่าหม้อแปลง สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา (เอกสารแนบ 11) ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงร่างสัญญาและคำสั่ง กฟภ. ตามที่ ผนภ. ได้พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

2.5 คณะกรรมการพิจารณาฯ ตามข้อ 1.4 ได้พิจารณาและเห็นชอบร่าง “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568” ตามที่คณะทำงานฯ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ (เอกสารแนบ 12)

3. ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568” ที่ได้พิจารณาปรับปรุง แก้ไข เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ กฟภ. ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบงานและโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. ในปัจจุบัน รวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรนำเสนอขออนุมัติ ดังนี้

3.1 ยกเลิก “หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง กฟภ. พ.ศ. 2557”

3.2 ยกเลิก “วิธีปฏิบัติในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ผ่านการใช้งานแล้ว” ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565

3.3 ยกเลิกคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ม) 22/2567 สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ

3.4 ใช้งาน “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568” และแบบสัญญาเช่า/ซื้อ หม้อแปลง (ภาคผนวก ข-9 และ ข-11)















3.5 ลงนามในคำสั่ง กฟภ. เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงระบบจำหน่าย จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้การอนุมัติตามข้อ 3.1 - 3.5 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

/4. ข้อเสนอ...

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ 3.1 - 3.5 ต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ (นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์) รพก.(ป)	(ลงชื่อ)  รองประธานคณะกรรมการ (นายปานทอง ถินสถิตย์) ผชก.(ป-ปป)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์) อฝ.มจ.	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวนพวรรณ พลันสังเกตุ) อฝ.ปป.(ก3)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายยุทธการ เพชรศรี) อฝ.ปป.(ต1)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธานิน พ่วงบุญมาก) อฝ.วบ.(ก3)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสรพงษ์ ลิพรหมมา) อฝ.วบ.(ต1)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายณัฐพงษ์ รื่นพล) อฝ.กร.
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวสุชาดา คงธรรม) อฝ.นศ.	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสมเกียรติ วิรุฬห์เวศม์กุล) อฝ.วศ.
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายอนุรักษ์ ชูบดินทร์) อฝ.บช.	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสรายุทธ หวังดี) อฝ.จล.
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายกิตติ เลียงเครือ) อฝ.สอ.	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวพิชญเนตร อุ๋อัน) อฝ.นก.
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายมนูญ ใจชื่อ) อฝ.ลส.	(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ (นายพันรบ ชินบุตร) อก.มป.

อนุมัติตามเสนอ-ลงนามแล้ว


(นายมงคล ตรีกิจจานนท์)
ผู้ว่าการ
25 ก.ย. 2568

ผบ.บ. กมป.
โทร. 5608

D I S T R I B U T I O N

TRANSFORMER



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568

(2.2.3) ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายโดยวิธีการขาย ให้ผู้ควบคุมหม้อแปลงถอด Nameplate ของหม้อแปลงและรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการขายตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุของ กฟผ. ที่ใช้ในปัจจุบัน

(2.2.4) ภายหลังจากดำเนินการขายและได้ส่งมอบหม้อแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้ตัดจำหน่ายหม้อแปลงในระบบ SAP-MM ด้วย T-Code : MIGO MVT 911 (ข้อมูลสถานะหม้อแปลงในระบบ SAP-ADS จะเปลี่ยนจากรอจำหน่าย (ESTO-07) เป็นตัดจำหน่าย (AVLB DLFL) อัตโนมัติ จากนั้นปรับปรุงสถานะผู้ใช้ในระบบ SAP-ADS ด้วย T-Code : IE02 จากรอตัดจำหน่าย (WTWO) เป็นตัดจำหน่าย (WROF)

(2.2.5) หน่วยงานผู้ดำเนินการขายนำส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาอนุมัติจำหน่าย หลักฐานการส่งมอบ และใบส่งของจากระบบ SAP-MM ให้หน่วยงานบัญชีทรัพย์สิน

(2.2.6) หน่วยงานบัญชีทรัพย์สินดำเนินการตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินในระบบ SAP-AA

3.6 เกณฑ์การพิจารณาการซ่อมแซมและการจำหน่ายของหม้อแปลงชำรุดหนัก

เกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการซ่อมแซมและการจำหน่ายหม้อแปลงชำรุดหนักของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบชำรุดดำเนินการ ดังนี้

3.6.1 การจำหน่าย พิจารณาเงื่อนไขในการจำหน่ายข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(1) สภาพการชำรุดของหม้อแปลงมีลักษณะชำรุดเสียหายมาก ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เช่น หม้อแปลงผิดรูป ตัวถังปริแตก ครีบหัก แกนเหล็กชำรุดหรือเป็นสนิม เป็นต้น

(2) หม้อแปลงชำรุด และ กบข. พิจารณาแล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่จะใช้งาน และมีราคาในการซ่อมแซมเกินกว่าราคาประเมินอ้างอิงในการซ่อมตามที่ กมป. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด ให้จำหน่าย

(3) หม้อแปลงที่ตรวจสอบในภายหลังแล้ว พบว่าวัสดุที่ใช้เป็นขดลวดไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟผ. ให้จำหน่ายและรายงานให้หน่วยงานที่จัดหา รวมถึงหน่วยงานควบคุมคุณภาพ/กวอ. ทราบ

(4) หม้อแปลงชำรุดที่ กฟผ. ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้

(5) หม้อแปลงชำรุดที่ผ่านการซ่อมขดลวดมาแล้วและหมดเงื่อนไขการรับประกันจากการจ้างซ่อมแซม

(6) หม้อแปลงชำรุดที่อายุเกิน 30 ปี (พิจารณาจากหมายเลข PEA) และพิจารณาแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะใช้งาน

3.6.2 หม้อแปลงชำรุดหนักที่นอกเหนือจากการพิจารณาให้จำหน่ายตามข้อ 3.6.1 ให้ซ่อมไว้ใช้งาน

3.6.3 กรณีพบปัญหาในการวินิจฉัยว่าจะซ่อมหม้อแปลงไว้ใช้งานหรือจำหน่ายประการใด ให้ทำหนังสือหารือ กบข. หรือ กมป. ก่อนดำเนินการ

ข้อ 4 กระบวนการเกี่ยวกับหม้อแปลงของ กฟผ. ที่ติดตั้งในระบบจำหน่าย

4.1 การติดตั้งหม้อแปลง

4.1.1 การติดตั้งหม้อแปลงใหม่ สำหรับงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) ผู้ควบคุมงานจัดทำใบเบิกหม้อแปลงจากระบบ SAP-PS เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับบังคับบัญชา นำส่งเจ้าหน้าที่พัสดุดัดจ่ายในระบบ SAP-MM หรือระบบของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง

ad.