



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบข.(ก๓) ถึง ผบ.ป.(ก๓)  
เลขที่ ก.๓ กบข.(มร.)- ๑๖๒๙ /๒๕๖๘ วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงกรณีเสื่อมสภาพและกรณีชำรุดจากการใช้งาน พื้นที่  
กฟจ.นครปฐม (กฟส.กำแพงแสน, กฟส.นครชัยศรี, กฟส.พุทธมณฑล)  
เรียน อผ.ป.(ก๓) ผ่าน รผ.ป.(ก๓) ๑๖.๖.๖๘

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม)-๒๙/๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ผวก. ได้อนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบออกจากบัญชีทรัพย์สินกรณีชำรุด หรือชำรุดจากการใช้งานตามปกติ ตามวิธีการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทำลาย โดย อผ.ป. หรือ ผู้รักษาการแทนตำแหน่ง มีอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ หรือได้มา รวมกันไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และ ผชก. หรือ ผู้รักษาการแทนตำแหน่ง มีอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ หรือได้มา รวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๑.๒ ตามบันทึกเลขที่ กมป.(บป) ๒๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ งบประมาณปี ๒๕๖๖ ข้อ ๓.๒ การจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ถูกรื้อถอนตามแผนงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘ ของงานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนตามวาระ เป็นการสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่าย เนื่องจากหม้อแปลงระบบจำหน่ายดังกล่าวมีอายุการใช้งานมากกว่า ๔๐ ปี ฉนวนเสื่อมสภาพเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุดและไม่ควรนำกลับมาใช้งานอีก

๑.๓ ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ ๙ บันทึกเลขที่ กกบ.(ปช.) ๑๔๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ วาระที่ ๓.๑.๒ ระบบบริหารจัดการหม้อแปลงคงคลังให้ตรวจสอบและดำเนินการบริหารจัดการหม้อแปลงคงคลังตามข้อมูลใน Dashboard ๑-๕ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมเชิงป้องกันหรือตัดจำหน่ายออกจากบัญชี สำหรับหม้อแปลงใหม่คงคลังให้นำออกใช้งานหรือโอนย้ายให้หน่วยงานที่มีความต้องการใช้งาน โดยขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนแบ่งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดภาระต้นทุน

### ๒. ขอเท็จจริง

๒.๑ กบข.(ก๓) ได้ดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งานในพื้นที่ กฟจ.นฐ. (กฟส.กฟส., กฟส.นช., กฟส.พทท.) จำนวน ๑๑๐ เครื่อง ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีรวมกันเป็นเงิน ๒,๑๐๖,๙๕๓.๒๒ บาท(เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๙ บันทึกเลขที่ สรก.(ป) ๓๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ข้อ ๓.๖ เกณฑ์การพิจารณาซ่อมแซมและการจำหน่ายของหม้อแปลงชำรุดหนัก (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ กฟจ.นฐ. (กฟส.กฟส., กฟส.นช., กฟส.พทท.) ได้ดำเนินการส่งรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุดจำนวน ๑๑๐ เครื่อง รายละเอียดตาม Website: [https://t-carecm.com/Sell\\_status.php](https://t-carecm.com/Sell_status.php)

### ๓. ข้อพิจารณา

กบข.(ก๓) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจำหน่ายทรัพย์สินหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ที่ชำรุดออกจากบัญชีทรัพย์สิน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุของ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๓.๑ อนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ในพื้นที่ กฟจ.นฐ. (กฟส.กฟส., กฟส.นช., กฟส.พทท.) รวมจำนวน ๑๑๐ เครื่อง รวมกันทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๑๗,๔๘๕.๗๒ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) (มูลค่าที่ได้มา) และตัดออกจากบัญชีทรัพย์สิน ด้วยวิธีการขายทอดตลาด

๓.๒ ให้ กฟจ.นฐ. ดำเนินการขายหม้อแปลงไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพและชำรุดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่มีอนุมัติจำหน่าย ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการขายแล้วเสร็จ ให้ ผสน.กฟจ.นฐ. ตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินในระบบ SAP-AA และรายงานผลมายัง กบข.(ก๓) และ กบฟ.(ก๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายสมศักดิ์ เกตุมนิรัตน์)

อก.บข.(ก๓)

12 มิ.ย. 2569

ที่ ก.๓ กบข.(มร.)- ๖๒๗ /๒๕๖๙

เรียน ผชก.(ก๓)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายธานิน พ่วงบุญมาก)

อ.ฟ.บ. (ก๓)  
15 มิ.ย. 2569

ผจก.กฟจ.นฐ., กฟส.กฟส., กฟส.นช., กฟส.พทท.,

อก.บฟ.(ก๓), อก.บพ.(ก๓), อก.บข.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสมศักดิ์ สาราราษฎร์)

ผชก.(ก๓)

17 มิ.ย. 2569



QR code Link

ข้อ ๒.๓

| กบข.(ก๓) |     |             |
|----------|-----|-------------|
| ร.ก.บข.  | 58  | ๑๒ มิ.ย. ๖๙ |
| ผ.มร.    | ๖๓๗ | ๑๐ มิ.ย. ๖๙ |
| ว.ค.๕    | ๖๓๗ | ๑๐ มิ.ย. ๖๙ |

๑๒ มิ.ย. ๖๙

## รายการอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงชำรุดจากการใช้งาน พื้นที่ กฟจ.นธ. จำนวน 110 เครื่อง

| ที่ | การไฟฟ้า     | PEA         | ซีเรียลนัมเบอร์ | ขนาด | เฟส | รหัสทรัพย์สิน | มูลค่าที่ไดมา | มูลค่าตามบัญชี |
|-----|--------------|-------------|-----------------|------|-----|---------------|---------------|----------------|
| 1   | กฟส.กำแพงแสน | TR24-007760 | 1C13179         | 20   | 1   | 460130154     | 10,273.43     | 1.00           |
| 2   | กฟส.กำแพงแสน | TR24-008054 | 1C13333         | 20   | 1   | 460130146     | 10,273.43     | 1.00           |
| 3   | กฟส.กำแพงแสน | TR28-016059 | 16907           | 20   | 1   | 460130125     | 15,400.00     | 1.00           |
| 4   | กฟส.กำแพงแสน | TR29-014062 | 73697           | 10   | 1   | 460130115     | 18,400.00     | 1.00           |
| 5   | กฟส.กำแพงแสน | TR30-003451 | 113285          | 20   | 1   | 460131085     | 20,300.00     | 1.00           |
| 6   | กฟส.กำแพงแสน | TR30-006963 | 171016320       | 50   | 3   | 460129825     | 21,000.00     | 1.00           |
| 7   | กฟส.กำแพงแสน | TR32-001258 | 76037           | 20   | 1   | 460460998     | 22,800.00     | 1.00           |
| 8   | กฟส.กำแพงแสน | TR32-002542 | 317598          | 50   | 3   | 460129807     | 48,300.00     | 1.00           |
| 9   | กฟส.กำแพงแสน | TR33-001624 | 123151          | 30   | 1   | 460115996     | 25,000.00     | 1.00           |
| 10  | กฟส.กำแพงแสน | TR34-002547 | 916039198       | 20   | 1   | 460130323     | 19,027.83     | 1.00           |
| 11  | กฟส.กำแพงแสน | TR36-003323 | 932284          | 50   | 3   | 460130198     | 43,800.00     | 1.00           |
| 12  | กฟส.กำแพงแสน | TR37-000896 | 202784          | 30   | 1   | 460128406     | 26,400.00     | 1.00           |
| 13  | กฟส.กำแพงแสน | TR37-001274 | 371203162       | 30   | 1   | 460130269     | 26,400.00     | 1.00           |
| 14  | กฟส.กำแพงแสน | TR37-001562 | 371425          | 30   | 1   | 460130234     | 26,400.00     | 1.00           |
| 15  | กฟส.กำแพงแสน | TR37-001785 | 371648          | 30   | 1   | 460129796     | 26,400.00     | 1.00           |
| 16  | กฟส.กำแพงแสน | TR37-001776 | 371639          | 30   | 1   | 460130242     | 26,400.00     | 1.00           |
| 17  | กฟส.กำแพงแสน | TR37-010211 | 91581           | 50   | 3   | 460129743     | 29,500.00     | 1.00           |
| 18  | กฟส.กำแพงแสน | TR38-000317 | 381064          | 30   | 1   | 460129783     | 16,490.00     | 1.00           |
| 19  | กฟส.กำแพงแสน | TR38-007537 | 953487          | 50   | 3   | 460129767     | 27,500.00     | 1.00           |
| 20  | กฟส.กำแพงแสน | TR38-009149 | 950801046       | 50   | 3   | 460121317     | 43,500.00     | 1.00           |
| 21  | กฟส.กำแพงแสน | TR38-015215 | 383105168       | 50   | 3   | 460129981     | 62,300.00     | 1.00           |
| 22  | กฟส.กำแพงแสน | TR38-015818 | SN.954395       | 30   | 1   | 460164600     | 15,272.00     | 1.00           |
| 23  | กฟส.กำแพงแสน | TR40-019495 | 4003584         | 160  | 3   | 460130004     | 120,000.00    | 1.00           |
| 24  | กฟส.กำแพงแสน | TR41-000319 | 980326          | 250  | 3   | 460314020     | 154,000.00    | 1.00           |
| 25  | กฟส.กำแพงแสน | TR42-005651 | 990715410       | 30   | 1   | 460130495     | 18,345.00     | 1.00           |
| 26  | กฟส.กำแพงแสน | TR43-003878 | 2012734         | 30   | 1   | 460129854     | 16,850.00     | 1.00           |
| 27  | กฟส.กำแพงแสน | TR45-031739 | 2314119         | 50   | 3   | 460130177     | 47,330.00     | 1.00           |
| 28  | กฟส.กำแพงแสน | TR47-005661 | 13360           | 250  | 3   | 460130153     | 125,500.00    | 1.00           |

| ที่ | การไฟฟ้า      | PEA         | ซีเรียลนัมเบอร์ | ขนาด | เฟส | รหัสทรัพย์สิน | มูลค่าที่ไดมา | มูลค่าตามบัญชี |
|-----|---------------|-------------|-----------------|------|-----|---------------|---------------|----------------|
| 29  | กฟส.กำแพงแสน  | TR51-000858 | 5110805         | 30   | 1   | 460279044     | 98,618.31     | 7,881.30       |
| 30  | กฟส.กำแพงแสน  | TR51-004123 | 803057          | 50   | 3   | 460287715     | 114,500.00    | 8,008.74       |
| 31  | กฟส.กำแพงแสน  | TR51-004130 | 803064          | 50   | 3   | 460292901     | 114,500.00    | 8,008.74       |
| 32  | กฟส.กำแพงแสน  | TR51-006005 | 80389           | 100  | 3   | 460275040     | 156,400.00    | 11,046.28      |
| 33  | กฟส.กำแพงแสน  | TR52-002244 | 22008           | 100  | 3   | 460305310     | 153,500.00    | 23,025.00      |
| 34  | กฟส.กำแพงแสน  | TR52-002249 | 22013           | 100  | 3   | 460310523     | 153,500.00    | 21,490.00      |
| 35  | กฟส.กำแพงแสน  | TR52-003179 | 100222101       | 100  | 3   | 460309198     | 153,500.00    | 23,025.00      |
| 36  | กฟส.กำแพงแสน  | TR54-011431 | BB1474          | 30   | 1   | 460368228     | 67,950.00     | 17,683.71      |
| 37  | กฟส.กำแพงแสน  | TR55-007421 | FE214725        | 160  | 3   | 460401956     | 209,000.00    | 66,393.29      |
| 38  | กฟส.กำแพงแสน  | TR55-011254 | 55311132        | 50   | 3   | 460642450     | 116,800.00    | 36,432.00      |
| 39  | กฟส.กำแพงแสน  | TR55-013319 | 55114605        | 100  | 3   | 460401498     | 159,280.00    | 49,791.36      |
| 40  | กฟส.กำแพงแสน  | TR56-010308 | 28487           | 50   | 3   | 460417144     | 116,800.00    | 46,720.00      |
| 41  | กฟส.กำแพงแสน  | TR57-940645 | 4709026         | 30   | 1   | 460444639     | 37,471.41     | 14,880.78      |
| 42  | กฟส.กำแพงแสน  | TR58-009329 | 58127157        | 50   | 3   | 460466626     | 103,900.00    | 41,560.00      |
| 43  | กฟส.กำแพงแสน  | TR58-019599 | SN.FI235367     | 160  | 3   | 460477286     | 95,500.00     | 46,536.68      |
| 44  | กฟส.กำแพงแสน  | TR58-020416 | SN.580540       | 100  | 3   | 460477663     | 73,500.00     | 34,781.97      |
| 45  | กฟส.กำแพงแสน  | TR59-012922 | SN.5960763      | 30   | 1   | 460493055     | 25,588.00     | 12,899.16      |
| 46  | กฟส.กำแพงแสน  | TR59-016989 | 60138140        | 50   | 3   | 460514439     | 51,286.26     | 29,198.07      |
| 47  | กฟส.กำแพงแสน  | TR56-940286 | 2012534         | 30   | 1   | 460434297     | 46,938.75     | 20,100.04      |
| 48  | กฟส.กำแพงแสน  | TR60-007241 | 6053722         | 30   | 1   | 460509902     | 30,338.86     | 16,299.89      |
| 49  | กฟส.กำแพงแสน  | TR54-007505 | 5404561         | 50   | 3   | 460642448     | 116,800.00    | 30,173.33      |
| 50  | กฟส.นครชัยศรี | TR50-005214 | 71138           | 250  | 3   | 460272460     | 253,000.00    | 34,216.01      |
| 51  | กฟส.นครชัยศรี | TR58-014284 | 580231          | 160  | 3   | 460461206     | 173,000.00    | 73,750.14      |
| 52  | กฟส.นครชัยศรี | TR51-005963 | 80347           | 100  | 3   | 460353739     | 156,400.00    | 7,820.00       |
| 53  | กฟส.นครชัยศรี | TR57-012191 | 100222887       | 100  | 3   | 460447597     | 159,000.00    | 63,600.00      |
| 54  | กฟส.นครชัยศรี | TR40-023735 | 980315057       | 250  | 3   | 460116720     | 154,000.00    | 1.00           |
| 55  | กฟส.นครชัยศรี | TR58-004632 | P5804090        | 100  | 3   | 460461019     | 159,000.00    | 67,694.79      |
| 56  | กฟส.นครชัยศรี | TR45-032091 | 2314471         | 50   | 3   | 460131436     | 47,330.00     | 1.00           |
| 57  | กฟส.นครชัยศรี | TR51-013426 | 516550          | 30   | 1   | 460301405     | 65,600.00     | 6,560.00       |
| 58  | กฟส.นครชัยศรี | TR36-011425 | 3611257         | 50   | 3   | 460257612     | 43,800.00     | 1.00           |

| ที่ | การไฟฟ้า      | PEA         | ซีเรียลนัมเบอร์ | ขนาด | เฟส | รหัสทรัพย์สิน | มูลค่าที่ได้มา | มูลค่าตามบัญชี |
|-----|---------------|-------------|-----------------|------|-----|---------------|----------------|----------------|
| 59  | กฟส.นครชัยศรี | TR29-004148 | 17117           | 30   | 1   | 460131425     | 20,600.00      | 1.00           |
| 60  | กฟส.นครชัยศรี | TR43-000706 | 6599            | 100  | 3   | 460130926     | 45,850.00      | 1.00           |
| 61  | กฟส.นครชัยศรี | TR26-005157 | 833004-9        | 100  | 3   | 460130665     | 43,807.17      | 1.00           |
| 62  | กฟส.นครชัยศรี | TR47-007378 | 472153          | 50   | 3   | 460274797     | 51,100.00      | 1.00           |
| 63  | กฟส.นครชัยศรี | TR47-003504 | 50221578        | 50   | 3   | 460274805     | 51,100.00      | 1.00           |
| 64  | กฟส.นครชัยศรี | TR38-019346 | 384852          | 250  | 3   | 460131012     | 56,740.00      | 1.00           |
| 65  | กฟส.นครชัยศรี | TR45-032107 | 2314487         | 50   | 3   | 460131437     | 47,330.00      | 1.00           |
| 66  | กฟส.นครชัยศรี | TR56-008866 | FG220196        | 100  | 3   | 460417209     | 159,280.00     | 55,486.17      |
| 67  | กฟส.นครชัยศรี | TR50-003134 | 50222648        | 50   | 3   | 460261944     | 109,300.00     | 5,465.00       |
| 68  | กฟส.นครชัยศรี | TR53-007958 | 5351081         | 160  | 3   | 460318332     | 206,000.00     | 37,729.04      |
| 69  | กฟส.นครชัยศรี | TR46-002932 | 11292           | 160  | 3   | 460131224     | 78,600.00      | 1.00           |
| 70  | กฟส.นครชัยศรี | TR57-940651 | 45310742        | 160  | 3   | 460447125     | 134,904.52     | 53,795.44      |
| 71  | กฟส.นครชัยศรี | TR50-003490 | 18983           | 50   | 3   | 460256477     | 98,953.52      | 2,602.61       |
| 72  | กฟส.นครชัยศรี | TR57-011193 | 5752029         | 160  | 3   | 460455441     | 230,000.00     | 94,867.12      |
| 73  | กฟส.นครชัยศรี | TR36-003447 | 932408          | 100  | 3   | 460131250     | 60,150.00      | 1.00           |
| 74  | กฟส.นครชัยศรี | TR29-016099 | 529104          | 100  | 3   | 460131079     | 43,546.54      | 1.00           |
| 75  | กฟส.นครชัยศรี | TR30-005364 | 300775          | 30   | 1   | 460274854     | 21,600.00      | 1.00           |
| 76  | กฟส.นครชัยศรี | TR53-007472 | 5350595         | 160  | 3   | 460316195     | 438,200.92     | 253,180.69     |
| 77  | กฟส.นครชัยศรี | TR50-004746 | 5050696         | 160  | 3   | 460262493     | 195,000.00     | 29,250.00      |
| 78  | กฟส.นครชัยศรี | TR50-003755 | 50310425        | 50   | 3   | 460274217     | 98,953.52      | 2,602.61       |
| 79  | กฟส.นครชัยศรี | TR44-005674 | 10605           | 160  | 3   | 460274828     | 91,100.00      | 1.00           |
| 80  | กฟส.นครชัยศรี | TR47-008613 | 4702590         | 160  | 3   | 460313095     | 86,000.00      | 1.00           |
| 81  | กฟส.นครชัยศรี | TR57-011191 | 5752027         | 160  | 3   | 460455443     | 230,000.00     | 94,867.12      |
| 82  | กฟส.นครชัยศรี | TR59-019396 | 5957871         | 160  | 3   | 460493273     | 97,039.57      | 51,072.04      |
| 83  | กฟส.นครชัยศรี | TR55-010415 | 55310293        | 50   | 3   | 460387787     | 116,800.00     | 34,242.19      |
| 84  | กฟส.นครชัยศรี | TR53-001497 | 206738          | 30   | 1   | 460342954     | 67,200.00      | 14,784.00      |
| 85  | กฟส.นครชัยศรี | TR44-005347 | 11215033        | 100  | 3   | 460130984     | 66,000.00      | 1.00           |
| 86  | กฟส.นครชัยศรี | TR35-010326 | 84901           | 100  | 3   | 460130755     | 60,150.00      | 1.00           |
| 87  | กฟส.นครชัยศรี | TR47-004745 | 471606          | 30   | 1   | 460264598     | 28,200.00      | 1.00           |
| 88  | กฟส.พุทธมณฑล  | TR21-001420 | 27218           | 50   | 3   | 460460694     | 26,100.00      | 1.00           |

| ที่ | การไฟฟ้า       | PEA         | ซีเรียลนัมเบอร์ | ขนาด | เฟส | รหัสทรัพย์สิน | มูลค่าที่ได้มา | มูลค่าตามบัญชี |
|-----|----------------|-------------|-----------------|------|-----|---------------|----------------|----------------|
| 89  | กฟส.พุทธรณchol | TR21-002106 | 781572          | 30   | 1   | 460131338     | 11,067.00      | 1.00           |
| 90  | กฟส.พุทธรณchol | TR23-000434 | 3C31059         | 160  | 3   | 460478336     | 57,500.00      | 1.00           |
| 91  | กฟส.พุทธรณchol | TR29-001780 | 161113298       | 100  | 3   | 460353796     | 49,500.00      | 1.00           |
| 92  | กฟส.พุทธรณchol | TR32-008539 | 319012          | 100  | 3   | 460582428     | 54,700.00      | 1.00           |
| 93  | กฟส.พุทธรณchol | TR35-013787 | 342145          | 30   | 1   | 460286452     | 22,471.87      | 1.00           |
| 94  | กฟส.พุทธรณchol | TR37-007563 | 1493919         | 250  | 3   | 460273759     | 91,081.27      | 1.00           |
| 95  | กฟส.พุทธรณchol | TR37-018327 | 3810825         | 160  | 3   | 460130864     | 52,800.00      | 1.00           |
| 96  | กฟส.พุทธรณchol | TR41-002109 | 980964          | 160  | 3   | 460592243     | 78,000.00      | 1.00           |
| 97  | กฟส.พุทธรณchol | TR49-001002 | 52414           | 30   | 1   | 460274132     | 64,270.00      | 2,130.59       |
| 98  | กฟส.พุทธรณchol | TR49-005304 | 15944           | 160  | 3   | 460273947     | 117,438.75     | 4,874.46       |
| 99  | กฟส.พุทธรณchol | TR51-012730 | 20582           | 30   | 1   | 460478317     | 65,600.00      | 8,060.71       |
| 100 | กฟส.พุทธรณchol | TR52-004367 | 520279          | 160  | 3   | 460308867     | 203,000.00     | 30,450.00      |
| 101 | กฟส.พุทธรณchol | TR55-013896 | 5551079         | 160  | 3   | 460402290     | 209,000.00     | 73,150.00      |
| 102 | กฟส.พุทธรณchol | TR56-001812 | 56117768        | 160  | 3   | 460411781     | 209,000.00     | 73,150.00      |
| 103 | กฟส.พุทธรณchol | TR56-002015 | 56117971        | 160  | 3   | 460422317     | 209,000.00     | 83,600.00      |
| 104 | กฟส.พุทธรณchol | TR58-016551 | 580316          | 160  | 3   | 460475558     | 103,300.00     | 46,485.00      |
| 105 | กฟส.พุทธรณchol | TR58-020422 | 580486          | 160  | 3   | 460482607     | 100,700.00     | 55,385.00      |
| 106 | กฟส.พุทธรณchol | TR59-005335 | 5905334         | 30   | 1   | 460481644     | 28,500.00      | 14,250.00      |
| 107 | กฟส.พุทธรณchol | TR59-021925 | BG17295         | 250  | 3   | 460490427     | 114,125.97     | 62,769.27      |
| 108 | กฟส.พุทธรณchol | TR64-006558 | 64040780        | 100  | 3   | 460640430     | 118,718.92     | 87,721.88      |
| 109 | กฟส.พุทธรณchol | TR29-017439 | 529916          | 250  | 3   | 460122896     | 74,652.90      | 1.00           |
| 110 | กฟส.พุทธรณchol | TR48-001498 | 4851411         | 160  | 3   | 460271946     | 153,490.00     | 15,349.00      |
| รวม |                |             |                 |      |     |               | 9,717,485.72   | 2,106,953.22   |



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

|           |              |
|-----------|--------------|
| ผู้ทำ     | 10 ก.ย. 2568 |
| วันที่    |              |
| เลขที่รับ | 3238         |

จาก คณะกรรมการพิจารณาฯ ถึง ผวก.  
เลขที่ **สรก.(ป) 368/2568** วันที่ **10 ก.ย. 2568**  
เรื่อง ขออนุมัติใช้งาน “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568”

เรียน ผวก.

**1. เรื่องเดิม**

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 (หนังสือคณะกรรมการฯ เลขที่ ผบช. 599/56 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566) อนุมัติดำเนินการ ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

“3.2 อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง กฟภ. พ.ศ. 2557

3.3 คณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้ใช้ “หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง กฟภ. พ.ศ. 2557” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป”

1.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 (หนังสือคณะกรรมการฯ เลขที่ ผบช. 462/2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) ให้ความเห็นชอบ “วิธีปฏิบัติในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ผ่านการใช้งานแล้ว” (เอกสารแนบ 2)

1.3 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ม) 22/2567 สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง มอบอำนาจ อนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการ จำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ในส่วนภูมิภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ 3)

1.4 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 871/2567 สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้คณะกรรมการพิจารณาฯ มีหน้าที่ ดังนี้ (เอกสารแนบ 4)

1. กำหนดแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนนำเสนอขออนุมัติ ผวก.

3. สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความชำนาญทั้งจากภายในและภายนอก มาให้ข้อมูลหรือเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม

4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่าย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

/1.5 ตาม...

1.5 ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ก) 872/2567 สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานปรับปรุง แก๊ส หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ ดังนี้ (เอกสารแนบ 5)

1. จัดทำ ปรับปรุง แก๊ส หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. รับฟัง และรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3. ประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. พิจารณาตอบข้อสงสัย ข้อหารื้อ หรือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้องหรือเทียบเคียงกับวิธีดำเนินการในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความชำนาญทั้งจากภายในและภายนอก มาให้ข้อมูลหรือเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
6. นำเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อคณะกรรมการพิจารณา
7. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## 2. ข้อเท็จจริง

2.1 คณะทำงานฯ ตามข้อ 1.5 ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินการปรับปรุง แก๊ส หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินการปรับปรุง แก๊ส หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมวาสิฏฐ์ ซิตี้ โฮเทล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันกำหนดหัวข้อ ศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่างเนื้อหาในแต่ละหัวข้อและมอบหมายงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสัมมนาครั้งต่อไป (เอกสารแนบ 6)

2.1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินการปรับปรุง แก๊ส หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาจากการสัมมนา ครั้งที่ 1 และได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานภายใน กฟผ. (เอกสารแนบ 7)

2.1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินการปรับปรุง แก๊ส หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นการทบทวนและพิจารณาผลจากการประกาศเผยแพร่ร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้เผยแพร่ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2568 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเนื้อหาให้สมบูรณ์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติ ผวก. ต่อไป (เอกสารแนบ 8)

/2.2 คณะทำงานฯ...

2.2 คณะทำงานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาคำเนินการเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ผ่านการใช้งานแล้ว ตามข้อ 1.2 เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยระบุในเนื้อหาของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ ในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามข้อ 1.3 ให้ครอบคลุมกรณีหม้อแปลงระบบจำหน่ายชำรุดจากการใช้งานปกติ และการจำหน่ายเป็นสูญ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุของ กฟผ.

2.3 ตามหนังสือเลขานุการ (อก.มป.) เลขที่ กมป.(บป) 609/2568 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เรื่อง รายงานการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ กฟผ. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 โดยในระเบียบวาระที่ 3 มีผลการประชุมและมติที่ประชุม ดังนี้ (เอกสารแนบ 9)

“3.2 คณะกรรมการพิจารณาฯ ให้ความเห็นชอบในร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ และการปรับปรุงตามข้อ 3.1 เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ ให้นำเสนอ ผวก. อนุมัติใช้งานได้ โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

3.3 ให้จัดส่งร่างสัญญาเช่าหม้อแปลง ร่างสัญญาอิมหม้อแปลง และร่างคำสั่ง กฟผ. เรื่องมอบอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงระบบจำหน่าย ให้ ผนท. เพื่อพิจารณา”

2.4 ตามหนังสือ กปร. เลขที่ กปร.(ปน) 683/2568 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2568 แจ้งผลการพิจารณาตรวจร่างสัญญาเช่าหม้อแปลง สัญญาอิมหม้อแปลง และร่างคำสั่ง กฟผ. (เอกสารแนบ 10) และตามหนังสือ กปร. เลขที่ กปร.(ปน) 751/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568 แจ้งผลการแก้ไขร่างสัญญาเช่าหม้อแปลง สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา (เอกสารแนบ 11) ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงร่างสัญญาและคำสั่ง กฟผ. ตามที่ ผนท. ได้พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว

2.5 คณะกรรมการพิจารณาฯ ตามข้อ 1.4 ได้พิจารณาและเห็นชอบร่าง “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568” ตามที่คณะทำงานฯ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ (เอกสารแนบ 12)

### 3. ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568” ที่ได้พิจารณาปรับปรุง แก้ไข เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ กฟผ. ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบงานและโครงสร้างการบริหารงานของ กฟผ. ในปัจจุบัน รวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรนำเสนอขออนุมัติ ดังนี้

3.1 ยกเลิก “หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง กฟผ. พ.ศ. 2557”

3.2 ยกเลิก “วิธีปฏิบัติในการพิจารณาคำเนินการเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ผ่านการใช้งานแล้ว” ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565

3.3 ยกเลิกคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ม) 22/2567 สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ

3.4 ใช้งาน “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568” และแบบสัญญาเช่า/อิม หม้อแปลง (ภาคผนวก ข-9 และ ข-11)













3.5 ลงนามในคำสั่ง กฟผ. เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงระบบจำหน่าย จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้การอนุมัติตามข้อ 3.1 - 3.5 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

/4. ข้อเสนอ...

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ 3.1 - 3.5 ต่อไป

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ<br>(นายอุตมศักดิ์ เต็มวงษ์) รพก.(ป) | (ลงชื่อ)  รองประธานคณะกรรมการ<br>(นายปานทอง ถิ่นสถิตย์) ผชก.(ป-ปป) |
| (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์) อฝ.มจ.           | (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นางสาวนพวรรณ พลันสังเกตุ) อฝ.ปป.(ก3)         |
| (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นายยุทธการ เพชรศรี) อฝ.ปป.(ต1)           | (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นายธานิน พ่วงบุญมาก) อฝ.วบ.(ก3)              |
| (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นายสรพงษ์ ลิพรหมมา) อฝ.วบ.(ต1)           | (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นายณัฐพงษ์ รื่นพล) อฝ.กร.                    |
| (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นางสาวสุชาดา คงธรรม) อฝ.นศ.             | (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นายสมเกียรติ วิรุฬห์เวศม์กุล) อฝ.วศ.        |
| (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นายอนรรักษ์ ชูบดินทร์) อฝ.บช.          | (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นายสรายุทธ ทวีงดี) อฝ.จล.                  |
| (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นายกิตติ เลียงเครือ) อฝ.สอ.            | (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นางสาวพิชญเนตร อุ๋อัน) อฝ.นก.              |
| (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นายมนูญ ใจชื่อ) อฝ.ลส.                 | (ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ<br>(นายพันรบ ชินบุตร) อก.มป.       |

อนุมัติตามเสนอ-ลงนามแล้ว



(นายมงคล ตรีกิจจานนท์)

ผู้ว่าการ

25 ก.ย. 2568

ผบบ. กมป.

โทร. 5608

D I S T R I B U T I O N

# TRANSFORMER



**หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ**

**เกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ**

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568**

(2.2.3) ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายโดยวิธีการขาย ให้ผู้ควบคุมหม้อแปลงถอด Nameplate ของหม้อแปลงและรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการขายตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุของ กฟภ. ที่ใช้ในปัจจุบัน

(2.2.4) ภายหลังจากดำเนินการขายและได้ส่งมอบหม้อแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้ตัดจำหน่ายหม้อแปลงในระบบ SAP-MM ด้วย T-Code : MIGO Mvt 911 (ข้อมูลสถานะหม้อแปลงในระบบ SAP-ADS จะเปลี่ยนจากรอจำหน่าย (ESTO-07) เป็นตัดจำหน่าย (AVLB DLFL) อัตโนมัติ จากนั้นปรับปรุงสถานะผู้ใช้ในระบบ SAP-ADS ด้วย T-Code : IE02 จากรอตัดจำหน่าย (WTWO) เป็นตัดจำหน่าย (WROF)

(2.2.5) หน่วยงานผู้ดำเนินการขายนำส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาอนุมัติจำหน่าย หลักฐานการส่งมอบ และใบส่งของจากระบบ SAP-MM ให้หน่วยงานบัญชีทรัพย์สิน

(2.2.6) หน่วยงานบัญชีทรัพย์สินดำเนินการตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินในระบบ SAP-AA

### 3.6 เกณฑ์การพิจารณาการซ่อมแซมและการจำหน่ายของหม้อแปลงชำรุดหนัก

เกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการซ่อมแซมและการจำหน่ายหม้อแปลงชำรุดหนักของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบชำรุดดำเนินการ ดังนี้

#### 3.6.1 การจำหน่าย พิจารณาเงื่อนไขในการจำหน่ายข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(1) สภาพการชำรุดของหม้อแปลงมีลักษณะชำรุดเสียหายมาก ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เช่น หม้อแปลงผิดรูป ตัวถังปริแตก ครีบทัก แกนเหล็กชำรุดหรือเป็นสนิม เป็นต้น

(2) หม้อแปลงชำรุด และ กบข. พิจารณาแล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่จะใช้งาน และมีราคาในการซ่อมแซมเกินกว่าราคาประเมินอ้างอิงในการซ่อมตามที่ กมป. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด ให้จำหน่าย

(3) หม้อแปลงที่ตรวจสอบในภายหลังแล้ว พบว่าวัสดุที่ใช้เป็นขดลวดไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. ให้จำหน่ายและรายงานให้หน่วยงานที่จัดหา รวมถึงหน่วยงานควบคุมคุณภาพ/กวอ. ทราบ

(4) หม้อแปลงชำรุดที่ กฟภ. ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้

(5) หม้อแปลงชำรุดที่ผ่านการซ่อมขดลวดมาแล้วและหมดเงื่อนไขการรับประกันจากการจ้างซ่อมแซม

(6) หม้อแปลงชำรุดที่อายุเกิน 30 ปี (พิจารณาจากหมายเลข PEA) และพิจารณาแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะใช้งาน

3.6.2 หม้อแปลงชำรุดหนักที่นอกเหนือจากการพิจารณาให้จำหน่ายตามข้อ 3.6.1 ให้ซ่อมไว้ใช้งาน

3.6.3 กรณีพบปัญหาในการวินิจฉัยว่าจะซ่อมหม้อแปลงไว้ใช้งานหรือจำหน่ายประการใด ให้ทำหนังสือหารือ กบข. หรือ กมป. ก่อนดำเนินการ

## ข้อ 4 กระบวนการเกี่ยวกับหม้อแปลงของ กฟภ. ที่ติดตั้งในระบบจำหน่าย

### 4.1 การติดตั้งหม้อแปลง

#### 4.1.1 การติดตั้งหม้อแปลงใหม่ สำหรับงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) ผู้ควบคุมงานจัดทำใบเบิกหม้อแปลงจากระบบ SAP-PS เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับบังคับบัญชา นำส่งเจ้าหน้าที่พัสดุตัดจ่ายในระบบ SAP-MM หรือระบบของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้อง

*ada*