



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓ตบ.(มต) วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๓-๐๑๐๖๙๒
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส
๒,๒๐๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควีเอ. พีโอ TR๒๓-๐๑๐๖๙๒ ซีเรียลน์มเบอร์ ๑C๐๙๙๐๔
ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง
ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย TR๒๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ตบ.(มต)
เรียน อ.ก.บข(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายน้อย) ตำแหน่ง ผ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕



รูปภาพหม้อแปลง TR๒๓-๐๑๐๖๙๒ ๓๐KVA

A
(นายทศพล เงินทอง)
พชง.5 ผมต.กฟส.เดิมบางนางบวช

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

ผู้เข้า : C3DBGMSW01
โคลเอท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

วันที่ : 11.03.2026
เวลา : 14:23:29
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิต : TR23-010692 เลข-ผู้ผลิต : 1C09904
WBS : I-68-I-DBG68.15.2001 เลขที่สัญญา :
โรงงานอมปาร์สูง (KVolt) : โรงที่เริ่มรับประกัน :
รับประกัน 0 ปี

วันที่	หมายเลข	สถานที่	ประเภท	ชนิด	ขนาด	รุ่น	วันที่รับประกัน	สถานะ
31.10.2005	IDAA-F-FA04-TR0066	xx น. 6 ทุ่งเขา (หน้าบ้านก้านหินวิไลศ)	ติดตั้ง	ติดตั้ง				
07.11.2007	IDAA-F-FA04-TR0120	xx บ้านหนองจกขจร น. 3 ต.หนองโพธิ์	ติดตั้ง	ติดตั้ง	4941930050	2000770633		
08.11.2007	IDAA-F-FA04-TR0076	xx น. 6 ต.กระเคียว(บ.ลาดใบไม้)	ติดตั้ง	ติดตั้ง	4943979659	2000810186		
27.09.2017	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	ติดตั้ง	ติดตั้ง				
08.03.2018	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	ติดตั้ง	ติดตั้ง				
11.09.2018	IDBA-E-FA06-TR0043	xx น. 7 ต.ปากน้ำ (บ่อทรายราษฎร์รังษณ์)	ติดตั้ง	ติดตั้ง				
17.11.2022	3372XF000000719	DCC_น. 7 ต.ปากน้ำ (บ่อทรายราษฎร์รังษณ์)	ติดตั้ง	ติดตั้ง				
13.02.2026	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	ติดตั้ง	ติดตั้ง	4983387353	7001144907		การดำเนินงานปกติ

(นายทศพล เจริญทอง)
พชจ.5 สมต.กฟส.เดิมบางนางบวช