



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓ตบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๔-๐๐๕๐๖๘
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑เฟส
๒,๒๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควีเอ. พีโอ TR๒๔-๐๐๕๐๖๘ ซีเรียลน์มเบอร์ ๑๐๑๒๕๓๖
ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร ก () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ตบ.(มต)

เรียน ออก.บข(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายน้อย) ตำแหน่ง ผ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

ผู้เข้า : C3DBQMSM01
 ไลน์เบนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 05.03.2026
 เวลา : 13:38:13
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-005068 เลข-ผู้ผลิต : 1012536
 เลขที่สัญญา : เลขที่สัญญา :
 WBS : วันที่อนุมัติ :
 วันที่อนุมัติ : วันที่เริ่มรับประกัน :
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์หม้อแปลง 49 ลิฟท์วิทย์ : 460133199 / 0
 วันที่สิ้นสุดประกัน :

31.10.2005	IDBA-F-FA05-TR0169	xx น. 2 ค. ปากน้ำ น. ท่าตะเอบ							
24.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0196	xx น. ไซเทียชัย วรศักดิ์เตต							
29.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0224	xx น. 6 ค. ปากน้ำ (น. นนงคกล้า)							
29.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0220	น. 6 ค. ปากน้ำ (ผญ. ประเสสิฐวิฑูรย์อาร. ท่าทอง							
29.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0236	xx น. 4 ค. ปากน้ำ กอน้ำมสะพานโพธิ์บังจวง							
26.06.2009	IDBA-F-FA05-TR0224	xx น. 6 ค. ปากน้ำ (น. นนงคกล้า)							
16.04.2020	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2002	บริษัท กฟภ. คบ.	ติดตั้ง	4955148640	2001019300		
16.04.2020	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2002	บริษัท กฟภ. คบ.	ติดตั้ง	4955149450	2001019342		
16.04.2020	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2002	บริษัท กฟภ. คบ.	ติดตั้ง	4955149778	2001019342		
16.04.2020	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2002	บริษัท กฟภ. คบ.	ติดตั้ง				
16.04.2020	IDBA-F-FA05-TR0188	xx น. 7 ค. หัวเขา (โค้งบ้านตาบอง)							
16.04.2020	33XF1A000057418	DCC น. 7 ค. หัวเขา (บ้านจวง)							
05.03.2026									
05.03.2026	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	36131002	น. ม. เตตโรงหม. คบ.	ติดตั้ง	4983613311	7001144911		เลื่อนสภาพตามรายละเอียด

(นายทศพล เงินทอง)
 พชจ.5 ผ.มต.กฟส.เค็มบางนางบัวช

Handwritten signature



รูปภาพหม้อแปลง TR๒๔-๐๐๕๐๖๘ ๓๐KVA

W
(นายทศพล เงินทอง)
พขง.5 ผต.กฟส.เดิมบางนางบว