



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓ตบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๓-๐๐๐๑๖๖

เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส
๒,๒๐๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควีเอ. พีอีเอ TR๒๓-๐๐๐๑๖๖ ซีเรียลนัมเบอร์ ๑C๐๘๔๗๘
ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ตบ.(มต)

เรียน ออก.บช(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายประชุม พลายโล) ตำแหน่ง ผผ.มต

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕



รูปภาพหม้อแปลง TR๒๓-๐๐๐๑๖๖ ๒๐KVA

Handwritten signature

(นายทศพล เงินทอง)
พชง.5 ผมต.กฟส.เดิมบางนางบวช

รหัส : C3DBGMSM01
 โครงการ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการเข้าใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 04.03.2026
 เวลา : 10:02:21
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตวันที่ : TR23-000166 เลข-ผู้ผลิต : 1C08478 วัสดุ : 1-05-000-0001 TR... 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 MBS : I-67-I-DBG68.15.2009 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 วัสดุแอมป์แรงสูง (KVolt) : วัสดุหม้อแปลงต่ำ (Volt) : ประเภทรหัสสินค้า : อุปรกรณ์ฟก. ก้อนปี 49 สีหม้อแปลง : 460133500 / 0
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่สิ้นสุดประกัน :

31.10.2005	IDBA-F-FA06-TR0005	XX โรงสี นายเฉลียว เกษเนี้ยว (เครื่องที่3)				ติดตั้ง			
18.09.2007	IDBA-F-FA05-TR0187	XX ม 3 ต. เฒ่าบาง (หลัง ครอบท้ายบ่า)				ติดตั้ง			
15.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0008	XX ม.7 ต. นางบวช (ม.เกาะคเคืองสดท้าย)				ติดตั้ง			
24.01.2023	3372XF000001160	DCC_ม.7ต. นางบวช (บ้านเกาะคเคืองสดท้าย)				รื้อถอน			
09.10.2025									
09.10.2025	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี		1002	ผ. มีเตอร์ฟก. คย.		4981724377	7001116153	การดำเนินงานปกติ

(นายทศพล เ็นทอง)
 พชง.5 มตค.กฟส.เติมบางนางบวช