



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓ตบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๓-๐๐๒๘๔๓
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส
๒,๒๐๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควีเอ. พื่อเอ TR๒๓-๐๐๒๘๔๓ ซีเรียสนัมเบอร์ ๓๗๔๓๕
ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ตบ.(มต)

เรียน อก.บช(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายน้อย) ตำแหน่ง ผ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

รหัส : C3DBGMSM01
 ไฟเบอร์ : PED-400
 อุปกรณ์ : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการให้บริการของหม้อแปลงรายตัว

เลขที่ติดตั้ง : TR23-002843 เลข-ผู้ผลิต : 37435
 WBS : 1-67-1-DBG68.15.2011 เลขที่สัญญา :
 จำนวนหม้อแปลงสูง (kVolt) : 0 วัตถุประสงค์ : 37435
 จำนวนหม้อแปลงต่ำ (kVolt) : วัตถุประสงค์ : 1-05-000-0001 TR. 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่เริ่มรับประกัน : วัตถุประสงค์ : SIRIWAT
 วันที่เริ่มรับประกัน : วัตถุประสงค์ : อุบลรัตน์พ. ก่อปญ 49 วัตถุประสงค์ : 460133452 / 0

วันที่ : 05.03.2026
 เวลา : 09:20:44
 หน้า : 1

31.10.2005	IDBA-F-FA05-TR0125	xx ม. 1 ต. ปากน้ำ (ข้างโรงเรียน)							
22.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0205	xx ระบบประปาหมู่บ้าน							
28.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0166	xx ม. 8 ต. เต็มบาง หมู่ 15							
10.08.2008	IDBA-F-FA05-TR0228	xx ม. 5 ต. บางนง							
18.11.2022	3372XF000000705	DCC ม. 5 ต. บางนง (บ้านเขาประด)							
30.09.2025	1020	คลองพุด สุวรรณบุรี	1002	ม. น. เตอรักพ. คบ.	ติดตั้ง	4981724044	7001116157		

(นายสุพล เจริญทอง)
 พง. 5 ม.ค. ๖๖. เติมนางบางบัว

๑๗



รูปภาพหม้อแปลง TR๒๓-๐๐๒๘๔๓ ๒๐KVA

W

(นายทศพล เงินทอง)
พชง.5 ผมต.กฟส.เดิมบางนางบว