



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓ตบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๓-๐๑๑๑๘๐

เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กษ.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส
๒,๒๐๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควีเอ. พีโอเอ TR๒๓-๐๑๑๑๘๐ ซีเรียลนัมเบอร์ ๑C๑๕๘๒๕
ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่อใช้งาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว

() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ตบ.(มต)

เรียน ออก.บช(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายไธ) ตำแหน่ง ผผ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

ผู้เข้า : C3DBGMSM01
 ไลเซนส์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการไฟฟ้าของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 04.03.2026
 เวลา : 10:00:14
 หน้า : 1

เลขที่ผู้ผลิต : TR23-011180 เลขผู้ผลิต : 1C15825
 WBS : 1-67-1-DBG68.15.2020 เลขที่สัญญา :
 วัตต์หม้อแปลงสูง (kVolt) : วัตต์หม้อแปลงต่ำ (Volt) :
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR. 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIMAT
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก. ก้อนปี 49 สีทรัพย์สิน : 460133712 / 0
 วัสดุสิ้นเปลือง :

31.10.2005	IDAA-F-FA04-TR0045	xx ขนถ่ายโทรศัพท์(บ้านท่าข้าม)				ติดตั้ง			
07.11.2007	IDAA-F-FA04-TR0051	xx น.4 ค. ซ้ำเข้า(บ้านปากตง กลางซ่ง)				ติดตั้ง			
07.11.2007	IDAA-F-FA04-TR0119	xx บ้านหนองจิกถาวร น.3 ค.หนองโพธิ์				ติดตั้ง			
15.06.2009	IDAA-F-FA04-TR0051	xx น.4 ค. ซ้ำเข้า(บ้านปากตง กลางซ่ง)				ติดตั้ง			
18.01.2023	3372XF000001052	DCC Tn.4 ค. ซ้ำเข้า (กลางซ่งปากตง)				รอเขียน	4981798127	7001122787	การดำเนินงานปกติ
15.10.2025	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	1002	ผ. มีเตอร์พก. คบ.		รับประกัน			

(นายพิพล คุ้มทอง)
 พงจ.5 ผสมค.พทล.เค็มบางนางหวด



รูปภาพหม้อแปลง TR๒๓-๐๑๑๑๘๐ ๓๐KVA

พ

(นายทศพล เงินทอง)
พชง.5 ผมต.กฟส.เดิมบางนางบวช