



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓ตบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๓๒-๐๑๑๒๗๗
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑เฟส
๒,๒๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๑๐ เควี.เอ. พีโอเอ TR๓๒-๐๑๑๒๗๗ ซีรี่ลนัมเบอร์ ๓๒๓๐๕๗
ผลิตภัณฑ์ THAI TRAF0 ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร (/) ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย TR๓๒-๐๑๑๒๗๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ตบ.(มต)

เรียน ออก.บช(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายโถ) ตำแหน่ง ทผ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

รหัส : C3DBGMSM01
 โครงการ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใส่ งานของหม้อแปลงรายชื่อตัว

เวลา : 09:23:49
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตวันที่ : TR32-011277
 เลขผู้ผลิต : 323057
 เลขที่สัญญา :
 วัตถุประสงค์ : 1-05-000-0000 TR 10 KVA 1 P 3 W 22/0 46-0 23 KV.
 วัตถุประสงค์ : THAI TRAF0
 ประเภทวัสดุ : อลูมิเนียม กอปปี้ 49 สิวรหัส : 460133276 / 0
 วันที่เริ่มรับประกัน :
 วันที่สิ้นสุดประกัน :

วันที่	รหัส	ชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภท	ชนิด	รุ่น	เบอร์	สถานะ
28.02.2007	IDBA-F-FA05-TR0179	XX N.3 ค.เต็มบาง (หน้ากรงนก)			ติดตั้ง			การดำเนินการปกติ
28.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0204	XX มาตรฐานติดตั้งพื้นดินรับแรงจาก (ชุดที่2)			ติดตั้ง			การดำเนินการปกติ
29.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0207	XX N.6 ค. ปีกนก (ข้างตลับประจําตำแหน่งหัว)			ติดตั้ง			การดำเนินการปกติ
29.11.2022	3372XF000001082	DOC N.6 ค. ปีกนก (ข้างตลับประจําตำแหน่งหัว)			ติดตั้ง			การดำเนินการปกติ
03.01.2023	1020	ติดตั้ง	ผู้ทรงคุณวุฒิ		ติดตั้ง			
03.01.2023	1020	ติดตั้ง	ผู้ทรงคุณวุฒิ		ติดตั้ง			
15.11.2024	1020	ติดตั้ง	ผู้ทรงคุณวุฒิ		ติดตั้ง			

(นายทศพล เจริญทอง)
 พช.5 มนต.กทส.เค็มบางนางบวช



รูปภาพหม้อแปลง TR๓๒-๐๑๑๒๗๗ ๑๐KVA

gh

(นายทศพล นินทอง)
พชง.5 ผมต.กฟส.นิคมบางนา