



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช  
เลขที่ ก.๓คบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๔-๐๐๗๗๗๕  
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗  
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑เฟส  
๒,๒๐๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควีเอ. พิวีเอ TR๒๔-๐๐๗๗๗๕ ซีเรียลน์มเบอร์ ๑๐๑๓๑๖๗  
ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ( / ) ของ กฟภ. ( ) ของผู้ใช้ไฟ  
( ) กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

( ) หม้อแปลงใหม่ ( / ) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว  
( ) หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร ( / ) ซ่อมไว้ใช้งาน ( / ) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย TR๒๔-๐๐๗๗๗๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓คบ.(มต)

เรียน ออก.บช(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

( นายสมบัติ ยศศักดิ์ ) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายประชุม พลายไธ ) ตำแหน่ง ทพ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายทศพล เงินทอง ) ตำแหน่ง พชง.๕

ผู้รับ : C3DBGMSM01  
 เครื่องหมาย : PED-400  
 ปริมาณ : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการรั่วไหลของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 05.03.2026  
 เวลา : 13:38:36  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-007775 เลข-ผู้ผลิต : 1013167  
 WBS : P-TDD02.4-I-DBG4.0043 เลขที่สัญญา :  
 วิศวกรประจำโครงการ (Voit) :  
 วิศวกรประจำโครงการ (Voit) :  
 วันที่เริ่มรับประกัน :  
 วันที่เริ่มรับประกัน :  
 วัตถุประสงค์ : 1-05-000-0001 TR. 20 KVA. 1 P 3 W. 22/0.46-0.23 KV.  
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT  
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ไฟฟ้า ก้อนที่ 49 ลิขสิทธิ์ : 460133623 / 0  
 วันที่สิ้นสุดประกัน :

31.10.2005	IDBA-F-FA05-TR0123	xx น.7 ศ. ปัทมา (น. ยานะธก)									
22.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0203	xx สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (อุตสาหกรรม)									
28.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0164	xx น.8 ศ. เด็มนง (น. ทนง ไกร)									
15.12.2015	1131	นพอ. เด็มนงนางนง									
16.12.2015	IDBA-F-FA05-TR0030	xx น.1 ศ. เหวดิน (คลองบางพระหม)									
29.12.2020	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี									
18.03.2021	1131-GISTAG	FL รพสร้าง GIS TAG - นพอ. คณ.									
18.03.2021	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี									
24.05.2021	1131-GISTAG	FL รพสร้าง GIS TAG - นพอ. คณ.									
24.05.2021	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี									
24.05.2021	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี									
24.05.2021	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี									
17.09.2021	33XF1A000127227	ปอพราย									
09.03.2023	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี									
28.12.2023	33XF1A000097527	DCC น.4 ศ. ปัทมา (คลอง 6 แยกไปคลอง 7)									
28.12.2023	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี									
05.03.2026	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี									
05.03.2026	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี									

กช

(นายเทพพล เงินทอง)  
 พง.5 สมต.กฟส.เค็มบางบางบว



รูปภาพหม้อแปลง TR๒๔-๐๐๓๓๓๕ ๓๐KVA

๑๖