



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช  
เลขที่ ก.๓คบ.(มต) วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๔-๐๑๗๓๓๘  
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗  
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส  
๒,๒๐๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควีเอ. พิวีเอ TR๒๔-๐๑๗๓๓๘ ซีเรียลน์มเบอร์ ๘๒๔๔๒  
ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ( / ) ของ กฟภ. ( ) ของผู้ใช้ไฟ  
( ) กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

( ) หม้อแปลงใหม่ ( / ) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว

( ) หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร ( ) ซ่อมไว้ใช้งาน ( / ) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย TR๒๔-๐๑๗๓๓๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓คบ.(มต)

เรียน ออก.บช(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

หม้อแปลง ( / ) ของ กฟภ.

( ) กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

ติดตั้งที่-

( นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี) ตำแหน่ง รจก.(ท)

หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

( นายประชุม พลายน้อย) ตำแหน่ง ผ.ม.ต

สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

หม้อแปลงชำรุดเห็นควร ( ) ซ่อมไว้ใช้งาน ( / ) รวบรวมไว้ขาย

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕



รูปภาพหม้อแปลง TR๒๔-๐๑๗๓๓๘ ๒๐KVA

กน

(นายทศพล เงินทอง)  
พชง.5 ผบค.กฟส.เดิมบางนา

ผู้ใช้ : C3DBGMSM01  
 ไลน์ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-017338      เลข-ผู้ผลิต : 82442      วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.  
 WBS :      เลขที่สินค้า :      บริษัทผู้ผลิต : THAI MAXWELL  
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) :      โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :      ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. ก่อนปี 49      สิมทรัพย์ : 460133171 / 0  
 รับประกัน 0 ปี      วันที่เริ่มประกัน :      วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	ผลิตภัณฑ์	เลข-ผู้ผลิต	เลขที่สินค้า	โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt)	โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt)	วันที่เริ่มประกัน	วันที่สิ้นสุดประกัน	บริษัทผู้ผลิต	ประเภททรัพย์สิน	สิมทรัพย์	วันที่รับคืน	สถานะ
31.10.2005	IDAA-F-FA04-TR0030	82442	xx ม.5 ต.ป่าละเมาะ (ไดโนเสาร์ขวาง เครื่อง1)									
30.10.2007	IDAA-F-FA04-TR0124	82442	xx ม.1 บ.บริเวณประปา บ.คอนตาสเสียน									
01.11.2007	IDAA-F-FA04-TR0033	82442	xx ม.6 ต.หนองโพธิ์ (หลังร.ร.บ้านใหม่)									
29.11.2022	3372XF000001259	82442	DOC_ม.6 ต.หนองโพธิ์ (หลังโรงเรียนบ้านใหม่)							4967464813	2001362822	
29.12.2022	1020	82442	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี			2002		ปฏิบัติ กฟภ. คบ.		4967480307	2007362997	
29.12.2022	3372XF000000752	82442	DOC_ม.3 ต.กระเสี้ยว (หลังวัดท่ามะกรูด)			2002		ปฏิบัติ กฟภ. คบ.		4983690391	4008206826	
03.01.2023	1020	82442	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี			1002		ผ.มิเตอร์ฟก. คบ.				
03.01.2023	1020	82442	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี									
11.03.2026	1020	82442	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี									

96  
 (นายทศพล เงินทอง)  
 พงษ.5 ผมต.กฟส.เดิมบางนางบวช