



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช  
เลขที่ ก.๓คบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๓-๐๐๔๗๗๓  
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗  
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๓ เฟส  
๒,๒๐๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๕๐ เควีเอ. พีโอเอ TR๒๓-๐๐๔๗๗๓ ซีเรียลน์มเบอร์ ๓C๓๓๓๐๐  
ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ( / ) ของ กฟภ. ( ) ของผู้ใช้ไฟ  
( ) กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

( ) หม้อแปลงใหม่ ( / ) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว  
( ) หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร ก( ) ซ่อมไว้ใช้งาน ( / ) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย TR๒๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓คบ.(มต)

เรียน ออก.บช(ก๓)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
( นายสมบัติ ยศศักดิ์ ) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
( นายประชุม พลายโถ ) ตำแหน่ง ทผ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
( นายทศพล เงินทอง ) ตำแหน่ง พชง.๕

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

**PLT :** C3DBGMSM01  
**Project :** PED-400  
**Version :** ZPMR033

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
**รายงานประวัติการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า**

**วันที่ :** 05.03.2020  
**เวลา :** 09:22:29  
**หน้าที่ :** 1

**เลขที่ผลิตภัณฑ์ :** TR23-004773      **เลขที่ผลิต :** 3C33300  
**WBS :** 1-67-1-DBG68-15.2012      **เลขที่สัญญา :**  
**วันที่มอบใบเสร็จ (KVolt) :**      **วันที่มอบใบเสร็จ (KVolt) :**  
**วันครบอายุ :** 0 ปี      **วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :**

**วันที่ :** 1-05-001-0200 TR. SEAL. 50 KVA. 3 P. 22-0.4/0.23 KV. DYN11  
**บริษัทผลิต :** SIRIWIAT  
**ประเภททรัพย์สิน :** อุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า 49      **สินทรัพย์ :** 460133458 / 0  
**วันสิ้นสุดประกัน :**

วันที่	เลขที่ผลิตภัณฑ์	เลขที่ผลิต	เลขที่สัญญา	วันที่มอบใบเสร็จ (KVolt)	วันที่เริ่มปฏิบัติงาน	วันที่	บริษัทผลิต	ประเภททรัพย์สิน	สินทรัพย์	วันสิ้นสุดประกัน	วันที่	เวลา	หน้าที่
31.10.2005	IDAA-F-FA04-TR0063												
07.11.2007	IDAA-F-FA04-TR0117	XX บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	XX ป้ายหม้อแปลงไฟฟ้า 50 KVA 3 เฟส										
08.11.2007	IDAA-F-FA04-TR0073	XX N.7 ม. ประดิษฐ์ ป้ายหม้อแปลงไฟฟ้า	หม้อแปลงไฟฟ้า 50 KVA 3 เฟส										
19.01.2010	IDBA-F-FA06-TR0142												
22.01.2010	IDBA-F-FA06-TR0142												
08.07.2010	IDBA-F-FA06-TR0142												
10.02.2011	IDAA-F-FA04-TR0019	XX N.4 ม. ประดิษฐ์ (ป้ายหม้อแปลง)	หม้อแปลงไฟฟ้า 50 KVA 3 เฟส										
17.11.2022	33XFIA000076917	DCC_N.4 ม. ประดิษฐ์ (ป้ายหม้อแปลง)	หม้อแปลงไฟฟ้า 50 KVA 3 เฟส										
20.10.2025	1020	ศูนย์ฯ ๑๒๓๔	หม้อแปลงไฟฟ้า			1002	ม. ประดิษฐ์	หม้อแปลงไฟฟ้า	4981859340	7001116159			

๑๖

(นายเทพพล เสินทอง)  
 พย.5 ผอ.มด.กฟส.เฉลิมบางนา



รูปภาพหม้อแปลง TR๒๓-๐๐๕๓๗๓ ๕๐KVA

*N*  
 (นายทศพล เงินท  
 พง.5 มต.กฟส.เดิมบ



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช  
เลขที่ ก.๓ดบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๕-๐๐๑๔๐๔

เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗  
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๓ เฟส  
๒,๒๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอเอ TR๒๕-๐๐๑๔๐๔ ซีเรียลนัมเบอร์ ๓C๓๗๙๓๕  
ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ( / ) ของ กฟภ. ( ) ของผู้ใช้ไฟ  
( ) กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

( ) หม้อแปลงใหม่ ( / ) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว

( ) หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร ( ) ซ่อมไว้ใช้งาน ( / ) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ดบ.(มต)

เรียน ออก.บข(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ของหม้อแปลง ( / ) ของ กฟภ.

( ) กฟภ.ให้

ของคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

( นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ของคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายประชุม พลายน้อย) ตำแหน่ง ผ.มต

ของคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

ดำเนินการต่อไป

ของหม้อแปลง ( / ) ของ กฟภ.





รูปภาพหม้อแปลง TR๒๕-๐๐๑๔๐๔ ๑๐๐KVA