



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 ทยค.(มต.) /2568
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.ไทรโยค

ถึง ผจก.กฟส.ไทรโยค
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA.36-008828
Serial No. 3610376 ขนาด 30 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ TIRA THAI ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านหนองปลา (บ่อลูกรัง) ม.2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ติดตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ชำรุดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 อายุการใช้งาน 32 ปี ได้นำหม้อแปลง
ขนาด 30 kVA 1 เฟส หมายเลข PEA.56-003355 Serial No. 130645 ผลิตภัณฑ์ JM TRADING ไป
ติดตั้งแทน

2.2 สตีกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี 2568 ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน ๕ รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก จ่ายไฟแรงสูงไม่ได้

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 ทยค. 773 /2568
เรียน อก.บข.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายนาวิน วัจนะ)
ผจก.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....
(ว่าที่ ร.ต.มารุต ฝัดศิริ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....
(นายพรชัย นันทะสี) ตำแหน่ง ผ.บค.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....
(นายณธายุ วิศวกานต์) ตำแหน่ง พชง.5 ผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ผู้ใช้ : C3TRYMSS01
โคลเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 12.11.2025
เวลา : 09:59:31
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR36-008828
WBS :
โวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) :
รับประกัน 2 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 3610376
เลขที่สัญญา :
โวลท์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
วันที่เริ่มรับประกัน : 02/07/1993

วัสดุ : 1-05-000-0002 TR., 30 KVA. 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.
บริษัทผู้ผลิต : TIRA THAI
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49 ลิขสิทธิ์ : 460120607 / 0
วันสิ้นสุดประกัน : 01/07/1996

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITNN-F-FA01-TR0087	xx บ.หนองปลา ม.2 ต.วังกระแจะ 36-8828			ติดตั้ง			
15.08.2022	3371XF000006961	DCC_บ้านหนองปลา ม.2 ต.วังกระแจะ			ติดตั้ง			
12.11.2025					รื้อถอน			จ่ายไฟแรงสูงไม่ได้
12.11.2025	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1401	ผบต. ไทรโยค	รับคืน	4982200255	2001554852	

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ลูปกรณ หมวดอุปกรณ์ กฟต.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
ศาลาธิบายอุปกรณ์
สถานะ
มีผลจาก มีผลถึง

- ทั่วไป
- สถานที่ตั้ง
- องค์กร
- โครงสร้าง
- SerData
- ข้อมูลเพิ่มเติม 1
- ข้อมูลเพิ่มเติม 2
- ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

รหัส	1-05-000-0002	TR., 30 KVA. 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.
เลขที่ผลิตภัณฑ์	TR36-009828	
เลขที่ประจำตัว	1000445652	<input type="button" value="ประวัติ"/>

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก	07	สต็อกที่บิล	
โรงงาน	I030	คลังสินค้า	กาญจนบุรี
ที่เก็บสินค้า	1401	ชนิด	โทรโยค
แบบสต็อก	R	แบบหลัก	R
สต็อกพิเศษ		Date L.GoodsMvt	12.11.2025
ลูกค้า		ผู้ขาย	
ใบสั่งขาย		องค์ประกอบ WBS	

