



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 ทยค.(มต.) /2568
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.ไทรโยค

ถึง ผจก.กฟส.ไทรโยค
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA.26-008806
Serial No.13090897 ขนาด 100 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านท่าโป่ง บริเวณโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ม.3 ต.วังดั่ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ติดตั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ชำรุดวันที่ 30 ตุลาคม 2568 อายุการใช้งาน 42 ปี ได้นำหม้อแปลง
ขนาด 100 kVA 3 เฟส หมายเลข PEA.67-032555 Serial No.0507633680 ผลิตภัณฑ์ FULL LIGHT
ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี 2568 ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก จ่ายไฟแรงสูงไม่ได้

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 ทยค. 742 /2568
เรียน อก.บช.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายนาวัน วัจนะ)
ผจก.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....
(ว่าที่ ร.ต.มารุต ฝัดศิริ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....
(นายพรชัย นันทะสี) ตำแหน่ง ผ.บค.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....
(นายณธายุ วิศวกานต์) ตำแหน่ง พชง.5 ผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ผู้ใช้ : C3TRYMSS01
 โคลเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 01.11.2025
 เวลา : 15:38:39
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR26-008806
 WBS :
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) :
 รับประกัน 2 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 13090897
 เลขที่สัญญา :
 โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
 วันที่เริ่มรับประกัน : 29/12/1983

วัสดุ : 1-05-001-0006 TR., 100 KVA, 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460596001 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 28/12/1986

| วันที่ | สถานที่ติดตั้ง | คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง | ที่เก็บสินค้า | คำอธิบายที่เก็บสินค้า | กิจกรรม | เอกสารวัสดุ | ใบสั่ง | เหตุผล |
|------------|--------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|
| 31.10.2005 | IKCA-F-FA07-TR0116 | xx ว่างโรงเรียนส้มป้อมเสี้ยว | | | | | | |
| 15.10.2019 | 1030 | คลังพัสดุ กาญจนบุรี | 2001 | ปฏิบัติฯ กฟจ.กจ. | ติดตั้ง รับคืน | 4953038348 | 2000972785 | |
| 15.10.2019 | | | | | รื้อถอน | | | |
| 03.04.2020 | 1030 | คลังพัสดุ กาญจนบุรี | 2401 | มกป.โทรโขด | โอน | 4954994037 | | |
| 30.07.2020 | 1030 | คลังพัสดุ กาญจนบุรี | 2401 | มกป.โทรโขด | เบิก | 4956352712 | 2001053584 | |
| 22.10.2020 | 1034-GISTAG | FL รอสสร้าง GIS TAG - กฟอ.ทชค. | | | ติดตั้ง | | | |
| 17.02.2021 | 3371XF000005505 | DCC บ.ท่าโป่ง ม.3 อ.โทรโขด | | | ติดตั้ง | | | |
| 01.11.2025 | | | | | รื้อถอน | | | จ่ายไฟแรงสูงไม่ได้ |
| 01.11.2025 | 1030 | คลังพัสดุ กาญจนบุรี | 1401 | มบต.โทรโขด | รับคืน | 4982036532 | 2001552993 | |

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์: 1000288195 ขนาดอุปกรณ์: M กพท.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
 คำอธิบายอุปกรณ์: หม้อแปลงระบบจำหน่าย กพท.โทรโยค
 สถานะ: ESTO WTWO
 มีผลจาก: 01.11.2025 มีผลถึง: 31.12.9999

ทั่วไป สถานที่ตั้ง วงจร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------|
| วัสดุ | 1-05-001-0006 | TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11 |
| เลขที่ผลิตภัณฑ์ | TR26-008806 | |
| เลขที่ประจำลำ | 1050010201 | ประวัติ |

ข้อมูลสื่อด

| | | | |
|---------------|------|----------------------|-----------------|
| ประเภทสื่อด | 07 | สื่อดที่บสื่อ | |
| โรงงาน | 1030 | คลังสินค้า กาญจนบุรี | รหัสบริษัท 9000 |
| ที่เก็บสินค้า | 1401 | พมด.โทรโยค | |
| แบบสื่อด | R | แบบซื้หสิ้ก | R |
| สื่อดพิเศษ | | Date L.GoodsMvt | 01.11.2025 |
| ลูกค้า | | ผู้ขาย | |
| ใบสั่งขาย | / 0 | ลงค้ประกอบ WBS | |



