



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 ทยค.(มต.) /2568
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.ไทรโยค

ถึง ผจก.กฟส.ไทรโยค
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA.23-009957
Serial No.1C11635 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ SIRIVIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก เสื่อมสภาพตามวาระ

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 ทยค. 769 /2568
เรียน อก.บช.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายนาวิน วัจนะ)
ผจก.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....
.....คณะกรรมการฯ
(ว่าที่ ร.ต.มารุต ผิดศิริ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....
.....คณะกรรมการฯ
(นายพรชัย นันทะสี) ตำแหน่ง ผ.บค.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....
.....คณะกรรมการฯ
(นายณธายุ วิศวกานต์) ตำแหน่ง พชง.5 ผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ผู้ใช้ : C3TRYMSS01
 โคลเนอร์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 07.11.2025
 เวลา : 09:52:56
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-009957
 WBS :
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) :
 รับประกัน 2 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 1C11635
 เลขที่สัญญา :
 โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
 วันที่เริ่มรับประกัน : 15/10/1980

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กฟภ. ก่อนปี 49 ลิขสิทธิ์ : 460119711 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 14/10/1983

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IKCA-F-FA05-TR0365	xx บ. ลีนข้าง ม.4 ต.ท่ามะขาม						
02.09.2019					ติดตั้ง รีดออน			
02.09.2019	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2001	ปภ.ปติฯ กฟภ. กจ.	รับคืน	4952381448	2000961538	
08.10.2019	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2401	ผกป. ไทรโยค	โอน	4952949963		
14.04.2020	3371XF000006884	บ้านหนองปรือ ต.สิงห์ อ. ไทรโยค			ติดตั้ง			
14.04.2020	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2401	ผกป. ไทรโยค	เบิก	4955115782	2001018385	
29.04.2020	3371XF000006884	บ้านหนองปรือ ต.สิงห์ อ. ไทรโยค			ติดตั้ง			
27.01.2024	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2401	ผกป. ไทรโยค	รับคืน	4973108732	2001457751	
27.01.2024					รีดออน			การดำเนินงานปกติ
19.08.2024	33XFIA000158867	บ้านยางโทน (หน้าวัดห้วยปลาถ้ำ) ต.ศรีมงคล			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
19.08.2024	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2401	ผกป. ไทรโยค	เบิก	4975899371	2001492892	
06.11.2025					รีดออน			เสื่อมสภาพตามวาระ
06.11.2025	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1401	ผบต. ไทรโยค	รับคืน	4982111032	7001146509	

