



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.สพร.
เลขที่ 03643 วันที่ 9 ตุลาคม 2568
เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)

เรียน ผจก.กฟส.สามพราน
ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร) 311/2567 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 22-005968

Serial No 31765 ขนาด 250 kVA 3 เฟส ระบบ 22000/400-230 KV ผลัดภักดิ์ Sirivivat ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของกฟภ. (หมดประกันฯ) ของกฟภ. (อยู่ประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ) หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ใน ช.สามพรานโพธิ์เวชเก่า ติดตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

ชำรุดวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 อายุการใช้งาน 46 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 250 kVA 3 เฟส

หมายเลข PEA 67-021770 Serial No 67171538 ผลัดภักดิ์ EKARAT ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่นๆ

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญหาย ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เรียน อก.บช.(ก.3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายณัฐวัฒน์ ทิพย์พัฒนะ)
ผจก.กฟส.สามพราน

ลงชื่อ
(นายอนันต์ อนันต์)
คณะกรรมการฯ
ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ
(นายชัยยุทธ นันทสังข์)
คณะกรรมการฯ
ตำแหน่ง ทผ.มต.

ลงชื่อ
(นายชูชาติ จันทร์วิชัย)
คณะกรรมการฯ
ตำแหน่ง พชง.7 ผมต.

ผู้ใช้ : C3SAPMSL01
 โคลเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 31.03.2026
 เวลา : 19:48:25
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR22-005968 เลข-ผู้ผลิต : 31765 วัสดุ : 1-05-001-0009 TR., 250 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 WBS : C-50-I-KTNCS.0155.02.1 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 โวลท์แอมป์แรงสูง (kVoIt) : โวลท์แอมป์แรงต่ำ (VoIt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49 สิทธิ์ : /
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
27.11.2007	IKTE-F-FA03-TR0047 I040	หน้าร้านข้าวต้ม 50 อย่าง คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2002	ปฏิบัติฯ กฟภ. กทบ	ติดตั้ง รับคืน รื้อถอน	4942769374	7000562530	
28.11.2017								
29.11.2017	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2002	ปฏิบัติฯ กฟภ. กทบ	เบิก	4942808198	7000562531	
07.12.2017	IKTE-F-FA03-TR0047 I040	หน้าร้านข้าวต้ม 50 อย่าง คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2002	ปฏิบัติฯ กฟภ. กทบ	ติดตั้ง รับคืน	4945426652	2000835252	
06.06.2018								
06.06.2018	I050	คลังพัสดุ สามพราน	2001	ปฏิบัติฯ กฟภ. สพร	รื้อถอน	5002874488		
01.06.2020	I050	คลังพัสดุ สามพราน	2001	ปฏิบัติฯ กฟภ. สพร	โอน	4958811841	2001116938	
21.02.2021	3373XF000002713	DCC_			เบิก			
08.08.2024					ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
26.05.2025					รื้อถอน			เสื่อมสภาพตามวาระ
27.05.2025	I050	คลังพัสดุ สามพราน	1001	ผ.มิเตอร์กฟภ. สพร	รับคืน	4979651696	7001063239	

ผู้ใช้ : C3SAPMSL01
 ไลน์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 31.03.2026
 เวลา : 19:49:06
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR67-021770 เลข-ผู้ผลิต : 67171538 วัสดุ : 1-05-001-0069 TR., 250KVA, 3P, 22-0.416/0.24KV, DYN11, SC
 WBS : I-67-I-SAP68.15.2006 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : EKARAT
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVoIt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ (VoIt) : ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460765050 / 0
 รับประกัน 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 07/11/2024 วันสิ้นสุดประกัน : 06/11/2027

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
06.11.2024	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004377399		
21.11.2024	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4977293682		
22.11.2024	I050	คลังพัสดุ สามพราน	8002	กบษ.	โอน	5004394058		
12.03.2025	I050	คลังพัสดุ สามพราน	8002	กบษ.	เบิก	4978680496	7001063240	
29.05.2025	3373XF000002713	DCC_			ติดตั้ง			



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประวัติ Serdata

PEA : TR 22-005968

TCODE : IH08

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1000748927	หมวดอุปกรณ์	M	กฟล.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่าย			
สถานะ	ESTO	OLDR		
มีผลจาก	26.05.2025	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ	1-05-001-0009	TR., 250 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
เลขที่ผลิตภัณ์ท์	TR22-005968	
เลขที่ประจำสำ	1002184692	ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก	07	สต็อกที่บล็อก	
โรงงาน	I050	คลังพัสดุ สามพราน	รหัสบริษัท 9000
ที่เก็บสินค้า	1001	ผ.มิเตอร์กฟล.สพร	
แบบขั้วสต็อก	R	แบบขั้วหลัก	R
สต็อกพิเศษ		Date L.GoodsMvt	03.09.2025
ลูกค้า		ผู้ขาย	
ใบสั่งขาย		องค์ประกอบ WBS	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รูปถ่ายผลการสอบสวนหม้อแปลง

วันที่สอบสวน : 9 ตุลาคม 2568

สาเหตุการชำรุด : หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ

1



รูปถ่าย : PEA TR 22-005968

2



รูปถ่ายด้านหน้า : PEA TR 22-005968

3



รูปถ่ายด้านหลัง : PEA TR 22-005968

4



รูปถ่าย Name plate : PEA TR 22-005968