

แบบฟอร์ม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กฟส.สค.2(บพว)
เลขที่ ก.3 กฟส.สค.2(บพว)(มต) /2569 วันที่
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.สค.2(บพว)

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร)311/2567 ลงวันที่ 14 ก.พ.2567

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 00-091963

Serial No 731666 ขนาด 100 kVA 9 เฟส ระบบ 92 KV ผลิตภัณท์ TATUNG ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส

หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณท์ ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

กฟส.สค.2(บพว)มต 12569
เรียน อก.บช.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายถิรภัทร สวงวนพานิช)
ผจก.กฟส.สค.2(บพว)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายทวิช จันขันดี) ตำแหน่ง ชจก.(ท)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายเชิดชู วัฒนชะพานิช) ตำแหน่ง ผผ.มต.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายคุณากร วรสุวาท) ตำแหน่ง พชง.5

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคلاس จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1001265327	หมวดอุปกรณ์	M	กพท.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่าย 00-059963			
สถานะ	ESTO	WTWO		
มีผลจาก	17.07.2024	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป
วัสดุ 1-05-001-0006 TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
เลขที่ผลิตภัณฑ์ TR00-059963
เลขที่ประจำสำ 1050010201 ประวัต

ข้อมูลสต็อค
ประเภทสต็อค 07 สต็อคที่บิล็อค
โรงงาน I040 คคลังสต็อค สมุทรสาคร 9000
ที่เก็บสินค้า 1201 หมด.สมุทรสาคร2
แบบขั้วสต็อค R
สต็อคพิเศษ
ลูกค้า / 0
ใบสั่งขาย / 0

แบบขั้วหลัก R
Date L.GoodsMvt 18.06.2025

ผู้ขาย
องค์ประกอบ WBS

ผู้ใช้ : C3SM2POM01
 ไคลเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.04.2026
 เวลา : 14:24:23
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR00-059963 เลขผู้ผลิต : 731666
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : TATUNG
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) : ประเภทยี่ห้อ : อุกรณ์ภาพ.ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : /
 ระบุประกัน 0 ปี วันที่เริ่มประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลรายละเอียดติดตั้ง	ประเภทสินค้า	ชื่ออิมบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เขตผล
26.07.2011	ISM-B-F-FA12-TR0022	xx คลองหลวงเครื่องสตท้าย ม.5.6 ต.อ.ฝั่ง ทพจ. สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)			ติดตั้ง			
17.07.2017	I042				ติดตั้ง			
31.07.2017	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มอบ. สมุทรสาคร2	รับคืน	4941056887	8002739668	
31.07.2017	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มอบ. สมุทรสาคร2	รับคืน	4941125880	8002739668	
31.07.2017	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มอบ. สมุทรสาคร2	รับคืน	4941126793	8002739668	
03.08.2017	I040	xx ย้ายหน่วยงานคลังอภ.จังหวัดราชบุรี			ติดตั้ง			
15.11.2017	IBNP-F-FA06-TR0026	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มอบ. สมุทรสาคร2	ติดตั้ง	4942602163	2000783429	
15.11.2017	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มอบ. สมุทรสาคร2	รับคืน	4952090195	77734834	
14.08.2019	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มอบ. สมุทรสาคร2	รับคืน	4952091623	77734834	
14.08.2019	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มอบ. สมุทรสาคร2	รับคืน	4952091935	8003192399	
14.08.2019	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มอบ. สมุทรสาคร2	รับคืน	4957846860	2001089483	
25.11.2020	3374XF000004474	DCC บ้านกระซำขาว ม. 9 ต.บ้านบ่อ			ติดตั้ง			
04.12.2020	3374XF000004474	DCC บ้านกระซำขาว ม. 9 ต.บ้านบ่อ			ติดตั้ง			
17.07.2024	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มอบ. สมุทรสาคร2	รับคืน	4975642704	7000991555	
01.08.2024	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	1201	มอบ. สมุทรสาคร2	โอน	4978387159		เสื่อมสภาพตามวาระ
19.02.2025	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร						

