



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กฟส.สค.2(บพว)  
 เลขที่ ก.3 กฟส.สค.2(บพว)(มต) /2567 วันที่  
 เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
 เรียง ผจก.กฟส.สค.2(บพว)

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข.(มร)311/2567 ลงวันที่ 14 ก.พ.2567  
 คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 29-000542  
 Serial No 160510699 ขนาด 30 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณท์ TKA MAXWELL ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย  
 2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.5 หลักสองว.1 ติดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 48

ชำรุดวันที่ 22 พ.ย. 66 อายุการใช้งาน 40 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส  
 หมายเลข PEA. 69-030633 Serial No 6510221 ผลิตภัณท์ SEC ไปติดตั้งแทน

- 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี  ไม่มี  อื่น ๆ

- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน ..... รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

- 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก **ลัดวงจร**  
 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

- คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก  
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ กฟส.สค.2(บพว)(มต) /2567  
 เรียง .....  
 เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
  
 (นายสิรภัทร สวงวนนิช)  
 ผจก.กฟส.สค.2(บพว)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
 ( นายทวิช จันขันดี ) ตำแหน่ง ชจก.(ท)  
 ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
 ( นายเชิดชู วัฒนะพานิช ) ตำแหน่ง ทผ.มต.  
 ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
 ( นายคุณากร วรสุวาท ) ตำแหน่ง พชง.5

ผู้ว่า : C3SM2POM02  
 ไลน์ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 23.04.2026  
 เวลา : 15:59:02  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR29-000542      เลข-ผู้ผลิต : 160510689      รหัส : 1-05-000-0002 TR.. 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0.23 KV.  
 WBS :      เลขที่สัญญา :      บริษัทผู้ผลิต : THAI MAXWELL  
 วัตถุประสงค์ :      วัตถุประสงค์ :      ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49      วันที่ : 460122818 / 0  
 วันที่เริ่มรับแรงสูง (kVolt) :      วันที่เริ่มรับประกัน : 18/08/1986      วันสิ้นสุดประกัน : 17/08/1989

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ค่าปรับที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IBNP-F-FA09-TR0040	xx ริมถนนเลมวัดกระโจมทอง			ติดตั้ง			
29.12.2020	3374XF000003660	DCC_ม.5 หลีกสอง (ข้างวัดกระโจมทอง)			ติดตั้ง			
22.11.2023	1040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	สพ. สมุทรสาคร 2	โอน	4972260805	2001446237	การดำเนินงานปกติ
07.02.2025	1040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	1201	สมต. สมุทรสาคร 2	โอน	4978251576		

ผู้รับ : C3SM2POM02  
เคเบิลเอ็นพี : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 23.04.2026  
เวลา : 16:02:05  
หน้า : 1

เลขที่ผลิตกับพี : TR65-030633  
WBS :  
เลขที่ผลิต : 6510221  
เลขที่สัญญา :  
โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) :  
วันที่เริ่มรับประกัน : 26/10/2022

วัสดุ : 1-05-000-0011 TR.. 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC  
บริษัทผู้ผลิต : SAHABKANT ELECTRIC  
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า  
วันสิ้นสุดประกัน : 25/10/2027  
สินทรัพย์ : 460688074 / 0

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่ออุปกรณ์ที่ติดตั้ง	พิกัดสินค้า	ชื่ออุปกรณ์ที่เก็บสินค้า	รายการ	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	หมายเหตุ
28.10.2022								
03.11.2022	1040	คลังพัสดุ สหมทราคร	0001	Dummy Stock	โคม	5003658133		
17.11.2023	1040	คลังพัสดุ สหมทราคร	2201	หมบ. สหมทราคร 2	โคม	4966774915		
22.11.2023	3374XF000003660	DCC_ม.5 พลังสูง(ข้างรถกระโถนทอง)	2201	หมบ. สหมทราคร 2	โคม	4972184603	2007446237	



29-000542 (30 kVA.)

