



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กฟส.สค.2(บพว)
 เลขที่ ก.3 กฟส.สค.2(บพว)(มต) /256๙ วันที่
 เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
 เรียน ผจก.กฟส.สค.2(บพว)

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข.(มร)311/2567 ลงวันที่ 14 ก.พ.2567
 คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 24-016085
 Serial No. 81630 ขนาด 250 kVA 3 เฟส ระบบ 92 KV ผลิตภัณท์ THAMAXWELL ดังนี้

- ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกัน) ของ กฟภ. (อยู่ในประกัน) กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
- ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
 2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
 หมายเลข PEA Serial No. ผลิตภัณท์ ไปติดตั้งแทน

- สต็อกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
- เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

- สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก ลัดวงจร
 3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
- 3.3 อื่น ๆ
- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ กฟส.สค.2(บพว)(มต) /256๙
 เรียน อก.บข.(ก3)
 เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
 (นายถิรภัทร สงวนพานิช)
 ผจก.กฟส.สค.2(บพว)

ลงชื่อ อ.ท. คณะกรรมการฯ
 (นายทวิช จันขันตี) ตำแหน่ง ชจก.(ท)
 ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
 (นายเชิดชู วัฒนพานิช) ตำแหน่ง ทม.มต.
 ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
 (นายคุณากร วรสาธา) ตำแหน่ง พชง.5



แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด



ภาพรวมตลาด จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1001279772 หมวดอุปกรณ์ M กพท.-อุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงกพท. PEA 24-016085, 250 KVA

สถานะ ESTO

มีผลจาก 17.08.2023

WTWO มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป

สถานที่ตั้ง

องค์กร

โครงสร้าง

SerData

ข้อมูลเพิ่มเติม 1

ข้อมูลเพิ่มเติม 2

ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-001-0009

เลขที่ผลิตภัณฑ์ TR24-016085

เลขที่ประจำสำล 1002184692

TR., 250 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11

ประวัติ

ข้อมูลสต็อก	
ประเภทสต็อก	07 สต็อกทั่วไป
โรงงาน	I040 คสท.ผลิต สมุทรสาคร
ที่เก็บสินค้า	2201 ฝบป.สมุทรสาคร2
แบบخشสต็อก	R
สต็อกพิเศษ	
ลูกค้า	ผู้ขาย
ใบสั่งขาย	องค์ประกอบ WBS
	9000
	รหัสบริษัท
	แบบخشสต็อก R
	Date L.GoodsMvt 18.08.2023

ผู้เข้า : C3SM2POM01
 ใ้คดีเลขที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.04.2026
 เวลา : 14:25:53
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-016085
 WBS :
 วัสดุแอมป์แรงสูง (kVolt) :
 รับประกัน 0 ปี

เลข-ผลิตภัณฑ์ : 81630
 เลขที่สัญญา :
 โวลต์แอมป์แรงสูง (Volt) :
 วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-001-0009 TR... 250 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า
 สินทรัพย์ : 460353949 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คลังสินค้าที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	หมายเหตุ
01.05.2009	1010							
07.02.2015	1042	คลังพัสดุ กฟช. นครปฐม			ติดตั้ง			
30.07.2015	IBNP-F-FA04-TR0186	กฟช. สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)			ติดตั้ง			
29.12.2020	33XFHA000048385	xx ม.1 หลักตาม ต.ลาดกระบัง ฝั่งเหนือ			ติดตั้ง			
17.08.2023	1040	DCC_หมู่ 1 ต.หลักสาม (ตลาดนัด กิ่งส้มเขียว			ติดตั้ง			
18.08.2023	1040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	สบบ. สมุทรสาคร 2	รับคืน	4970582415	2001428237	
17.11.2025	1040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	1201	สมต. สมุทรสาคร 2	โอน	4982277923		

24-016085 (250 kVA.)

