

แบบฟอร์ม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กฟส.สค.2(บพว)
 เลขที่ ก.3 กฟส.สค.2(บพว)(มต) /256๙ วันที่
 เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
 เรียน ผจก.กฟส.สค.2(บพว)

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข(มร)311/2567 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2567
 คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 25-001453
 Serial No. ๘๐๓๗๘๔ ขนาด 100 kVA 3 เฟส ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณท์ SIRIWIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส

หมายเลข PEA Serial No. ผลิตภัณท์ ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก **ช้อมลจกภ**

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ กฟส.สค.2(บพว)(มต) /256๙

เรียน อ.ก.บ.ช.(ก3)
 เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

 (นายอิทธิกร สงวนพานิช)
 ผจก.กฟส.สค.2(บพว)


ลงชื่อ
 (นายวิท จันขันดี) ตำแหน่ง ชจก.(ท)

ลงชื่อ
 (นายเชิดชู วัฒนะพานิช) ตำแหน่ง ทผ.มต.

ลงชื่อ
 (นายคุณากร วรสวาท) ตำแหน่ง พชง.5



แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด



ภาพรวมคلاس จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ หมวดอุปกรณ์ กพค.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
 คำอธิบายอุปกรณ์
 สถานะ WTWO
 มีผลจาก มีผลถึง

ทัวไป

วัสดุ TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 เลขที่ผลิตภัณฑ์
 เลขที่ประจำสำ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก	<input type="text" value="07"/>	สต็อกที่ปิด	<input type="text" value="9000"/>
โรงงาน	<input type="text" value="I040"/>	คลังวัสดุ	รหัสบริษัท
ที่เก็บสินค้า	<input type="text" value="1201"/>	หมวดวัสดุ	หมวดวัสดุ
แบบخشสต็อก	<input type="text" value="R"/>	หมวดวัสดุ	Date L.GoodsMvt
สต็อกพิเศษ	<input type="text"/>	ผู้ขาย	<input type="text" value="24.11.2025"/>
จุดค่า	<input type="text"/>	องค์ประกอบ WBS	<input type="text"/>
ใบสั่งขาย	<input type="text"/>		

ผู้เข้า : C3SM2POM01
 ใเคลแอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการเปลี่ยนแปลงรายตัว

วันที่ : 22.04.2026
 เวลา : 14:26:11
 หน้า : 1


เลขที่ผลิตกันท์ : TR25-001453 เลข-ผู้ผลิต : 3C37984 วัตถุประสงค์ : 1-05-001-0006 TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49 สินทรัพย์ : 460122504 / 0
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :


วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IBNP-F-FA01-TR0016	ค.อ.อิมวีสถาบันที่ติดตั้ง						
25.02.2009	IBNP-F-FA06-TR0019	xx หน้าร้านอาหารคลองกก						
29.12.2020	3374XF000003418	DCC หน้าร้านอาหารคลองกก ม.6 ต.ยกกระบัตร						
03.11.2022	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มอบ. สมุทรสาคร2	ติดตั้ง	4966773206	8004220095	
03.11.2022	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มอบ. สมุทรสาคร2	รื้อถอน	4969079601	2001402830	
10.05.2023	I040	DCC นายณพแก้ว มณเฑียร (จัดสรร.สจ.จอมพล)			เบิก			
20.12.2023	33XFIA000015760	คลังพัสดุ สมุทรสาคร			ติดตั้ง			
27.10.2025	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	1201	มอบ. สมุทรสาคร2	รื้อถอน	4981945325	7001130095	เสื่อมสภาพตามวาระ

SIRIWAT (1972) CO., LTD.
 BANGKOK THAILAND
 THREE PHASE OIL IMMERSED - OUTDOOR USED TRANSFORMER

KVA.	FAC. SER. NO.	FREQUENCY	CLASS	SEC. VOLT	400/230
PHASE TYPE	3	50			
PRIM. VOLT	22000				
PRIM. AMP.					
PERCENT IMP.					
OIL QTY (L)					
TOTAL WT (Kg)					

DATE: _____

CONNECTION DIAGRAM: 

VECTOR DIAGRAM: 

CONNECTION: Dy11

ACCORDING TO:

POS. CONNECT.	H.V. SIDE	L.V. SIDE
1	5 - 4	23100
2	5 - 3	22550
3	6 - 3	32000
4	6 - 2	21450
5	7 - 2	20900

TERMINAL - VOLTAGE

TO	VOLTAGE
a to b	400
b to c	
c to a	
a b c TO n	230

CONTRACT NO. _____ SER. NO. _____

BPT
 ผ่านการบำรุงรักษาแล้ว
 (PASS OF MAINTENANCE)

หมายเหตุ: พัดลม
 หมายเหตุ: เครื่อง
 วันที่บำรุงรักษา
 ผู้รับจ้าง: ชูเกียรติ หิมา
 โทร: 02-555-5555

