



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางเลน
เลขที่ ก.3กฟส.บสน.(มต) 964/2569 วันที่ 27 มีนาคม 2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข.(มร) 311/2567 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 00-050986

Serial No 48898A11 ขนาด 100 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ T.S.A ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.6 ต.บางไทรป่า (บ้านท่าทราย) ติดตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ชำรุดวันที่ เสื่อมสภาพ อายุการใช้งาน 69 ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด 100 kVA 3 เฟส
หมายเลข PEA. 68-014717 Serial No. 6806239 ผลิตภัณฑ์ SEC ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก หม้อแปลงเสื่อมสภาพ

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมแซมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 กฟส.บสน.มต. 964/2569

เรียน อก.บข.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)
ผจก.กฟส.บางเลน

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายมนต์ชัย เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บสน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายธรรมณูญ บัวผัน) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บสน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละออ) ตำแหน่ง พชง.6(ปฟ) ผ.มต.
ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง กฟส.บสน.

ผู้ใช้ : C3BLNMSL01
 เติลเจนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่งนงูภูมิภาค
 รายงานประวัตการ ใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 02.05.2026
 เวลา : 18:28:05
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR00-050986 เลข-ผู้ผลิต : 48898A11 รหัส : 1-05-001-0006 TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : T.S.A.
 โวลต์ต่อหม้อแปลงสูง (kVolt) : โวลต์ต่อหม้อแปลงตํ่า (Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. ก่อปี 49 สันทรัพย์ : 460660426 / 0
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เขตผล
31.10.2005	INPT-F-FA08-TR0011	xx บ้านท่าทราย			ติดตั้ง			
27.03.2018	3373XF000006616	DCC_บ้านท่าทราย	2001	บริษัท กฟภ. นร.	ติดตั้ง	4947813988	7000594927	
22.10.2018	IO10	คลังพัสดุ นครปฐม			รับคืน			
22.10.2018	IO10	คลังพัสดุ นครปฐม	2001	บริษัท กฟภ. นร.	รับคืน	4951535163	2000944510	
05.07.2019	IO10	DCC_รอยเจสปีโอแลนด์ ม.2 ต.หนองดินแดง			เบิก			
05.02.2020	3373XF000007256	คลังพัสดุ นครปฐม			ติดตั้ง			
20.03.2022	IO10	คลังพัสดุ นครปฐม	2001	บริษัท กฟภ. นร.	รับคืน	4964518519	2001291574	
24.05.2022	IO10	คลังพัสดุ นครปฐม	2003	บริษัท กฟภ. บด.	โอน	4964519311		
24.05.2022	3373XF000004690	ม.6 ต.บางไทรป่า (บ้านท่าทราย)			ติดตั้ง			
24.05.2022	IO10	คลังพัสดุ นครปฐม	2003	บริษัท กฟภ. บด.	ติดตั้ง	4964530505	2001252313	
17.10.2025	IO10	คลังพัสดุ นครปฐม			เบิก			
17.10.2025	IO10	คลังพัสดุ นครปฐม	1003	ผ.มีเตอร์กฟภ. บด.	รับคืน	4981843861	7001125006	เสื่อมสภาพตามภาวะ

ผู้ใช้ : C3BLNMSL01
 ไลน์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 09.05.2026
 เวลา : 15:55:29
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR68-014717 เลข-ผู้ผลิต : 6806239 รหัส : 1-05-001-0067 TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC
 WBS : I-66-I-BLNOM.15.2005 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SAHABKANT ELECTRIC
 โวลต์เอมพีแรงสูง(kVolt) : โวลต์เอมพีแรงต่ำ(Volt) : ประเภทรหัสสินค้า : หม้อแปลงไฟฟ้า
 รับประกัน 4 ปี วันที่เริ่มประกัน : 05/09/2025 วันที่สิ้นสุดประกัน : 04/09/2030 สิ้นทรัพย์ : 460790966 / 0

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำสั่งขายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำสั่งขายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.07.2025	Z601	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4981223941		
04.09.2025	Z601	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004667721		
08.09.2025	I610	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โอน	5004661506		
08.09.2025	I610	คลังพัสดุ นครปฐม	0021	งานบ่งชี้ใช้ไฟ	โอน	4981227616		
12.09.2025	I610	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โอน	4981316626		
18.09.2025	I610	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	เบิก	4981399376	7001125005	
17.10.2025	3373XF000004690	ม.6 ต.บางไทรป่า (บ้านท่าทราย)			ตัดทิ้ง			การดำเนินงานปกติ

PEA

00-050986

Serial No.

48898A11

ขนาด

100

kVA

ผู้ผลิต

T.S.A.

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)



ที่ตัวหม้อแปลงไม่มีเนมเพลด

