



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางเลน
เลขที่ ก.3กฟส.บลน.(มต) 965/2569 วันที่ 27 มีนาคม 2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบษ.(มร) 311/2567 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 22-002013

Serial No 29767 ขนาด 160 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณท์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.11 บางเลน(หลังวัดไผ่คอกแก้ว) ติดตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

ชำรุดวันที่เสื่อมสภาพ อายุการใช้งาน 47 ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด 160 kVA 3 เฟส
หมายเลข PEA. 67-030180 Serial No. GH290175 ผลิตภัณท์ CHAROENCHAI ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก หม้อแปลงเสื่อมสภาพ

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมแซมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 กฟส.บลน.มต. 965/2569

เรียน อก.บษ.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)
ผจก.กฟส.บางเลน

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายมนรุตม์ชัย เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บลน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายธรรมณูญ บัวผัน) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.บลน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละออ) ตำแหน่ง พชง.6(ปฟ) ผมต.
ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง กฟส.บลน.

ผู้ใช้ : C3BLNMSL01
 ใตลเอนท : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งาานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 02.05.2026
 เวลา : 18:39:06
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ : TR22-002013 เลข-ผู้ผลิต : 29767
 WBS : I-57-I-BJLNCN-41.0004 เลขที่สัญญา :
 โวลทเอนมมีแรงสูง (kVolt) :
 รับประภท 0 ปี วันที่เริ่มรับประภท :
 รหัส : 1-05-001-0007 TR., 160 KVA. 3 P 22-0-40 KV.DY 11
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 ประภททพธยธิน : อุปกรณ์ทพ.กอนปี 49 สินทพธย : 460133716 / 0
 วันสินสุดประภท :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่ออับยาสถานที่ติดตั้ง	ตั้งกับสินค้ำ	ค้ออรับายที่กับสินค้ำ	กิจการรวม	เอกสารรหัส	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IBEA-F-FA06-TR0016	ม.4 ต.บางเลน			ติดตั้ง			
28.04.2014	IBEA-F-FA06-TR0016	ม.4 ต.บางเลน			ติดตั้ง			
28.04.2014	1141	ทพอ.บางเลน			ติดตั้ง			
09.06.2014	IBEA-F-FA10-TR0040	ม.11 ต.บางเลน (หลังวัดโสมสิตย)			ติดตั้ง			
09.06.2014	IBEA-F-FA06-TR0146	เสริมจ่าย ม.8 ต.บางเลน เสริม สกต.บางเลน			ติดตั้ง			
07.01.2021	3373XF000004706	ม.11 บางเลน(หลังวัดโสมคอร)			ติดตั้ง			
17.10.2025	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	1003	ผ.มิเตอร์ทพ.บด.	รื้อถอน รับคืน	4981844768	7001117734	เสื่อมสภาพตามวาระ

ผู้ให้ : C1BLNMSL01
โคดเจนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 09.05.2026
เวลา : 15:42:08
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR67-030180
เลขที่สัญญา : GH290175
โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :
วันที่เริ่มรับประกัน : 07/12/2024

วัตต์ : 1-05-001-0068 TR.,160KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC
บริษัทผู้ผลิต : CHAROENCHAI
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า
วันสิ้นสุดประกัน : 06/12/2027

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลภายในที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ข้อมูลภายในที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
06.12.2024	Z801		0002	หม้อแปลง	โอน	5004409753		
06.12.2024	Z801	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4977513009		
22.01.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โอน	5004450989		
18.08.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	เบิก	4980907471	7001117733	
17.10.2025	3373XF0000004706	ม.11 บางเลน(หลังวัดเฝือกแก้ว)			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)

