



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางเลน  
เลขที่ ก.3กฟส.บสน.(มต) 966/2569 วันที่ 27 มีนาคม 2569  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบษ.(มร) 311/2567 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 22-004213

Serial No 29305 ขนาด 100 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.12 ต.บางปลา ซอยร่มเย็น ติดตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548  
ชำรุดวันที่ เสื่อมสภาพ อายุการใช้งาน 46 ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด 100 kVA 3 เฟส  
หมายเลข PEA. 67-032589 Serial No. 507633714 ผลิตภัณฑ์ FULL LIGHT ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี  ไม่มี  อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก หม้อแปลงเสื่อมสภาพ

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ช่อมแซมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 กฟส.บสน.มต. 966/2569

เรียน อ.ก.บษ.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)  
ผจก.กฟส.บางเลน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ คณะกรรมการฯ

(นายมนรุตม์ชัย เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บสน.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ คณะกรรมการฯ

(นายธรรมนุญ บัวพันธ์) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บสน.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ คณะกรรมการฯ

(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละออ) ตำแหน่ง พชง.6(ปฟ) ผ.มต.  
ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง กฟส.บสน.

ผู้เข้า : CSBLNMSL01  
เคลเจนท์ : PED-400  
โปรแกรม : ZEMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 02.05.2026  
เวลา : 18:47:20  
หน้าที : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR22-004213 เลข-ผู้ผลิต : 29305  
เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT  
WBS : วัตถุประสงค์ : อุปกรณ์แรงดัน(Volt) : 49 สิ้นทรัพย์ : 460133719 / 0  
วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่เริ่มรับประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลรายละเอียดที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ข้อมูลรายละเอียดที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เบตนล
31.10.2005								
13.01.2021		ม.12 ต.บางปลา			ติดตั้ง			เสื่อมสภาพตามวาระ
24.10.2025		ม.12 ต.บางปลา (ชอยรมเซ็น)			รื้อถอน			เสื่อมสภาพตามวาระ
24.10.2025		คลังพัสดุ นครปฐม	1003	ผ.มีเตอร์ฟกฟก.บค.	รับคืน	4981927559	700111730	

ผู้ใช้ : C3BLNMSL01  
โคดเจนท์ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 09.05.2026  
เวลา : 15:35:43  
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตกับนัท : TR67-032589  
WBS : I-67-I-BLNXX-15-2005  
โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) :

เลข-ผู้ผลิต : 0507633714  
เลขที่สัญญา :  
โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :  
วันที่เริ่มรับประกัน : 07/12/2024

รหัส : 1-05-001-0067 TR..100KVA,3P.,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC  
บริษัทผู้ผลิต : FULL LIGHT  
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า  
สินทรัพย์ : 460768258 / 0  
วันสิ้นสุดประกัน : 06/12/2027

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ลักษณะที่ติดตั้ง	ประวัติการเปลี่ยนค่า	ประวัติการเปลี่ยนค่า	ประวัติการเปลี่ยนค่า	ประวัติการเปลี่ยนค่า	ประวัติการเปลี่ยนค่า	ประวัติการเปลี่ยนค่า	ประวัติการเปลี่ยนค่า
06.12.2024	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004409854	ใบสั่ง	เหตุผล	
06.12.2024	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4977513007			
14.01.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โอน	5004444367			
18.08.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โอน	4980901436	7001117729		
24.10.2025	3373XF0000004765	ม.12 ต.บางปลา (ซอยรมเย็น)			ติดตั้ง				การดำเนินงานปกติ

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)

