



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางเลน  
เลขที่ ก.3กฟส.บลน.(มต) 967/2569 วันที่ 27 มีนาคม 2569  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข.(มร) 311/2567 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 23-004297  
Serial No 3C32425 ขนาด 50 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณท์ SIRIMIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย  
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง ติดตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548  
ชำรุดวันที่ เสื่อมสภาพ อายุการใช้งาน 46 ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด 50 kVA 3 เฟส  
หมายเลข PEA. 67-037433 Serial No. 991474 ผลิตภัณท์ THAIPATANAKIT ไปติดตั้งแทน  
2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี  ไม่มี  อื่น ๆ  
2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)  
 มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

- 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก หม้อแปลงเสื่อมสภาพ
- 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ซ่อมแซมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน
- 3.3 อื่น ๆ
- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร  
 คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก  
 ไม่คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 กฟส.บลน.มต. 967/2569  
เรียน อก.บข.(ก3)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
  
**(นายเอกชัย หังสุวรรณ)**  
ผจก.กฟส.บางเลน

ลงชื่อ   
(นายนรุตม์ชัย เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บลน.

ลงชื่อ   
(นายฉัตรมนุญ นัวผัน) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.บลน.

ลงชื่อ   
(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละออ) ตำแหน่ง พชง.6(ปฟ) ผมต.  
ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง กฟส.บลน.

ผู้เข้า : C3BLNMSL01  
โคดเขมท์ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 02.05.2026  
เวลา : 18:54:35  
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR23-004297      เลข-ผู้ผลิต : 3C32425      วัสดุ : 1-05-001-0005 TR.. 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11  
WBS :      เลขที่สัญญา :      บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT  
โวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) :      โวลท์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :      ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49      สิทธิทรัพย์ : 460134254 / 0  
รับประกัน 0 ปี      วันที่เริ่มรับประกัน :      วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสัญญาสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสัญญาที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IBEA-F-FA04-TR0109	ม.1 บางตาเถร (สวนเกษตรสวัสดิ์) สพน.			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
14.01.2021	3373XF000005026	ม.1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง			ติดตั้ง			เสื่อมสภาพตามวาระ
17.02.2026	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	1003	ผ.มิเตอร์ฟกทก.บด.	รื้อถอน	4983413924	7001162210	

ผู้เข้าใช้ : C3BLNMSL01  
โคดแอมท์ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 09.05.2026  
เวลา : 15:28:10  
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภักดิ์ : TR67-037433  
WBS : I-68-I-BLNXX-15.2009  
โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) :

เลข-ผู้ผลิต : 991474  
เลขที่สถานี :  
โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :  
วันที่เริ่มรับประกัน : 17/05/2025

รหัส : 1-05-001-0066 TR..50KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC  
บริษัทผู้ผลิต : THAI PATANAKIT  
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า  
สินทรัพย์ : 460780071 / 0  
วันสิ้นสุดประกัน : 16/05/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	อธิบายสถานที่ติดตั้ง	พิกัดสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
16.05.2025	Z004	กจล.(ต)	2500	รับฝาก กจล.(ก)	โอน	5004550220		
19.05.2025	Z004	กจล.(ต)	2500	รับฝาก กจล.(ก)	โอน	4979528286		
19.05.2025	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004551890		
29.05.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	0022	Plant Stock P, I	โอน	5004562644		
14.07.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โอน	4980385475		
29.01.2026	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	เบิก	4983190055	7001162209	
17.02.2026	3373XF000005026	ม.1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง			ตัดตั้ง			การดำเนินงานปกติ

PEA 23-004297 Serial No. 3C32425 ขนาด 50 kVA ผู้ผลิต SIRIVIWAT

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)

