



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางเลน
เลขที่ ก.3กฟส.บสน.(มต) 969/2569 วันที่ 27 มีนาคม 2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร) 311/2567 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 23-004772

Serial No 3C33295 ขนาด 50 kVA 3 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตภัณท์ SIRIWAT ดังนี้


- ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
- ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย


2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.5 ต.นิลเพชร ติดตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
ชำรุดวันที่ เสื่อมสภาพ อายุการใช้งาน 46 ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด 50 kVA 3 เฟส
หมายเลข PEA. 67-037434 Serial No. 991475 ผลิตภัณท์ THAIPATANAKIT ไปติดตั้งแทน


- 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
 มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ


3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
 - 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก หม้อแปลงเสื่อมสภาพ
 - 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมแซมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
 - 3.3 อื่น ๆ
 - 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 - ไม่คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 กฟส.บสน.มต. 969/2569
เรียน อก.บช.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)
ผจก.กฟส.บางเลน

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายณัฐมชัย เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บสน.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายธรรมณูญ บัวผัน) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.บสน.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละออ) ตำแหน่ง พชง.6(ปฟ) ผมต.
ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง กฟส.บสน.

ผู้เข้า : C3BLNMSL01
 ใ้ดูแลเจ้าหน้าที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 09.05.2026
 เวลา : 16:21:53
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-004772 เลข-ผู้ผลิต : 3C33295
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 โวลต์โอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลต์โอมป์แรงต่ำ (Volt) : ประเภทหม้อแปลง : อุตสาหกรรม / 0
 รับประจัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประจัน : วันที่เริ่มรับประจัน : 49 สัปดาห์ : 460115745 / 0
 วันที่เริ่มรับประจัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลบัญชีสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ข้อมูลบัญชีที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารบัญชี	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	INPU-F-FA03-TR0042	xx หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ม.15 ต.โพรง			ติดตั้ง			
27.10.2010	IO10	คลังพัสดุ กฟล. นครปฐม			ติดตั้ง			
10.04.2013	IBEA-F-FA05-TR0030	ม.3 ต.ไผ่ขวาง (ใกล้วัดลานคา)			รื้อถอน			
12.02.2019	IO10	คลังพัสดุ นครปฐม	2003		รับคืน	4949329327	2000902934	
12.02.2019	IO10	คลังพัสดุ นครปฐม	2003	ปักป้าย กฟล. บล.	เบิก	4951014577	2000936569	
05.06.2019	IO10	คลังพัสดุ นครปฐม		ปฏิบัติ กฟล. บล.	ติดตั้ง			
05.06.2019	IBEA-F-FA04-TR0370	ม.5 นิลเพชร (สวนเกษตรของบลัง)		ปฏิบัติ กฟล. บล.	ติดตั้ง			
14.01.2021	3373XF000004676	DCC สวนเกษตรแผ่นดินธรรม ม.5 ต.นิลเพชร			รื้อถอน			
04.05.2026	IO10	คลังพัสดุ นครปฐม	1003	ผ.มิเตอร์กฟล. บล.	รับคืน	4984323920	7001162212	การดำเนินงานปกติ เสื่อมสภาพตามวาระ

ผู้ให้ : C3BLNMSL01
 ควบคุม : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 09.05.2026
 เวลา : 16:25:05
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR67-037434
 WBS : I-68-I-BLNXX.15.2010
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) :
 รับประกัน 4 ปี

เลข ผลิต : 991475
 เลขที่สัญญา :
 โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
 วันที่เริ่มรับประกัน : 17/05/2025

จุด : 1-05-001-0066 TR..50KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC
 บริษัทผู้ผลิต : THAIPATANAKIT
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า
 รหัสทรัพย์สิน : 460780072 / 0
 วันที่สิ้นสุดประกัน : 16/05/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชนิดสินทรัพย์ที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสินทรัพย์ที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
16.05.2025	Z004	กจล.(ต)	2500	รับฝาก กจล.(ก)	โอน	5004550220		
19.05.2025	Z004	กจล.(ต)	2500	รับฝาก กจล.(ก)	โอน	4979528286		
19.05.2025	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004551890		
29.05.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	0022	Plant Stock P. I	โอน	5004562644		
29.07.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โอน	4980606116		
29.01.2026	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	เบิก	4983190195	7001162211	
04.05.2026	3373XF000004676	DCC สถานเกษตรแผ่นดินธรรม ม.5 ต.นิลเพชร			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)

