



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางเลน
เลขที่ ก.3กฟส.บลน.(มต) 968/2569 วันที่ 27 มีนาคม 2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข.(มร) 311/2567 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 24-011490

Serial No 3C35645 ขนาด 100 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลัดภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.8 ต.บางเลน ติดตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548

ชำรุดวันที่ เสื่อมสภาพ อายุการใช้งาน 45 ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด 100 kVA 3 เฟส
หมายเลข PEA. 67-032586 Serial No. 507633711 ผลัดภัณฑ์ FULL LIGHT ไปติดตั้งแทน

2.2 สถิติเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ติดตั้ง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก หม้อแปลงเสื่อมสภาพ

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมแซมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


ที่ ก.3 กฟส.บลน.มต. 968/2569


เรียน อ.ก.บข.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)
ผจก.กฟส.บางเลน

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายอนุรัตน์ชัย เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บลน.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายธรรมณู บัวผัน) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บลน.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละออ) ตำแหน่ง พชง.6(ปฟ) ผ.มต.
ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง กฟส.บลน.

วันที่ : 09.05.2026
เวลา : 16:01:53
หน้า : 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

ผู้รับ : C38LINMSL01
เคเบิลเอ็นพี : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-011490
เลขที่ผู้ใช้ผลิต : 3C35645
เลขที่สัญญา :
โวลต์แอมป์แรงดัน (kVolt) :
วันที่เริ่มรับประกัน :
WBS :
โวลต์แอมป์แรงดัน (kVolt) :
วันที่เริ่มรับประกัน :
วัสดุ : 1-05-001-0006 TR.. 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก. ก่อมี 49 สิ้นทรัพย์ : 460134230 / 0
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสถานที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IBEA-F-FA06-TR0006	ม.8 ต.บางเลน	ม.8 ต.บางเลน		ติดตั้ง			
13.01.2021	3373XF000005285	ม.8 ต.บางเลน (ศูนย์การค้าตลาดบางเลน)	ม.8 ต.บางเลน (ศูนย์การค้าตลาดบางเลน)		ติดตั้ง			
27.10.2025		คลังพัสดุ นครปฐม	คลังพัสดุ นครปฐม	ผ.มิเตอร์พก. บล.	รื้อถอน	4981953164	700117732	เสื่อมสภาพตามวาระ
27.10.2025	1010		1003		รับคืน			

วันที่ : 09.05.2026
เวลา : 16:02:30
หน้าที : 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

ผู้ใช้ : C3BLNMSL01
ไคลเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR67-032586 เลข ผู้ผลิต : 0507633711
WBS : 1-67-1-BLNXX-15-2006 เลขที่สัญญา :
โวลต์ของปีแรงสูง(kVolt) : โวลต์ของปีแรงต่ำ(Volt) :
รับประกัน 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 07/12/2024

วัตถุประสงค์ : 1-05-001-0067 TR..100KVA.3P.22-0.416/0.24KV,DYN11, SC
บริษัทผู้ผลิต : FULL LIGHT
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460768255 / 0
วันสิ้นสุดประกัน : 06/12/2027

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลรายละเอียดการติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ข้อมูลรายการที่เก็บสินค้า	กิจการรวม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
06.12.2024	Z001	กจร (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004409854		
06.12.2024	Z001	กจร (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4977513007		
14.01.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โอน	5004444367		
18.08.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โอน	4980907356	7001117731	
27.10.2025	3373XF000005285	ม.8 ต.บางเลน (ศูนย์การคัดลวดบางเลน)			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)

