



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางเลน
เลขที่ ก.3กฟส.บลน.(มต) 970/2569 วันที่ 27 มีนาคม 2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร) 311/2567 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 26-011603

Serial No 31894 ขนาด 50 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ EKARAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ - ติดตั้งเมื่อวันที่ -

ชำรุดวันที่เสื่อมสภาพ อายุการใช้งาน 43 ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด - kVA - เฟส
หมายเลข PEA. - Serial No. - ผลิตภัณฑ์ - ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก หม้อแปลงเสื่อมสภาพ

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ซ่อมแซมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 กฟส.บลน.มต. 970/2569

เรียน อก.บช.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)
ผจก.กฟส.บางเลน

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายมนต์ชัย เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บลน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายธรรมนุญ บัวผัน) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บลน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละออ) ตำแหน่ง พชง.6(ปฟ) ผ.มต.
ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง กฟส.บลน.

ผู้ใช้ : C3BLNMSL01
 ควบคุม : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

รายงานประวัติการใช้พลังงานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 09.05.2026
 เวลา : 16:33:20
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR26-011603 เลข-ผู้ผลิต : 31894 รหัส : 1-05-001-0005 TR., 50 KVA. 3 P 22-0-40 KV.DY 11
 WBS : เลขที่สินค้า : บริษัทผู้ผลิต : EKARAT
 โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กฟภ.ก่อนปี 49 สันทรัพย์ : 460528490 / 0
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานะที่ติดตั้ง	ข้อมูลรายละเอียดติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจการ	เอกสารวัสดุ	ใบส่ง	เหตุผล
10.01.2006	INPT-F-FA08-TR0260	xx ทม1 ต.คอนรวกตามแยกหัวด้วน			ติดตั้ง			
16.11.2016			2201	มกป.คอนคม	รับคืน	4942957160	26-011603 ปป	
12.12.2017		คลังพัสดุ นครปฐม	2003	นภปติฯ กฟภ.บด.	โอน	4942963254		
12.12.2017		คลังพัสดุ นครปฐม	2003	นภปติฯ กฟภ.บด.	เบิก	4942970560	2000771610	
13.12.2017		คลังพัสดุ นครปฐม	2003	นภปติฯ กฟภ.บด.	รับคืน	4951014576	2000936569	
05.06.2019		คลังพัสดุ นครปฐม		ศ.มีเตอร์กฟภ.บด.	โอน	4976879823		
24.10.2024			1003					

PEA

26-011603

Serial No.

31894

ขนาด

50

kVA

ผู้ผลิต

EKARAT

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)

