



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 ทยค.(ปร) /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.ไทรโยค

ถึง ผจก.กฟส.ไทรโยค
วันที่ 11 เมษายน 2569

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA.28-003812
Serial No.14390 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ EKARAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก **เสื่อมสภาพตามวาระ**

- 3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน


3.3 อื่น ๆ


3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร


- คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
- ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 ทยค. 337 /2569
เรียน อก.บช.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


(นายนาวัน วัจนะ)
ผจก.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายพรชัย นันทะสี) ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(ว่าที่ ร.ต.มารุต ผิดศิริ) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายณธายุ วิศวกานต์) ตำแหน่ง พชง.5 ผปร.กฟส.ไทรโยค

ผู้ใช้ : C3TRYPSS01
เคสเลขที่ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายชื่อ

วันที่ : 14.03.2028
เวลา : 16:22:30
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR28-003812
WBS :
ชื่อสถานที่ :
วันที่อนุมัติ : 26/02/1986

เลข-ผู้ผลิต : 14390
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ผลิต : EKARAT
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 25/02/1989

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR. 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
บริษัทผู้ผลิต : EKARAT
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. ก่อนปี 49
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 25/02/1989

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	บัญชีรายชื่อทรัพย์สิน	กิจการ	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IKCA-F-FA05-TR0156	xx ม.หนองขาม ต.หนองไผ่			ติดตั้ง			
18.10.2021					รื้อถอน			
09.02.2022	1034-GISTAG	FL รอสร้าง GIS TAG - กฟอ.ทยค.	2401	มกบ. ไทรโยค	ติดตั้ง			
19.01.2023	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี			รื้อถอน	4967698495	2001368660	
19.01.2023					ติดตั้ง			
31.03.2023	1034-GISTAG	FL รอสร้าง GIS TAG - กฟอ.ทยค.	2401	มกบ. ไทรโยค	ไป	4968650267	2001393699	
31.03.2023	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี			รื้อถอน			จ่ายไฟแรงสูงไม่ได้
25.04.2023					รื้อถอน	4968906365	2001399851	
25.04.2023	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี			รื้อถอน			

ผู้ใช้ : C3TRYPSS01
 คุ้ณแชนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 14.03.2026
 เวลา : 16:23:08
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR57-007232 เลข-ผู้ผลิต : 5761014 รหัส : 1-05-000-0002 TR.. 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0-23 KV
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : FUJI
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) : ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สีนทรัพย์สิน : 460445031 / 0
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่เก็บสินค้า	ที่เก็บสินค้า	สี/ชื่อป้ายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารรหัส	ใบสั่ง	เหตุผล
27.06.2014	Z103								
25.02.2015	ISYA-F-FA07-TR0015	บ้านห้วยแดง กลุ่ม 1 ต.สุ่มลุ่ม อ.ไพรโศก น.สีไทรอินคาต.ตรงข้ามต.อ.กตงพ. 30-1854		2401	หมป.ไพรโศก	ติดตั้ง ติดตั้ง ติดตั้ง รับคืน	4943377517	6000720889	
23.01.2018	IKCA-F-FA06-TR0429	คลังพัสดุ กาญจนบุรี		2401	หมป.ไพรโศก	โอน	4944482362		
23.01.2018	I030					โอน	4947791099	2000880420	
07.04.2018	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี				โอน			
19.10.2018	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี				โอน			
26.06.2023	I034-GISTAG	FL รวบรวม GIS TAG - กฟผ. พตค. สะพานปูนปากแฉ่ง ต.วังกระแจะ				ติดตั้ง			
12.06.2024	33XFA000155658					ติดตั้ง			

แสดงอุปกรณ์: รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1000286602	หมวดอุปกรณ์	M	กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟส.โทรโยธ			
สถานะ	ESTO	WTWO		
มีผลจาก	14.03.2026	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป		
วัสดุ	1-05-000-0001	TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
เลขที่ผลิตภัณฑ์	TR28-003812	
เลขที่ประจำตัว	1001265429	<input type="button" value="ประวัติ"/>

ข้อมูลสต็อก			
ประเภทสต็อก	07	สต็อกที่บิล	
โรงงาน	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	รหัสบริษัท 9000
ที่เก็บสินค้า	2401	กฟส.โทรโยธ	
แบบสต็อก	R	แบบหลัก	R
สต็อกพิเศษ		Date L.GoodsMvt	26.01.2026
ลูกค้า		ผู้ขาย	
ใบสั่งซื้อ		องค์ประกอบ WBS	

