



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.บ่อพลอย  
วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๕๖-๐๐๐๖๘๖ ขนาด ๒๕๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๕๖-๐๐๐๖๘๖ Serial No.๕๖๓๑๐๓๑๒ ขนาด ๒๕๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ Q.T.C. ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน.....  ของผู้ใช้ไฟฟ้า
๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ หน้าศูนย์ OTOP บ่อพลอย ม.๑ ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ชำรุดวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ อายุการใช้งาน..๑๐..ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ KVA PEA No. TR๕๖-๐๓๒๑๔๖ Serial No. ๖๕๔๖๓๐ ผลิตภัณฑ์ CC TRANSFORMER ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี.๒๕๖๖  ไม่มี  อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป  อื่นๆ.....

**๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ**

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : ฟ้าผ่าลงหม้อแปลง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ .....


๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๓๕๗ /๒๕๖๘  
เรียน ผจก.กฟภ.กจ., อก.บช.(ก.๓)  
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

  
(นายพิชา ตันยัคเส็ง)  
ผจก.กฟส.บ่อพลอย

- ๓ เม.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการฯ  
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท) กฟส.บพล.

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายชัยพร ศุภมาสทธิธู) ตำแหน่ง ผผ.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายเอกชัย จันทรเจริญ) ตำแหน่ง ชม.ปบ.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงขำรุด TR๕๖-๐๐๐๖๘๖ (๒๕๐ KVA)

