



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก3)  
เลขที่ ก.3 ศปจ.(มต.) /2569 วันที่  
เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)

เรียน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลว.9 ก.พ. 2567 คณะกรรมการฯ  
ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุด ระบบ 1 เฟส 2,2000-230/460 โวลท์  
ขนาด 20 เควีเอ. พีอีเอ. TR23-000861 ซีเรียลนัมเบอร์ 37160 ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ.(หมดประกัน)  ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน.....  ของผู้ใช้ไฟ

2. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่.....ติดตั้งเมื่อวันที่.....  
ชำรุดวันที่.....อายุการใช้งาน.....ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด.....KVA.....เฟส  
หมายเลข PEA ..... Serial No. .... ผลิตภัณฑ์ .....ไปติดตั้งแทน

2.2 สตีกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี.....  ไม่มี  อื่นๆ.....

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน.....รูป  อื่น ๆ.....

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม  
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบุญชอบ สีแดงสุก) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ศปจ.

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายธนภฤต พวงดอกไม้) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ศปจ.

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายศรัณวิทย์ กบิลพัฒน์) ตำแหน่ง พชง.6 ผ.บ.ค.กฟส.ศปจ.

ที่ ก.3 ศปจ.(ปร.)- 480 /2569

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายพุฒชงค์ กาหลง)

ผจก.กฟส.ศปจ.



ผู้เข้า : C3SPNPSS01  
 ควบคุม : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 12.05.2026  
 เวลา : 10:58:22  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-000861 เลขผู้ผลิต : 37160  
 WBS : P-TDD01.3-1-SPNIA.0002 เลขที่สถานี :  
 วิศวกร : วิศวกรประจำโครงการ (KVo11) :  
 วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W. 22/0.46-0.23 KV.  
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIWIWAT  
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก. ก่อปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460117431 / 0  
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่ออาคารสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อรายการที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เลขตัววัสดุ	ใบสั่ง	หมายเหตุ
31.10.2005	IDOA-F-FA01-TR0091	xx บ้านหนองเป็ดหนามที่ 2 ต.บางจาน		กบ. กบจ.	ติดตั้ง	4959660777		
05.05.2021	1020	คลังพัสดุ สพร.รณบุรี	2401	กบ. กบจ.	รับคืน	4959660779		
05.05.2021	1020	คลังพัสดุ สพร.รณบุรี	2401	กบ. กบจ.	รับคืน	4959660837	6000866239	
05.05.2021	1020	คลังพัสดุ สพร.รณบุรี	2401	กบ. กบจ.	รับคืน	4959661051	6000866238	
05.05.2021	1020	คลังพัสดุ สพร.รณบุรี	2401	กบ. กบจ.	รับคืน	4983925707	7001145130	
13.06.2021	IDOA-F-FA01-TR0091	xx บ้านหนองเป็ดหนามที่ 2 ต.บางจาน		กบ. กบจ.	ติดตั้ง			
24.01.2023	3372XF000004460	DCC_หมู่ 1 2 ต.บางจาน (ข้างบ้านพิศพลประเท			ติดตั้ง			
25.02.2026	1020	คลังพัสดุ สพร.รณบุรี	2401	กบ. กบจ.	ติดตั้ง			
30.03.2026					รับคืน			เสื่อมสภาพตามวาระ