






การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก3)  
เลขที่ ก.3 ศปจ.(ปร.) /2569 วันที่  
เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)  
เรียน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลว.9 ก.พ. 2567 คณะกรรมการฯ  
ดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุด ระบบ 1 เฟส 2,200-230/460 โวลท์  
ขนาด 20 เควีเอ. พีอีเอ. TR23-010054 ซีเรียลนัมเบอร์ 1C11018 ผลิตภัณท์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ.(หมดประกัน)  ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน.....  ของผู้ใช้ไฟ
2. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย  
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่.....ติดตั้งเมื่อวันที่.....  
ชำรุดวันที่.....อายุการใช้งาน.....ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด.....KVA.....เฟส  
หมายเลข PEA ..... Serial No. .... ผลิตภัณท์ .....ไปติดตั้งแทน
- 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี.....  ไม่มี  อื่นๆ.....
- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)  
 มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน.....รูป  อื่น ๆ.....
3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ  
3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)  
3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน
- 3.3 อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม  
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย
- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร  
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....  
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
(นายบุญชอบ สีแดงสุก) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ศปจ.  
ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายชนกฤต พวงดอกไม้) ตำแหน่ง ผ.ปร.กฟส.ศปจ.  
ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายศรัณวิทย์ กบิลพัฒน์) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.ศปจ.

ที่ ก.3 ศปจ.(ปร.)- 167 /2569  
เรียน ออก.บข.(ก3)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
  
(นายพุ่มชงค์ กาหลง)  
ผจก.กฟส.ศปจ.



