



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก3)

เลขที่ ก.3 ศปจ.(ปร.) /2569 วันที่

เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)

เรียน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลว.9 ก.พ. 2567 คณะกรรมการฯ
ตั้งมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุด ระบบ 1 เฟส 2,2000-460/230 โวลต์
ขนาด 30 เควีเอ. พีโอเอ. TR24-004190 ซีเรียลนัมเบอร์ 4634 ผลิตภัณท์ SSANG YONG ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ.(หมดประกัน) ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน..... ของผู้ใช้ไฟ

2. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่.....ติดตั้งเมื่อวันที่.....
ชำรุดวันที่.....อายุการใช้งาน.....ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด.....KVA.....เฟส
หมายเลข PEA Serial No. ผลิตภัณท์ไปติดตั้งแทน

2.2 สตีกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน.....รูป อื่น ๆ.....

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

(นายบุญชอบ สีแดงสุก) ตำแหน่ง หน.บ.ค.กฟส.ศปจ.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ

(นายธนภุต พวงดอกไม้) ตำแหน่ง หน.ปร.กฟส.ศปจ.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ

(นายศรัณวิทย์ กบิลพัฒน์) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.ศปจ.

ที่ ก.3 ศปจ.(ปร.)- A81 /2569

เรียน ออก.บข.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายพุ่มชงค์ กาหลง)
ผจก.กฟส.ศปจ.



ผู้ใช้ : C3SPNPSS01
 โคลเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการเข้างานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 12.05.2026
 เวลา : 11:03:35
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-004190 เลขที่ผู้ผลิต : 4634
 WBS : P-TDD02-4-1-SPNA3.0007 เลขที่สัญญา :
 วิศวกรที่มอบใบแรงส่ง (kVo11) : วิศวกรที่มอบใบแรงส่ง (kVo11) :
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน :
 วันที่เริ่มสรุปประกัน :
 วันที่สิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลรายละเอียดสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ข้อมูลบัญชีเก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ISPA-F-FA02-TR0175	XX ม.3 คอมนะสังขบุรีอำเภอป่าโมก FL รอสราง GIS TAG - มพอ.ปจ.			ติดตั้ง รับคืน	4956678456	6000901623	
22.08.2020	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2401	มทป. ปจ.	รับคืน	4956678619	6000974827	
22.08.2020	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2401	มทป. ปจ.	รับคืน	4984347089	7001145148	
22.08.2020	33XFLA000118215	ข้างวัดคอมนะสังขบุรี			รับคืน			เสื่อมสภาพตามภาวะ
06.05.2026	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2401	มทป. ปจ.				

วัสดุ : 1-05-000-0002 TR. . 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SSANG YONG
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ทก. ก่อปี 49 สันทรัพย์ : 460117365 / 0
 วันที่สิ้นสุดประกัน :