






**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก3)  
เลขที่ ก.3 ศปจ.(ปร.) /2569 วันที่  
เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)  
เรียน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลว.9 ก.พ. 2567 คณะกรรมการฯ  
ดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุด ระบบ 1 เฟส 2,2000-460/230 โวลท์  
ขนาด 20 เควีเอ. พีอีเอ. TR24-005111 ซีเรียลนัมเบอร์ 1C12603 ผลิตภัณฑ์ SIRIWIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ.(หมดประกัน)  ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน.....  ของผู้ใช้ไฟ
2. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย
  - 2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่.....ติดตั้งเมื่อวันที่.....  
ชำรุดวันที่.....อายุการใช้งาน.....ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด.....KVA.....เฟส  
หมายเลข PEA ..... Serial No. .... ผลิตภัณฑ์ .....ไปติดตั้งแทน
  - 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี.....  ไม่มี  อื่นๆ.....
  - 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)  
 มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน.....รูป  อื่น ๆ.....
3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
  - 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)
  - 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน
  - 3.3 อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม  
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย
  - 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร  
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....  
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
(นายบุญชอบ สีแดงสุก) ตำแหน่ง ทผ.บค.กฟส.ศปจ.  
ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายชนกฤต พวงดอกไม้) ตำแหน่ง ทผ.ปร.กฟส.ศปจ.  
ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายศรีวิทย์ กบิลพัฒน์) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.ศปจ.

ที่ ก.3 ศปจ.(ปร.)- 170 /2569

เรียน ออก.กบข.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายพุ่มชงค์ กาหลง)  
ผจก.กฟส.ศปจ.



ผู้ให้ : C3SPNPSS01  
ไอเดียนท์ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 12.05.2026  
เวลา : 11:04:22  
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-005111 เลข-ผู้ผลิต : 1C12603  
WBS : เลขที่สัญญา :  
โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :  
รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR.. 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.  
บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT  
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฯ.กานปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460117472 / 0  
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	SPA-F-FA04-TR0135	xx หลังวัดลาปลาแก้วหนที่ 7 ต.วังยาง			ติดตั้ง			
13.08.2008	SPA-F-FA02-TR0190	xx ไฟทางหลวงหนาวัดไ้ก่เคย			ติดตั้ง			
23.08.2010	IDBA-F-FA07-TR0225	xx ตลาดเขตคลองห้าแยกเครื่อง 2			ติดตั้ง			
24.01.2023	33XFIA000114559	DCC_ม.7 คอนกรีตคลองคลองคลอง			ติดตั้ง			
25.02.2026	1020	คลังพัสดุ สทรวงมว	2401	มกป.สปจ.	นับคืน	4983925426	7001145152	
30.03.2026					รื้อถอน			เสื่อมสภาพตามวาระ