



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก3)  
เลขที่ ก.3 ศปจ.(ปร.) /2569 วันที่  
เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)

เรียน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลว.9 ก.พ. 2567 คณะกรรมการฯ  
ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุด ระบบ 1 เฟส 2,200-400 โวลต์ ขนาด  
50 เควีเอ. พีโอ. TR23-008443 ซีเรียลนัมเบอร์ 786536 ผลิตภัณฑ์ ELTCE(ELTA) ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ.(หมดประกัน)  ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน.....  ของผู้ใช้ไฟ

2. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่.....ติดตั้งเมื่อวันที่.....

ชำรุดวันที่.....อายุการใช้งาน.....ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด.....KVA.....เฟส

หมายเลข PEA ..... Serial No. .... ผลิตภัณฑ์ .....ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี.....  ไม่มี  อื่นๆ.....

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน.....รูป  อื่น ๆ.....

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม  
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบุญชอบ สีแดงสุก) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ศปจ.

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายชนกฤต พวงดอกไม้) ตำแหน่ง ผ.บ.กฟส.ศปจ.

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายศรีวิทย์ กบิลพัฒน์) ตำแหน่ง พชง.6 ผ.บ.กฟส.ศปจ.

ที่ ก.3 ศปจ.(ปร.)- 476 /2569

เรียน อ.ก.บข.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายพุดชงค์ กาหลง)

ผจก.กฟส.ศปจ.



ผู้เข้า : C3SPNPS01  
 วิศวกร : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 12.05.2026  
 เวลา : 11:05:47  
 หน้า : 1

เลขที่หม้อแปลง : TR23-008443      เลขผู้ผลิต : 786536      รหัส : 1-05-001-0005 TR.. 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11  
 WBS :      เลขที่สัญญา :      บริษัทผู้ผลิต : ELTCE (ELTA)  
 วัตถุประสงค์การใช้งาน (kVo11) :      วัตถุประสงค์การใช้งาน (kVo11) :      ประเภทหม้อแปลง : ฐานหม้อแปลงยกสูง  
 วันที่เริ่มใช้งาน : 0 ปี      วันที่เริ่มใช้งาน :      วันที่สิ้นสุดการใช้งาน :      จำนวน : 460366632 / 0

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อใบขายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IDOA-F-FA03-TR0113	XX บ้านกระต๊อ ม.7 ต.วังบัว DCC_บ้านคดกระต๊อ หมู่ 7 ต.วังบัว			ติดตั้ง รับดิน	4984346893	700148106	ส่งมอบตามวาระ
24.01.2023	3372XF000004798	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2401	สนป. ศปจ.				
06.05.2026	1020							