



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.ลาดหญ้า
เลขที่ ก.3 ลญ.(ปร) /2569 วันที่ 15 พฤษภาคม 2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567 คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA. 23-007903 Serial No 1C16320 ขนาด 30 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณท์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณท์ ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก **เสื่อมสภาพตามวาระ**

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายจักรพันธ์ พรหมศรีจันทร์) ตำแหน่ง ทม.ปร.กฟส.ลญ.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(น.ส.กัญญารัตน์ วิเชียรโชติ) ตำแหน่ง วศก.4 ผปร.กฟส.ลญ.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายณัฐวุฒิ พ่วงลา) ตำแหน่ง พชง.5 ผปร.กฟส.ลญ.

ที่ ก.3 ลญ. 327 /2569
เรียน ออก.บช.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสันติ โรจนธรรมเจริญ)
ผจก.กฟส.ลาดหญ้า
15 พ.ค. 2569

ผู้เข้า : C3LYAPSS01
 โคลเบอร์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการปฏิบัติงานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 15.05.2026
 เวลา : 11:50:38
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-007903 เลข-ผู้ผลิต : 1C16320
 WBS : เลขที่สัญญา :
 วัสดุแบบป็นแรงสูง(KVolt) : วัสดุแบบป็นแรงต่ำ(Volt) :
 รับประกัน 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 18/08/1980 วันที่สิ้นสุดประกัน : 17/08/1983

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ISVA-F-FA01-TR0003	xx ข้าง รร. องค์ต ม.4 อ.ศรีสวัสดิ์			ติดตั้ง			
12.01.2023	3371XF000006024	DCC_ข้าง รร. องค์ต ม.4 อ.ศรีสวัสดิ์	2901	มกบ. ลญ.	ติดตั้ง			
14.06.2023	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2901	มกบ. ลญ.	รับคืน	4969596081	2001414026	
14.06.2023	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2901	มกบ. ลญ.	รับคืน			การดำเนินงานปกติ
22.11.2023	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2901	มกบ. ลญ.	เบิก	4972253562	2001447653	
03.01.2025	33XFIA000137220	บ. คำนวณแอลบ			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
12.02.2026	33XFIA000181855	บ. คำนวณแอลบ			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
15.05.2026		คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2901	มกบ. ลญ.	รับคืน	4984494562	๗/๗ หม้อแปลง	เสื่อมสภาพตามวาระ



แสดงอุปกรณ์ : ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1000289313	หมวดอุปกรณ์	M	กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่าย			
สถานะ	ESTO	WTWO		
มีผลจาก	15.05.2026	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง องค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ข้อมูลทั่วไป

คลาส	Z_TR	DISTRIBUTION TRANSFORMER		
ประเภทหอบเจด	Z9999	อุปกรณ์กฟภ.ก่อนปี 49		
กลุ่มสิทธิ์			สายผลิตภัณฑ์	
น้ำหนัก	226	KG	ขนาด/มิติ	
เลขสินค้าคงคลัง	TR23-007903		วันที่เริ่มใช้	08.08.2003

ข้อมูลการอ้างอิง

มูลค่าการได้มา	15,100.00	THB	วันที่ได้มา	01.01.2006
----------------	-----------	-----	-------------	------------

ข้อมูลผู้ผลิต

ชื่อผลิตภัณฑ์	SIRIWAT	ประเทศผู้ผลิต	TH
เลขที่รุ่น		ปี/เดือนสร้าง	/
ManufPartNo.			
เลข-ผู้ผลิต	1C16320		

