



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569 วันที่ - ๗ พ.ค. ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 22-002398

Serial No 92545 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตภัณฑ์ HICO ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส

หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

ม.ป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

๑-๓๐๗๓๖-๓๖๙๖๙

เรียน ออก.บช (ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสุรวุฒิ บุนนาค)
ผจก.กฟส.พทน.
๗ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง หน.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ
(นายสุจน์ น้าใจดี) ตำแหน่ง หน.บ.ค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ
(นายชานนท์ คชยทช) ตำแหน่ง พงช.6 ผจก.กฟส.พทน.

เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์: รายละเอียด

จุดวัด/ส่ววัด

อุปกรณ์	1000300854	หมวดอุปกรณ์	M	กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่าย			บันทึกภายใน
สถานะ	ESTO	WTWO		
มีผลจาก	28.10.2025	มีผลถึง	31.12.9999	

- ทั่วไป
- สถานที่ตั้ง
- องค์กร
- โครงสร้าง
- SerData
- ข้อมูลเพิ่มเติม 1
- ข้อมูลเพิ่มเติม 2
- ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ	1-05-000-0001	TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
เลขที่ผลิตภัณฑ์	TR22-002398	ประวัติ
เลขที่ประจำสำ	1001265429	

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก	01	ที่ใช้ได้	รหัสบริษัท	9000
โรงงาน	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	บาทซัทสีก	R
ที่เก็บสินค้า	2301	กฟภ.พนมทวน	Date L.GoodsMvt	02.04.2026
แบบขั้วสต็อก	R		ผู้ขาย	
สต็อกพิเศษ			องค์ประกอบ WBS	
ลูกค้า				
ใบสั่งขาย		/ 0		

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรวมตัว



ผู้ใช้ : C3PNIPSS01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรวมตัว

วันที่ : 06.05.2026
 เวลา : 15:40:34
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตบัตรที่ : TR22-002398
 เลขที่ผลิต : 92545
 เลขที่ผลิตเตา :
 โวลต์แอมป์แรงส่ง (kVA) :
 วันที่เริ่มประกัน :
 WBS :
 โวลต์แอมป์แรงส่ง (kVA) :
 วันที่เริ่มประกัน :
 ปีประกัน 0 ปี

ชื่อ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : HICO
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กักเก็บที่มี 49 ลิขสิทธิ์ : 460119963 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัด	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IUTG-F-FA09-TR0045	xx บ้านวังบัวใหม่			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000007900	DCC_หม้อ ม.วังบัวใหม่ ม.9 อ.พมทวน			ติดตั้ง			
28.10.2025	I030	คำสั่งตัด กาดูจมนบุรี	1301	หม้อ ม.พมทวน	รื้อถอน	4981977625	7001125345	เสื่อมสภาพตามวาระ
29.10.2025	I030	คำสั่งตัด กาดูจมนบุรี	2301	หม้อ ม.พมทวน	โอน	4983242654		
03.02.2026	I030	คำสั่งตัด กาดูจมนบุรี	2301	หม้อ ม.พมทวน	โอน	4983989322		
02.04.2026	I030	คำสั่งตัด กาดูจมนบุรี						

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PINPSS01
 โฉลโฉมที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 15.05.2026
 เวลา : 20:15:36
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR68-003912 เลข-ผู้ผลิต : 6851414 รหัส : 1-05-000-0011 TR, 30KVA, I.P, 22-0.48/0.24KV, SC
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt): โวลท์แอมป์แรงต่ำ(Volt) : ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สัมพันธ์ : 460789799 / 0
 รับประกัน 4 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025 วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เขตดูแล
14.07.2025	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	498107897		
29.08.2025	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
29.08.2025	I030	คลังวัสดุ กาญจนบุรี	8002	กบช.	โอน	5004651253	7001125344	
09.09.2025	I030	คลังวัสดุ กาญจนบุรี	8002	กบช.	เบิก	4981249917		
15.05.2026	3371XF000007900	DCC_คลัง บ.วังบัวบาน ม.9 อ.พนมทวน			ติดตั้ง			

2 KE 2278

H I C O

Licenses of Westinghouse

SINGLE PHASE TRANSFORMER

TYPE 2 C

TV 2000
LV 5000


REG. SUB. TEMP. RISE 65 C/BIL 75

CUR. LOAD 47 AMP. (75%) 2, 2 1/2 OIL 100

SER. NOS. 2545 WT. 220

TAP CHANGER

HIGH VOLTAGE	POS. NO.	CONNECTS
20000	1	4 - 5
21000	2	3 - 5
22000	3	3 - 6
23000	4	2 - 6
24000	5	2 - 7



WESTINGHOUSE ELECTRIC CO. LTD.

1000 KOREA

