



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน  
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๙

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 21-001183

Serial No 34646 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตภัณท์ Sirivivat ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ น.โศภณสุข ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA. 68-003909 Serial No. 6857411 ผลิตภัณท์ Thaimaxwell ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี  ไม่มี  อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ เสื่อมสภาพ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช่ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช่ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก.๓ พทน.- 403/๖๙

เรียน อก.บช (ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสุรuti บุนนาค)

ผจก.กฟส.พนมทวน

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ คณะกรรมการฯ  
( นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี ) ตำแหน่ง หน.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ  
( นายสุพจน์ น้ำใจดี ) ตำแหน่ง หน.บค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ  
( นายชานนท์ คชายุทธ ) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.พทน.



### แสดงอุปกรณ์: รายละเอียด



อุปกรณ์

1000300416

หมวดอุปกรณ์

M

กฟผ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายอุปกรณ์

หม้อแปลงในระบบจำหน่าย

สถานะ

ESTO

WTRD

มีผลจาก

28.10.2025

มีผลถึง

31.12.9999

ทั่วไป

สถานที่ตั้ง

ยงคิง

โครงการ

Set Data

ข้อมูลเพิ่มเติม 1

ข้อมูลเพิ่มเติม 2

ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ

1-05-000-0001

TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.

เลขที่ผลิตภัณฑ์

TR21-001183

เลขที่ประจำสำ

1001265429



ประวัติ

ข้อมูลติดต่อ

ประเภทสล็อต

01

ที่ใช้ได้

โรงงาน

I03C

คลังวัสดุ กาญจนบุรี

รหัสบริษัท

9000

ที่เก็บสินค้า

2301

หม้อแปลง

แบบขั้วติดต่อ

R

แบบขั้วสกร

R

สล็อตพิเศษ

Date L.GoodsMvc

07.04.2026

ลูกค้า


ผู้ขาย

องค์ประกอบ WBS

/ 0



รายงานประวัติการไขงานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้พิมพ์ : C3PNPSS01  
 โฉลฉบับที่ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการไขงานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 13.05.2026  
 เวลา : 14:04:52  
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR21-4011183

เลข-ผู้ผลิต : 34646

เลขที่สัญญา :

โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) :

วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR-, 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.

บริษัทผู้ผลิต : SURINWAT

ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กักเก็บ มี 49 ชิ้นทรัพย์สิน : 460119493 / 0

วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	PTU-F-FA04-TR0189	xx บ้านโคขัย			ติดตั้ง			
24.07.2019					รีดลอน			
13.06.2023	3371XF000000920	บ.โครกสมอ (หนองไผ่ล้อม)บ.17 อ.พนมทวน			ติดตั้ง			
28.10.2025					รีดลอน			
29.10.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1301	หมด.พนมทวน	รับคืน	4981977404	7001125342	เสื่อมสภาพตามวาระ
03.02.2026	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	สกป.พนมทวน	โอน	4983242654		
02.04.2026	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	สกป.พนมทวน	โอน	4983989322		

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNIPSS01  
 โดเมนที่ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 13.05.2026  
 เวลา : 14:09:53  
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตรหัส: TR68-003909 เลข-รหัส: 6851411 รหัส : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0-48/0.24KV, SC  
 WBS : เลขที่สัญญา: บริษัทผลิต: THAJMAXWELL  
 โวลต์แอมป์แรงสูง(KVolt): โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt): ประเภททรัพย์สิน: หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์: 460789796 / 0  
 คุ้มครอง 4 ปี วันที่เริ่มรับประกัน: 30/08/2025 วันสิ้นสุดประกัน: 29/08/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
14.07.2025	Z001	กส. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4981077897		
29.08.2025	Z001	กส. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
29.08.2025	I030	คลังผลิต กายจนบุรี	8002	กบข.	โอน	5004651253		
09.09.2025	I030	คลังผลิต กายจนบุรี	8002	กบข.	เบิก	4981249827	7001125341	
13.05.2026	3371XF000000920	บ. โครกสมอ (ทองหล่อ) ม. 17 อ.พนมทวน			ติดตั้ง			



# TRANSFORMER

SIRIWAT TRANSFORMER CO. BANGKOK THAILAND


KVA 20 SERIAL NO. 348<sup>46</sup>

HV. 22000 A.091 L.V. 230/460 A.57/43.5

SINGLEPHASE SUBTRACTIVE POLARITY-TEMP. RISE 55°C MAX.

50 CYCLES 1.98 %IMP. OIL 55<sup>46</sup> WT. 230 KG. APPROX.

TYPE 58TF



H.V. VOLTS	TAP CHANGER POSITION
23100	1
22550	2
22000	3
21450	4
20900	5

DATE 25/1 No. 5



