



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน  
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๘

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 23-002529  
Serial No 35925 ขนาด 10 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตรถยนต์ Sirivivat ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย  
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ หลังวัดคงคา ม.9 ต.หนองไร่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ ..... อายุการใช้งาน ..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส  
หมายเลข PEA. 68-003916 Serial No. 6851418 ผลิตรถยนต์ Thai max well ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี  ไม่มี  อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ซ่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ เสื่อมสภาพ ทหาระ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก.๓ พทน.- 40A/69

เรียน อ.ก.บ.ช (ก3)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
(นายสุรวดี บุณยานุค)  
ผจก.กฟส.พนมทวน.  
๑๘ พ.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ [Signature] คณะกรรมการฯ  
( นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี ) ตำแหน่ง ผ.พ.ร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ [Signature] คณะกรรมการฯ  
( นายสุพจน์ น้ำใจดี ) ตำแหน่ง ผ.พ.บ.กฟส.พทน.

ลงชื่อ [Signature] คณะกรรมการฯ  
( นายชานนท์ คชชาติ ) ตำแหน่ง พชง.6 ผ.พ.ร.กฟส.พทน.

อุปกรณ์: 1000692513      หมวดอุปกรณ์: M      กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า  
 ศาสนาขยายอุปกรณ์: หม้อแปลงในระบบจำหน่าย  
 สถานะ: ESTO      WTRD  
 มีผลจาก: 28.10.2025      มีผลถึง: 31.12.9999

- ทั่วไป
- สถานที่ตั้ง
- องค์กร
- โครงสร้าง
- SerData
- ข้อมูลเพิ่มเติม 1
- ข้อมูลเพิ่มเติม 2
- ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ: 1-05-000-0000      TR, 10 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.  
 เลขที่ผลิตสัดเข้า: TR23-002529  
 เลขที่ประจำตัว: 1002295031      ประวัติ

ข้อมูลสัดเข้า

ประเภทสัดเข้า: 01      ที่ใช้ได้  
 โรงงาน: I030      คสังหัดสัด กายจนบุรี      รหัสบริษัท: 9000  
 ที่เก็บสินค้า: 2301      ผกป.พนมทวน  
 แบบขั้วสัดเข้า: R      บทบาทหลัก: R  
 สัดเข้าพิเศษ:      Date L.GoodsMvt: 02.04.2026  
 ลูกค่า:      ผู้ขาย:      องค์กรประกอบ WBS:

ใบสั่งขาย: / 0

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNPSS01  
 โฉลโฉมที่ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว


วันที่ : 15.05.2026  
 เวลา : 20:32:44  
 หน้าที่ : 1

เลขที่คำสั่งรับเข้า : TR23-002529 เลข-ผู้ผลิต : 35925  
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SRIVIWAT  
 โวลที่หม้อแปลงสูง(kVolt) : โวลที่เดิมรับประกับ : วันสิ้นสุดประกับ :  
 รับประกับ 0 ปี

วัสดุ : 1-05-000-0000 TR-, 10 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.  
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ผลิต.ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460128089 / 0  
 วันสิ้นสุดประกับ :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
07.09.2007	ITKK-F-FA05-TR0209	xx มป.บ้านโป่ง ม.16 ค.ทุ่งดอก			ติดตั้ง			
22.05.2019		คสังพัสด สพรณบุรี	2801	ศกป.สพท.	ซื้อฉนวน	4950823536		
22.05.2019		คสังพัสด สพรณบุรี	2801	ศกป.สพท.	ซื้อฉนวน	4950823618		
22.05.2019		คสังพัสด สพรณบุรี	2801	ศกป.สพท.	รับคืน	4950823623	6000823919	
21.05.2020		คสังพัสด กาญจนบุรี	2301	ศกป.พมททท	โอน	5002866868		
01.06.2020		คสังพัสด กาญจนบุรี	2301	ศกป.พมททท	เบิก	4955702997	2001036460	
25.01.2023		ทสังวัดคงคา ม. 9 ค.พหนองโรง			ติดตั้ง			
28.10.2025		คสังพัสด กาญจนบุรี	1301	มบด.พมททท	ซื้อฉนวน	4981977604	7001125296	
29.10.2025		คสังพัสด กาญจนบุรี	2301	ศกป.พมททท	รับคืน	4983242652		
03.02.2026		คสังพัสด กาญจนบุรี	2301	ศกป.พมททท	โอน	4983989320		
02.04.2026		คสังพัสด กาญจนบุรี						เสื่อมสภาพตามวาระ

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNNPSS01  
 โดเมนที่ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การใช้งานในส่วนอนุมัติภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 15.05.2026  
 เวลา : 20:36:39  
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตคู่กันที่ : TR68-003916  
 WBS :  
 โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt):  
 รับประกัน 4 ปี

วัสดุ : 1-05-000-0011 TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC  
 บริษัทผู้ผลิต : THAJMAXWELL  
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สัมพันธ์ : 460789803 / 0  
 วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

เลข-ผู้ผลิต : 6851418  
 เลขที่สัญญา :  
 โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt):  
 วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัด	ใบสั่ง	เหตุผล
14.07.2025	Z001	กมล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4981077897		
29.08.2025	Z001	กมล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
29.08.2025	I030	คลังหัตถ์ กาญจนบุรี	8002	กบข.	โอน	5004651253		
09.09.2025	I030	คลังหัตถ์ กาญจนบุรี	8002	กบข.	เบิก	4981249129	7001125294	
15.05.2026	33XFIA000075155	หลังวัดคงใจ			ติดตั้ง			



# TRANSFORMER

SIRIWAT TRANSFORMER CO. BANGKOK THAILAND

KVA 10 SERIAL NO. 35925

H.V. 22000 A. 1.5 L.V. 230/460 A. 21.7/43.5

SINGLE PHASE SUBTRACTIVE POLARITY-TEMP. RISE 55°C MAX.

50 CYCLES X IMP. OIL 88 l. TOT. WT. 140 kg. APPROX.

TYPE 10SFL



H.V. VOLTS	TAP CHANGER POSITION
23100	1
22550	2
22000	3
21450	4
20900	5

DATE 4-5 No. S1



