



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส(๙)กฟส.ด่านช้าง
เลขที่ ก.๓ กฟส.ดช.ผปร.๖๑๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ)TR๒๓-๐๐๒๗๙๔
เรียน ผจก.กฟส(๙)กฟส.ด่านช้าง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส ๒,๒๐๐-
๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๒๓-๐๐๒๗๙๔ ซีเรียลนัมเบอร์ ๓๗๔๗๑ ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT
ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑หม้อแปลงติดตั้งที่ -

วันที่ - ๒๕๖๘

กฟส.อ.ด่านช้าง ได้นำหม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒,๒๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ

พีโอเอ -

ซีเรียลนัมเบอร์ - ผลิตภัณฑ์ -

ไปติดตั้งแทน

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว

() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

-ล่อฟ้าแรงสูง () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด ๒๐-๒๑ เควี ๕ เคเอ

-ล่อฟ้าแรงต่ำ () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด.....-.....เควี ๒.๕-๕ เคเอ

-ฟิวส์แรงสูง () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด - แอมป์

-ฟิวส์แรงต่ำ () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด - แอมป์

-การตรวจสอบระบบสายดินได้ค่า Ground Resistant - โอห์ม

จ่ายโหลด - วงจร

มป.๒ - ป.๕๗

ส่งแล้ว

ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

(.....)

๒.๒ สภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลงหลังชำรุด

๒.๒.๑ ขั้วต่อบุชชิงแรงสูง / แรงต่ำ

๒.๒.๒ บุชชิงแรงสูง / แรงต่ำ

๒.๒.๓ ปะเก็นบุชชิงแรงสูง / แรงต่ำ

๒.๒.๔ ระดับน้ำมันในถังอะไหล่

๒.๒.๕ กระบอกที่ใส่สารดูดความชื้น

๒.๒.๖ สารดูดความชื้น

๒.๒.๗ ถัง / ครีประบายความร้อน

๒.๒.๘ ค่าฉนวนพีจี.....-...../ พีเอส.....-.....จีเอส.....-.....เมกกะโอห์ม

๒.๒.๙ อื่น ๆ

สภาพ	หมายเหตุ
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสภาพภายในหม้อแปลงชำรุดแล้ว มีสภาพดังนี้-

๒.๓.๑ ขดลวดแรงสูง () อาร์คขาด () อาร์คเป็นจุด () ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง

() ไหม้เกรียม () ปกติ () อื่น ๆ.....

๒.๓.๒ ขดลวดแรงต่ำ () อาร์คขาด () อาร์คเป็นจุด () ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง

() ไหม้เกรียม () ปกติ () อื่น ๆ.....

๒.๓.๓ แกน () ปกติ () ชำรุด

๒.๓.๔ แท็บ () ปกติ () ชำรุด

๒.๓.๕ น้ำมันหม้อแปลง () ปกติ () มีน้ำปน () มีเขม่าดำ

๒.๓.๖ ฉนวนที่ขดลวด () ปกติ () กรอบ-เกรียม () อื่น ๆ.....

๒.๔ การบำรุงรักษาหม้อแปลงก่อนหม้อแปลงชำรุดและได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว (มป. ๑, มป.๔ - ป.๔๑และ
มป.๑๑- ป.๔๑ กรณีชำรุดภายใน ๖ เดือน)

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เข้าหรือยืม เห็นควร

() คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

() ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

๓.๓ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน () รวบรวมไว้ขาย

() บริษัทจัดซ่อมแล้วจัดส่งคืนผู้ใช้ไฟ

๓.๔ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ ดช.๓๕๓/๒๕๖๙

เรียน อก.บช(ก.๓)

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ผจก.กฟส.(๙)กฟส.ด้านช่าง

๑๖ เมย. ๒๕๖๙

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายธนาเดช กิตตินวโชค) ตำแหน่ง ผ.บ.ร.

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายนพดล เขาแก้ว) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายฉัตรชัย แสงตะวัน) ตำแหน่ง ผ.บ.ร.

ผู้ใช้ : C3DACPSS01
โคลงเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026
เวลา : 14:15:13
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ : TR23-002794
WBS :
โวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) :
รับประกัน 0 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 37471
เลขที่สัญญา :
โวลท์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
ประจุเกททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49 ลิขสิทธิ์ : 460132801 / 0
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำสั่งงาน/สถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อ/ปริมาณที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เลขคำสั่งซื้อ	ใบสั่ง	หมายเหตุ
31.10.2005	JDAA-F-FA06-TR0016	xx บ้านหนองแจ้ง			ติดตั้ง			
24.01.2023	3372XF000001660	DCC บ้านหนองแจ้ง(นายเชย)			ติดตั้ง			
12.01.2026	1020	คลังพัสดุ สพรณบุรี	2601	ผกป. คำนข้าง	รับคืน	4983063396	7001146298	
20.01.2026					รื้อถอน			เสื่อมสภาพตามวาระ

ผู้ใช้ : C3DACPSS01
 ไลน์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026
 เวลา : 14:14:50
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR68-003684 เลข-ผู้ผลิต : 6851186 วัสดุ : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
 WBS : I-68-I-DACXX.15.2002 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) : ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460789571 / 0
 รับประกัน 4 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025 วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

วันที่	สถานะติดตั้ง	ข้อมูลกับสถานะติดตั้ง	กิโลวัตต์	ชื่อรายการกับสินทรัพย์	กิจกรรม	เอกสารจัดซื้อ	ใบสั่ง	รหัสผล
14.07.2025	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4981077897		
29.08.2025	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
29.08.2025	I020	คลังพัสดุ สหกรณ์บุรี	8002	กบข.	โอน	5004651251		
18.11.2025	I020	คลังพัสดุ สหกรณ์บุรี	8002	กบข.	โอน	4982293853	7001146297	
13.03.2026	I132-GISTAG	FL รอสว่าง GIS TAG - กฟอ.คช.			ติดตั้ง			