



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส(๙)กฟส.ด่านช้าง
เลขที่ ก.๓ กฟส.ดช.ผปร.๖๒๕/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ)TR๒๔-๐๐๔๘๑๙
เรียน ผจก.กฟส(๙)กฟส.ด่านช้าง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส ๒,๒๐๐-
๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๑๐ เควีเอ. พีโอเอ ๒๔-๐๐๔๘๑๙ ซีเรียลน์มเบอร์ ๑C๑๕๒๗๗ ผลิตภัณฑ์
SIRIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่อใช้งาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑หม้อแปลงติดตั้งที่ -

วันที่ - ๒๕๖๘

กฟส.อ.ด่านช้าง ได้นำหม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒,๒๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ

พีโอเอ - ซีเรียลน์มเบอร์ - ผลิตภัณฑ์ -

ไปติดตั้งแทน

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว

() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

-ล่อฟ้าแรงสูง () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด ๒๐-๒๑ เควี ๕ เคเอ

-ล่อฟ้าแรงต่ำ () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด.....-.....เควี ๒.๕-๕ เคเอ

-ฟิวส์แรงสูง () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด - แอมป์

-ฟิวส์แรงต่ำ () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด - แอมป์

-การตรวจสอบระบบสายดินได้ค่า Ground Resistant - โอห์ม

จ่ายโหลด - วงจร

ส่งแล้ว

ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๙

มป.๒ - ป.๕๗

(.....)

สภาพ	หมายเหตุ
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

๒.๒ สภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลงหลังชำรุด

๒.๒.๑ ขั้วต่อบushing แรงสูง / แรงต่ำ

๒.๒.๒ bushing แรงสูง / แรงต่ำ

๒.๒.๓ ปะเก็นbushing แรงสูง / แรงต่ำ

๒.๒.๔ ระดับน้ำมันในถังอะไหล่

๒.๒.๕ กระจกที่ใส่สารดูดความชื้น

๒.๒.๖ สารดูดความชื้น

๒.๒.๗ ถัง / ครีประบายความร้อน

๒.๒.๘ ค่าฉนวนพีจี.....-...../ พีเอส.....-.....จีเอส.....-.....เมกกะโหลม

๒.๒.๙ อื่น ๆ

๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสภาพภายในหม้อแปลงชำรุดแล้ว มีสภาพดังนี้-

๒.๓.๑ ขดลวดแรงสูง () อาร์คขาด () อาร์คเป็นจุด () ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง

() ไหม้เกรียม () ปกติ () อื่น ๆ.....

๒.๓.๒ ขดลวดแรงต่ำ () อาร์คขาด () อาร์คเป็นจุด () ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง

() ไหม้เกรียม () ปกติ () อื่น ๆ.....

๒.๓.๓ แกน () ปกติ () ชำรุด

๒.๓.๔ แท็บ () ปกติ () ชำรุด

๒.๓.๕ น้ำมันหม้อแปลง () ปกติ () มีน้ำปน () มีเขม่าดำ

๒.๓.๖ ฉนวนที่ขดลวด () ปกติ () กรอบ-เกรียม () อื่น ๆ.....

๒.๔ การบำรุงรักษาหม้อแปลงก่อนหม้อแปลงชำรุดและได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว (มป. ๑, มป.๔ - ป.๔๑และ
มป.๑๑- ป.๔๑ กรณีชำรุดภายใน ๖ เดือน)

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เข้าหรือยืม เห็นควร

() คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

() ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

๓.๓ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน () รวบรวมไว้ขาย

() บริษัทจัดซ่อมแล้วจัดส่งคืนผู้ใช้ไฟ

๓.๔ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ ดช.๓๖๔/๒๕๖๙

เรียน อ.ก.บช(ก.๓)



(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ผจก.กฟส.(๙)กฟส.ด่านช้าง

๑ ๖ เมย. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายธนาเดช กิตตินวโชค) ตำแหน่ง ผ.ปร.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายพดล เขาแก้ว) ตำแหน่ง ผ.บค.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายฉัตรชัย แสงตะวัน) ตำแหน่ง ผ.ปร.

ผู้ใช้ : C3DACPSS01
 โคลเออนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026
 เวลา : 13:48:31
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-004819
 WBS : เลข-ผู้ผลิต : 1C15277
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : เลขที่สัญญา :
 รับประกัน 0 ปี โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
 วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-000-0000 TR., 10 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. ก่อนปี 49 ลิขสิทธิ์ : 460133197 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คุณสมบัติของงานติดตั้ง	ที่กับสินค้า	ชื่อสถานที่เก็บสินค้า	ปริมาณ	เลขที่วัสดุ	ใบสั่ง	หมายเหตุ
31.10.2005	IDAA-F-FA09-TR0126	xx บ้านหน้าขาว			ติดตั้ง			
24.01.2023	3372XE000001501	DCC บ้านหน้าขาว			ติดตั้ง			
12.01.2026	1020	คลังพัสดุ สทรวนบุรี	2601	หมบ. ด่านช้าง	รับคืน	4983062964	7001146338	
20.01.2026					รื้อถอน			เสื่อมสภาพตามอายุ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026
เวลา : 14:01:37
หน้าที่ : 1

ผู้ใช้ : C3DACPSS01
โค๊ดเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR68-003710
WBS : 1-68-1-DACXX.15.2013
โวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) :
รับประกัน 4 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 6851212
เลขที่สัญญา :
โวลท์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025

วัสดุ : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า ลิขสิทธิ์ : 460789597 / 0
วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

วันที่	งานที่ติดตั้ง	ค่าอะไหล่สถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คลังสินค้าที่เก็บสินค้า	รายการ	เลขที่ทรัพย์สิน	ใบสั่ง	บันทึก
14.07.2025	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4981077897		
29.08.2025	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
29.08.2025	1020	คลังพัสดุ สท.รวมบุรี	8002	ถนน	โอน	5004651251		
18.11.2025	1020	คลังพัสดุ สท.รวมบุรี	8002	ถนน	โอน	4982293906	7001146336	
13.03.2026	1132-GISTAG	FL รหัสว่าง GIS TAG - กพอ.ดช.			ติดตั้ง			