



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ  
เลขที่ ก.3 นญช.(ปร.) ๓๑๓ /2569 วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ)  
เรียน ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR 47-004358 Serial No  
471219 ขนาด 30 kVA 1 เฟส ระบบ 22. kV ผลิตภัณฑ์ ANSI ดังนี้

- ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า
- ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย  
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านหนองจ้าวตาก ติดตั้งเมื่อวันที่ 24.ม.ค. 2566  
ชำรุดวันที่ 22 ก.พ. 2569 อายุการใช้งาน 16 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส  
หมายเลข PEA. 60-029001 Serial No. 270491092 ผลิตภัณฑ์ Full light ไปติดตั้งแทน  
2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี  ไม่มี  อื่น ๆ  
2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)  
 มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ  
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ  
3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก  
3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ซ่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน  
3.3 อื่น ๆ  
3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร  
 คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก  
 ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ศุภลักษณ์ อังศิริ คณะกรรมการฯ  
(นายศุภลักษณ์ อังศิริ) ตำแหน่ง หม.ปร.กฟส.นญช.

ลงชื่อ ว คณะกรรมการฯ  
(นายแสงธรรม ขำพิง) ตำแหน่ง พชง.6.ปร.กฟส.นญช.

ลงชื่อ ว คณะกรรมการฯ  
(นายสุบิน มงคลปลื้ม) ตำแหน่ง พชง.6 ปร.กฟส.นญช.

ที่ ก.3 นญช.(ปร.) ๓๑๓ /2569  
เรียน ออก.บช.(ก.3)  
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป  
ว 22 พ.ค. 69  
(นายสมชาย แก้วสมนึก)  
ผจก.กฟส.นญช.

ผู้ใช้ : C3NYCPSS01  
โคดแอนด์ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการ ใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 19.05.2026  
เวลา : 11:48:15  
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR47-004358 เลข-ผู้ผลิต : 471219  
WBS : P-TDD02.4-I-NYCB6.0120 เลขที่สัญญา :  
โวลต์แอมป์แรงดัน (kVolt) :  
รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน :  
วันที่ผลิต : 1-05-000-0002 TR.. 30 KVA. 1 P 3 W,22-0.46-0.23 KV.  
บริษัทผู้ผลิต : ANSI  
ประจำเขตทรัพย์สิน : อุบลราชธานี.ก่อนปี -9 สิ้นทรัพย์สิน : 460132893 / 0  
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลรายละเอียดติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ข้อมูลรายชื่อที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารจัดซื้อ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IDAA-F-FA02-TR0043	xx บ้านหนองข้าวตาก ม.4 ต.หนองรางวัด			ติดตั้ง			
24.01.2023	3372XF000001737	DCC บ.หนองข้าวตาก (1) ม.3 ต.หนองรางวัด			ติดตั้ง			
17.06.2024	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2701	ฝาก.ณฐ	รับคืน	4974987899	6001326071	
17.06.2024	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2701	ฝาก.ณฐ	เบิก	4974990744	6001326072	
17.06.2024	1133-GISTAG	FL รอสว่าง GIS TAG - กฟอ.ณฐ.			รูดถอน			การดัดแปลงงานปกติ
06.01.2025		DCC บ.หนองข้าวตาก (1) ม.3 ต.หนองรางวัด			ติดตั้ง			การดัดแปลงงานปกติ
12.02.2026	33XFIA000157239				รูดถอน			การดัดแปลงงานปกติ
31.03.2026					รับคืน			
31.03.2026	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2701	ฝาก.ณฐ		4983946696	4008252615	

  
(นายสุบิน มงคลสัมพันธ์)  
พนักงานช่าง

## รูปถ่ายเพื่อดำเนินการขายหม้อแปลงทอดตลาด

หม้อแปลงขนาด 30 KVA 1 เฟส  
หมายเลข PEA 47-004358 มลิตภัณฑ์  
ทรัพย์สินหม้อแปลงของ กฟส.หนองหญ้าไซ

