



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ
เลขที่ ก.3 นญช.(ปร.) ๓๑๘ /2569 วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ)
เรียน ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR 24-017544 Serial
No 82648 ขนาด 30 kVA 1 เฟส ระบบ 22. kV ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ดังนี้

- ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
- ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านหนองแก ๗๗ ติดตั้งเมื่อวันที่ ๒๑.๑.๒๕๖๘
ชำรุดวันที่ 4 พ.ค. 2569 อายุการใช้งาน 21 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส
หมายเลข PEA. 49-010057 Serial No. 490885 ผลิตภัณฑ์ CC ไปติดตั้งแทน
- 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
 มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

- 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ศุภลักษณ์ อังศิริ คณะกรรมการฯ
(นายศุภลักษณ์ อังศิริ) ตำแหน่ง ทม.ปร.กฟส.นญช.

ลงชื่อ ชย คณะกรรมการฯ
(นายแสงธรรม ขำฟัก) ตำแหน่ง พชง.6.ปร.กฟส.นญช.

ลงชื่อ ก คณะกรรมการฯ
(นายสุบิน มงคลปลื้ม) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.นญช.

ที่ ก.3 นญช.(ปร.) ๒๕๖ /2569
เรียน อก.บช.(ก.3)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ก
(นายสมชาย แก้วสมนึก)
ผจก.กฟส.นญช.

ผู้ใช้ : C3NYCPSS01
รหัสเจ้าหน้าที่ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026
เวลา : 11:22:50
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-017544
WBS :
โหลดแอมป์แรงสูง(kVA) :
รับประกัน 0 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 82648
เลขที่สัญญา :
จุดเชื่อมต่อแรงต้อ(Volt) :
วันที่เริ่มรับประกัน :

รหัส : 1-05-000-0002 TR., 30 KVA. 1 P 3 W,22-0.46-0.23 KV.
บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก.ก่อนปี 49
สินทรัพย์ : 460366589 / 0
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำสั่งย้ายสถานที่ติดตั้ง	คำสั่งย้ายที่เก็บสินค้า	คำสั่งย้ายที่เก็บสินค้า	กิจการรวม	เอกสารที่ส่ง	ใบส่ง	เหตุผล
31.10.2005	IDAA-F-FA02-TR0010							
24.01.2023	33XF1A000122828	xx บ้านหนองแกยาว ม.3 ต.หนองรางสัตว์ DCCบ้านหนองแกยาว			ติดตั้ง จุดตั้ง รับคืน			
11.05.2026	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2701	หมป.นนทบุรี		4984414741	4008312900	การดำเนินงานปกติ


(นายสุบิน มงคลสัมพันธ์)
พนักงานช่าง

รูปถ่ายเพื่อดำเนินการขายหม้อแปลงทอดตลาด

หม้อแปลงขนาด 30 KVA 1 เฟส

หมายเลข PEA 24-017544 ผลิตภัณฑ์

ทรัพย์สินหม้อแปลงของ กฟส.หนองหญ้าไซ

