



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569 วันที่
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 29-014234
Serial No 18078 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตรถยนต์ EKARAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านห้วยทด น.9 ต.จ.งพทพ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA. 68-009521 Serial No. 68022533 ผลิตรถยนต์ ASIA TRAF0 ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ เสื่อมสภาพตามเวลา

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก


ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก.3 พทน.-

เรียน อก.บช (ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


(นายสุรุต บุนนาค)
ผจก.กฟส.พทน.

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง ผ.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสุพจน์ น้ำใจดี) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ แพทท์ คณะกรรมการฯ
(นายชานนท์ คชายุทธ) ตำแหน่ง พชง.6 ผ.ปร.กฟส.พทน.



แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมตราส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1000300452	หมวดอุปกรณ์	M	กพท.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่าย			
สถานะ	ESTO	WTRD		
มีผลจาก	26.01.2026	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป

รหัส	1-05-00C-0001	TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-C.23 KV.
เลขที่ผลิตภัณฑ์	TR29-014234	
เลขที่ประจำตัว	1001265429	<input type="button" value="ประวัติ"/>

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก	01	ที่ใช้ได้	รหัสบริษัท	9000
โรงงาน	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	แบบบัญชี	R
ที่เก็บสินค้า	2301	หม้อแปลง	Date L.GoodsMvt	26.01.2026
แบบบัญชี	R		ผู้ขาย	
สต็อกพิเศษ	<input type="checkbox"/>		องค์ประกอบ WBS	
ลูกค้า				
ใบสั่งขาย		/ 0		

รายงานประวัติการไข้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้เขียน : CPNPPSS01
 โฉลโฉมที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการไข้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 13.05.2026
 เวลา : 13:25:56
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR29-014234 เลข-ผู้ผลิต : 18078
 WBS : เลขที่สัญญา :
 วัสดุที่มีแรงดันสูง(KVolt) : โรงทอหม้อแปลง(KVolt) :
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR-, 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : EKARAT
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ไฟฟ้า-กลุ่มมี 49 สันทราย : 460120852 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	PTU-F-FA04-TR0207	xx บ้านห้วยกรด(แยกศาลเจ้า)			ติดตั้ง			
25.01.2023	3371XF000007874	บ้านห้วยกรด ม. 9 ต.รางพวย			ติดตั้ง รีดออน			
25.01.2023					รีดออน			
26.01.2026	1030	คลังที่ติด กาญจนบุรี	2301	ศศป.พจนทวน	รับคืน	4983145321	7001111909	การดำเนินงานปกติ

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNINPSS01
 ใบเสนอหนี้ : PED-400
 ใบประกอบ : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 13-05-2026
 เวลา : 13:29:11
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตรหัสตัว : TR68-009521 เลข-ผู้ผลิต : 68022533
 WBS : เลขที่สัญญา :
 โวลต์แอมป์แรงสูง(KVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :
 รับประกัน 4 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 03/12/2025

รหัสตัว : 1-05-000-0011 TR-, 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, 5C
 บริษัทผู้ผลิต : ASJA TRAF0
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สัมผัสทรัพย์สิน : 460798046 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 02/12/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
01.10.2025	Z001	กมล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4982529772		
02.12.2025	Z001	กมล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004746550		
24.12.2025	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	0021	งานบรู๊ใช้ไฟ	โอน	5004768303		
14.01.2026	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	0021	งานบรู๊ใช้ไฟ	เบิก	4982988360	7001111908	
03.04.2026	3371XF000007874	บางพ้อมกรด ม. 9 ต.รางหวาย			ติดตั้ง			

EKARAT ENGINEERING CO., LTD.

BANGKOK, THAILAND


OIL IMMERSSED SINGLE PHASE TRANSFORMER

KVA **20** Hz **50** FAC.SER.No. **29-1321**

PRI. VOLT. **22000** SEC. VOLT. **230/460**

PRI. AMP. **0.909** SEC. AMP. **86.96/43.48**

POS.	H.V. SIDE
1	23100
2	22550
3	22000
4	21450
5	20900



IMP. (%) **2.16**

CONNECT	LV SIDE
$c_1 - d_2$	230
$c_2 - d_1$	460

SER. No. **19078**

WT (kg) **190** OIL (L) **55** DATE **8/12/28** No. **ND00**





