



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
วันที่

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 20-0052.96

Serial No 76009 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณท์ TATUNG ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ อังมะม่วง ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA. 68-010194 Serial No. 6804325 ผลิตภัณท์ SHABKANT ELECTRIC ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

ม.ป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ เคื่องรภาพ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก.3 พทน.-

เรียน อก.บช (ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสุรศักดิ์ นานาค)

ผู้อำนวยการ

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง ทพ.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสุพจน์ นำใจดี) ตำแหน่ง ทพ.บค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชานนท์ คชายุทธ) ตำแหน่ง พทง.6 ผพ.กฟส.พทน.



แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1000293993 หมวดอุปกรณ์ M กฟผ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
 คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงในระบบจำหน่าย
 สถานะ ESTO OLDR
 มีผลจาก 24.10.2025 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง ออศกร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป
 วัสดุ 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 เลขที่ผลิตรหัส TR20-005296
 เลขที่ประจำค่า 1001265429

ข้อมูลสต็อก
 ประเภทสต็อก 07 สต็อกที่บล็อก รหัสบริษัท 9000
 โรงงาน 1030 คสทสศ กาญจนบุรี
 ที่เก็บสินค้า 2301 กฟผ.พนมทวน
 แบบขั้วสต็อก R
 สต็อกพิเศษ
 ลुकค่า
 ใบสั่งขาย / 0
 วันที่หลัก R
 Date L.GoocsMvt 09.05.2026
 ผู้ขาย
 องค์กรภายนอก WBS

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : CPNINPSS01
 ใหลอท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การใช้งานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.05.2026
 เวลา : 17:29:22
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณ์ท์ : TR20-005296 เลข-ผู้ผลิต : 766009
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : TATUNG
 ใหลอท์แอมป์แรงสูง(kVolt) : โวลท์แอมป์แรงต่ำ(Volt) : ประเทศผู้ผลิต : วันที่เริ่มรับประกัน : 24/06/1979
 รับประกัน 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 25/06/1976

รหัส : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	INCB-F-FA02-TR0006	XX ว่าง			ติดตั้ง			
03.08.2020	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	2004	ปณ.ดีต้า กพท.บข.	ซื้อตอน	4956402507	2001054751	
03.08.2020	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2002	ปณ.ดีต้า กทอ.บพด	รับคืน	5003013128		
16.11.2020	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พนมทวน	โอน	4957982399	2001346431	
03.12.2020	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พนมทวน	เบิก	4966757349		
02.11.2022	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี			ติดตั้ง			
25.01.2023	3371XF0000000019	ดงมะม่วง			ซื้อตอน			
18.08.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พนมทวน	รับคืน	4980907492	700111867	การดำเนินงานปกติ
18.08.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1301	ศกป.พนมทวน	โอน	4981732293		
09.10.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พนมทวน	โอน	4983243078		
03.02.2026	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พนมทวน	โอน	4984407108		
09.05.2026	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พนมทวน	โอน			

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNNP5S01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.05.2026
 เวลา : 17:33:58
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR68-010194
 WBS :
 โวลต์แอมป์แรงสูง(KVolt) :
 รับประกัน 4 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 6804325
 เลขที่สัญญา :
 โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :
 วันที่เริ่มรับประกัน : 01/05/2025

วัด : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
 บริษัทผู้ผลิต : SAHABKANT ELECTRIC
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สันทรัพย์ : 460781181 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 30/04/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัด	ใบสั่ง	เหตุผล
30.04.2025	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	0021	งานบดใช้ไฟ	โอน	5004567611		
30.04.2025	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	0021	งานบดใช้ไฟ	โอน	4979840496		
12.06.2025	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	8002	กบช.	โอน	4979905336	7001111866	
19.08.2025	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	8002	กบช.	เบิก	4980912983		
22.05.2026	3371XF000000019	คงเหลือ			ติดตั้ง			

20-095296

TRANSFORMER

STANDARD SPECIFICATION ANSI C57.12

RATING **20** SERIAL NO.

PHASE **50** HZ **766009**

TEMP. RISE **65** °C

AMBIENT TEMP. **35** °C TYPE FORM **PS5**

VOLTAGE RATINGS CLASS **OA**

22000 IMPEDANCE AT 75 °C

230/460 **2.00**

SUBTRACTIVE POLARITY

H.V. CONNECTION

TAP	VOLTS	TAP CHANGER	
		NO.	CONNECT
	23100	1	3-4
	22550	2	3-5
	22000	3	2-5
	21450	4	2-6
	20900	5	1-6

L.V. CONNECTION

TERM.	VOLTS	CONNECT
	460	X ₁ -X ₂
	230	X ₁ -X ₃
		X ₂ -X ₄



WEIGHT **152** KG

OIL CAPACITY **12** LITERS

FILLED WITH MINERAL OIL

TATUNG CO

TAIWAN, THE REPUBLIC OF CHINA

MSG. DATE **9/11/71** **454235**



