



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569 วันที่
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 28-005899

Serial No 85574205 ขนาด 20 KVA 1 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตภัณท์ HICO ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ กบ.บ.เทใจ ม.14 พนมทวน ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 20 KVA 1 เฟส

หมายเลข PEA. 32-003865 Serial No. 18393 ผลิตภัณท์ EKARAT ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 5 รูป อื่น ๆ

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ เกินมรภท

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก.3 พทน.- เอเตช/อว

เรียน อก.บช (ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สุรวิทย์ บุนนาค

(นายสุรวิทย์ บุนนาค)
ผจก.กฟส.พทน.

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ [Signature] คณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง ผ.พ.กฟส.พทน.

ลงชื่อ [Signature] คณะกรรมการฯ
(นายสุพจน์ น้ำใจดี) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ [Signature] คณะกรรมการฯ
(นายชานนท์ คชายุทธ) ตำแหน่ง พทง.6 ผ.พ.กฟส.พทน.

อุปกรณ์ 1000300344 หมวดอุปกรณ์ M กฟต.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
 คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงในระบบจำหน่าย
 สถานะ ESTO OLDR
 มีผลจาก 27.03.2024 มีผลถึง 31.12.9999

- ทัวไป สถานที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทัวไป
 วัสดุ 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.4G-0.23 KV.
 เลขที่ผลิตรหัสแท่ง TR28-005899
 เลขที่ประจำสำเนา 1001265429 ประวัติ

ข้อมูลสต็อก
 ประเภทสต็อก 07 สต็อกที่บิลล์ รหัสบริษัท 9000
 โรงงาน 1030 สังกัด กทม.
 ที่เก็บสินค้า 2301 กฟต.พนมทวน
 แนวรับสต็อก R แบบรหัส R
 สต็อกพิเศษ Date L.GoodsMvt 09.05.2026
 ราคาค่า ผู้ขาย
 ใบสั่งขาย / 0 องค์ประกอบ WBS

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNPSS01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.05.2026
 เวลา : 17:55:15
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR32-003865 เลข-ผู้ผลิต : 118393
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : EKARAT
 วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 วัสดุที่มีอายุการใช้งาน : อุปกรณ์ที่มีแรงดัน(Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กักเก็บ : อุปกรณ์ : 460727690 / 0
 ระบุประกัน 0 ปี วันที่เริ่มประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัด	ใบสั่ง	เหตุผล
23.12.2008	JP.TU-FA03-TR0209	XX บ้านแดง(ข้าง)52.001648.50k			ติดตั้ง			
23.04.2009	IBPB-F-FA11-TR0079	XX ม.7 ต.กรับใหญ่	2001	บริษัท กฟผ.บมจ	ติดตั้ง	4967319264	7000760213	การดำเนินงานปกติ
19.12.2022	1060	คลังพัสดุ บ้านโป่ง			รับโอน			
19.12.2022	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	สภ.พนมทวน	โอน	5004141812		
13.03.2024	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	สภ.พนมทวน	โอน	4973905241	2001467904	การดำเนินงานปกติ
27.08.2024		DCC_ท้าย ม.เขาใหญ่ ม.14 อ.พนมทวน			ติดตั้ง			
31.03.2026	3371XF000007983							

28-005899

STEC 379

HICO
ONAN
SINGLE PHASE
C.S.P.
TRANSFORMER

KVA 20 50HZ

HV 22000 V
LV 460/230V

POL. SUBT. TEMP. RISE 65°C BIL 125 KV
 CUR. (460V) 43.5A | IMP. 75°C % OIL QTY 52
 SER. NO. WT 205 KG

HIGH VOLTAGE.	TAP CHANGER	
	POS. NO.	CONNECTS
23100	1	4 - 5
22550	2	3 - 5
22000P	3	3 - 6
21450	4	2 - 6
20900F	5	2 - 7

HYOSUNG HEAVY IND LTD SEONGNAM



