



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก3), ผจก.กฟส.ท่ามะกา
เลขที่ ก.3 ทมก.(มต) 1039/2569 วันที่ 27 พ.ค. 2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน อ.ก.บข.(ก3), ผจก.กฟส.ท่ามะกา/รจก.(ท)

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ทมก.001/2569 ลงวันที่ 7 มกราคม 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR20-062342

Serial No 731685 ขนาด 100 kVA 3 เฟส ระบบ 22-0.4 kV ผลิตภัณฑ์ TATUNG ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.5 ต.ท่ามะกา ติดตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ชำรุดวันที่ สป.ตามวาระ I-67-I-TKAOM.15.2001 อายุการใช้งาน 49 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 100 kVA 3 เฟส
หมายเลข PEA TR66-021142 Serial No. 990515 ผลิตภัณฑ์ THAIPATANAKIT ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ ...ตาม มติที่ประชุม (ระเบียบวาระที่3) 3.3หม้อที่รื้อถอนจากงานสับเปลี่ยนหม้อแปลง

ตามวาระ ระบุตั้งบ่งชี้ E อุปกรณ์เสื่อมสภาพ แขนงป้ายห้ามใช้งาน และรวบรวมเพื่อจำหน่าย (พ.ม) 22/2567)

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายจรัญ ศรีบางแพรง) ตำแหน่ง ชจก.(ท)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายอดุลย์ วงษ์ปัญญา) ตำแหน่ง ทผ.มต.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายสวัสดิวัฒน์ ภาตินทุ) ตำแหน่ง ชผ.มต.

เรียน อ.ก.บข.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายจรัญ ศรีบางแพรง)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ผู้ใช้ : C3TKAWSM01
 คุคเคอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026
 เวลา : 10:28:13
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR20-062342 เลข-ผู้ผลิต : 731685
 WBS : เลขที่สัญญา :
 วัตต์ของหม้อแปลงสูง (kVolt) : วัตต์ของหม้อแปลงต่ำ (VOLT) :
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน :

วันที่ : 1-05-001-0006 TR. 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 บริษัทผู้ผลิต : TATUNG
 ประเภทพหุคูณ : อุปรณ์พก. ก่อปี 49 สิ้นพหุ : 460125431 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITMK-F-FA08-TR0065	xx หน้าบ้านผู้ว่า DCC_ม.4 ค.พระนันทน์ (หน้าบ้านผู้ว่าเก่า)	2301	หมป.ท่าเรือ	ติดตั้ง รับคืน	4966528020	2001340148	
10.04.2020	3371XF000001300	คลังพัสดุ บ้านโป่ง	1201	หมป.ท่าเรือ	โอน	4974018503		การดำเนินงานปกติ
15.10.2022	1060	คลังพัสดุ บ้านโป่ง	1001	หมป.ท่าเรือ	โอน	4974180411		
04.04.2024	1070	คลังพัสดุ ท่ามระกา	1001	หมป.ท่ามระกา	โอน	4977495423	2001511579	
23.04.2024	1070	คลังพัสดุ ท่ามระกา			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
04.12.2024	1070	คลังพัสดุ ท่ามระกา			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
17.02.2025	33XF1A000098564	DCC_ม.5 ค.ท่ามระกา ก่อถึง น.อัครลาเขต			รับคืน			การดำเนินงานปกติ
23.04.2025	1070	คลังพัสดุ ท่ามระกา	1001	หมป.ท่ามระกา		4979275626	7001064246	

ผู้ใช้ : C3TKAWSM01
 วิศวกร : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการดำเนินงานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026
 เวลา : 10:28:41
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตตัวหม้อ : TR66-021142 เลข-ผู้ผลิต : 990515 วัสดุ : 1-05-001-0067 TR. 100KVA, 3P, 22-0.416/0.24KV, DYN11, SC
 WBS : 1-67-1-TKAWM.15.2001 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAI PATANAKIT
 วิศวกรออกแบบแรงสูง (KVolt) : วิศวกรที่ปฏิบัติงาน : หม่อมหลวงไฟฟ้า สิบพหุพันธ์ : 460736970 / 0
 อนุมัติรับประกัน : 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 22/02/2024 อนุมัติรับประกัน : 21/02/2027

วันที่	สถานะการผลิต	ชื่อสัญญาผลิต	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสัญญาที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เลขตัววัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
26.04.2024	Z001	นรธ.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004180359		
08.05.2024	Z001	นรธ.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4974390947		
29.05.2024	1070	คลังพัสดุ หน่วยงาน	8002	กบข.	โอน	5004210766		
18.03.2025	1070	คลังพัสดุ หน่วยงาน	8002	กบข.	โอน	4978749211		
30.04.2025	33XFA000098564	DCC-N.5 ฆ. หน่วยงาน ก่อตั้ง บ.จัดการเขต			ติดตั้ง		7001064247	