



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กฟส.ท่าเรือ
เลขที่ ก.3 กฟส.ท่าเรือ(ปร) /2569 วันที่
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ) TR24-011150_50kVA
เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3.กบช.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA. TR.24-011150 Serial No
3C35048 ขนาด 50 kVA 3 เฟส ระบบ 22,000-400/230 kv ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT. ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่
ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด KVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน
- 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
 มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก
3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
3.3 อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย
3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายวิทยา เรือนสา) ตำแหน่ง. หน.ปร.กฟส.ท่าเรือ
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายศิริพงษ์ หาดเครือ) ตำแหน่ง. หน.ปร.กฟส.ท่าเรือ
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอนันต์ แก้วแกมทอง) ตำแหน่ง. พชง.4.ผปร.กฟส.
ท่าเรือ.

ที่ ก.3 กฟส.ท่าเรือ(ปร) 416 /2569
เรียน ออก.บช.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสันติ งามชื่น)
ผจก.กฟส.(ระดับ9) กฟส.ท่าเรือ
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘

ZPMR033

ผู้ยื่น : CSTARPPSS01
 โครงการ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033
 วันที่ : 07.05.2026
 เวลา : 16:57:48
 หน้า : 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการซ่อมของหม้อแปลงแรงดัน
 เลข-ผู้ผลิต : TR24-011150
 เลข-ผู้ผลิต : 3C35048
 เลขรหัสเฉพาะ :
 WBS :
 วัสดุและปริมาณของ(KVoh):
 จำนวน 0 ปี

384 : I-05-001-0005 TR., 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 บริษัทผู้ผลิต : SIREVIVA T
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สับที่พิมพ์ : 460343735 / 0
 วันเริ่มดูแลรักษา :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	ใบสั่ง	เลขที่ใบสั่ง	ใบสั่ง
01.05.2009	8010	คงส่งไป-			ติดตั้ง			
08.05.2014	G999	คำสั่งจำหน่ายจากบัญชี ก.ร. & ไม่ใช้งาน			ติดตั้ง			
17.05.2014	ITMA-F-FA06-TR0066	XX สบ.-บ้านหนองพัน-ห้วยกรก			ติดตั้ง			
12.05.2021	33XFA000034879	DCC_บ้านหนองพัน ม.13 อ.ละหาน			รื้อถอน			
31.03.2026	1070	คำสั่งตัด จำนวน	2201	หมก.ทำนอ	รับคืน		4983956053	7001156331
31.03.2026								การดำเนินงานปกติ

หม้อแปลงขนาด 50 kVA หมายเลข PEA.24-011150 Serial No 3C35048 ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ทรัพย์สินแม่แปลง กฟส.ท่าเรือ

