

ZPMR033

ผู้ยื่น : C3TARPS01
 ใต้ออกรหัส : PED-400
 ใบประกอบ : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการเข้ามาของหม้อแปลงตามตัว

วันที่ : 07.05.2026
 เวลา : 13:06:04
 หน้า : 1

เลขที่คัสตัมเมอร์ : TR23-004173

เลข-ผู้ติดต่อ : 3C32837

รหัส : 1-05-001-0005 TR., 50 KVA. 3-P 22-0-40 KV.DY 11

WBS : เลขที่สัญญาเช่า :

บริษัทผู้ผลิต : SRIRIWIAT

โวลต์และมิลิโวลต์สูง(KVolt) :

ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ทดแทน-ภาคมี 49 สันพัทธ์ : 460125553 / 0

รับประกัน 0 ปี

รับส่งมอบประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	สายส่งตามสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	สายส่งภายในเก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006	IBPB-F-FA11-TR0074	สายส่งตามสถานที่ติดตั้ง						
16.11.2007	ITMK-F-FA06-TR0047	xx บ้านกรับใหญ่ ม.3 อ.กรับใหญ่			ติดตั้ง			
24.12.2009	ITMK-F-FA07-TR0018	xx ม.9 ต.ดอนขมิ้นรังไร้งามมีดระเกษอร์			ติดตั้ง			
05.03.2020	3371XF000001377	xx พลังงานมีดระเกษอร์ ม.3 ต.ดอนขมิ้น			ติดตั้ง			
05.03.2020	33XFIA000062476	DCC_พลังงานมีด ระเกษอร์ ม.3 ต.ดอนขมิ้น			ติดตั้ง			
22.08.2021	I060	หน้างานมีด ม.3 ต.ดอนขมิ้น			รื้อถอน			
22.08.2021	I070	คลังพัสดุ บ้านโป่ง	2301	หมก.ท่าเรือ	รับคืน	4961090364	6001074166	เสื่อมสภาพตามวาระ
04.04.2024		คลังพัสดุ ท่ามะกา	1201	ถนน.ท่าเรือ	โอน	4974018503		

หม้อแปลงขนาด 50 KVA หมายเลข PEA.23-004173 Serial No 3C32837 ผลิตกันชนที่ SIRIWAT ทรัพย์สินหมายเลข กฟส.ท่าเรือ

