



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง ผจก.กฟส.บ่อพลอย

เลขที่

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๖-๐๐๙๘๕๔ ขนาด ๑๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๖-๐๐๙๘๕๔ Serial No.๑C๒๔๐๖๔ ขนาด ๑๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ) กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน วัดค่าฉนวนขดลวดต่ำ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี.๒๕๖๙ ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : ฟ้าผ่าลงหม้อแปลง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๖๑๗ /๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟจ.กจ., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

นายวิชา ตันยัตเส็ง
ผจก.กฟส.บ่อพลอย

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสหิรัญ) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายเอกชัย จันทร์เจริญ) ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ด TR๒๖-๐๐๙๘๕๔ (๑๐ KVA)



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๖-๐๐๙๘๕๕)

แสดงรายการ(L) แก้ไข(E) ปรินท์(P) การคำนวณค่า(S) ระบบ(Y) รีเซ็ต(H)



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3BOPPM01
 โดเมน : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การใช้งานส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 26.05.2026
 เวลา : 13:44:22
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR26-009654 เลข-ผู้ผลิต : 1C24064 รหัส : 1-05-000-0000 TR.. 10 KVA. 1 P 3 W, 2270.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIVAT
 โวลท์แอมป์แรงสูง(kVoh): โวลท์แอมป์แรงต่ำ(Volt): ประเภทพหุยลิติน : อุปกรณ์พก. ก่อตั้งปี 49 ลิ้นทอง : 460251278 / 0
 ระบุประเภ : 0 U วันที่เริ่มรับประเภ : วันสิ้นสุดประเภ :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ปีเก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารรหัส	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006 26.03.2021 01.06.2022 09.01.2024 09.01.2024	IUTG-F-FA09-TR0138 1121-GISTAG 1030	xx บ้านเขาเหล็ก ม.5 ต.เขาโจด FL ผลิต GIS TAG - กฟอ.บพล. คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิทินค้า กฟอ.บพล	ติดตั้ง รื้อถอน ติดตั้ง รื้อถอน	4972844435	2001449215	การดำเนินงานปกติ