



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง ผจก.กฟส.บ่อพลอย

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๘-๐๐๒๓๖๖ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๘-๐๐๒๓๖๖ Serial No. N๘๕๕๗๐๖๑๔๓ ขนาด ๕๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ HICO ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ) กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน วัดค่าฉนวนขดลวดต่ำ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๗

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี.๒๕๖๙ ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMRo๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : ฟิวส์ลมห้อแปลง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๕๕๐ /๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟจ.กจ., อก.บช.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
(นายกิตติวัฒน์ ป่อนิล)
รจก.(ล) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.บ่อพลอย

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสหิรัญ) ตำแหน่ง ผม.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายเอกชัย จันทร์เจริญ) ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟส.บพล.

รูปขลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๒๘-๐๐๒๓๖๖ (๒๐ KVA)




รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๘-๐๐๒๓๖๖)

แสดงรายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3BOPPOM01
 โคลเออร์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การให้ข้อมูลภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.05.2026
 เวลา : 09:43:58
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR28-002366 เลข-ผู้ผลิต : N855706143 วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : HICO
 โวลท์และมปีแรงสูง(kVolt) : โวลท์และมปีแรงต่ำ(Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ทรน.ก่อนปี 49 สิบทรัพย์ : 460132243 / 0
 รับประกัน 1 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 31/10/1985 วันสิ้นสุดประกัน : 30/04/1987

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	สายรับสายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	สายรับสายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารรหัส	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005 24.01.2023 07.09.2023 07.09.2023	IUTG-F-FA10-TR0121 3371XF000002704 I030	xx บ้านวังทอง ม.12 ค.หลนรัง DCC คลังสินค้า กาญจนาบุรี	2002	ปฎิบัติ กทอ.บพล	ติดตั้ง ติดตั้ง รีดออน รับคืน	4970935368	4006619330	การดำเนินงานปกติ