



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(กต)  
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๖๔-๐๐๐๖๙๕\_๑๐๐kVA  
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.๓.๒๕๖๗  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๖๔-๐๐๐๖๙๕ Serial No  
๒๑๐๐๑๔ ขนาด ๑๐๐ kVA ๓ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ KV ผลิตภัณฑ์ THAI TRAF0 ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกัน)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกัน)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า
๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย
- ๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ..... ติดตั้งเมื่อวันที่ .....
- ชำรุดวันที่ ..... อายุการใช้งาน ..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ..... KVA ..... เฟส  
หมายเลข PEA. .... Serial No. .... ผลิตภัณฑ์ ..... ไปติดตั้งแทน
- ๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี .....  ไม่มี  อื่น ๆ .....
- ๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน ..... รูป อื่น ๆ .....

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

- ๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม  
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

- คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....
- ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) ๒๒/๕ ๒๕๖๙  
เรียน ออก.บข.(กต)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
( นายนิธิ พิชาดุลย์ )  
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ทผ.บค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรี) ตำแหน่ง ชผ.(๑) กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายนันทวุฒิ อ้อวิลัย) ตำแหน่ง พทง.4 ผบค.กฟส.ท่าม่วง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการเข้างานของหม้อแปลงรายตัว

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR64-000695  
 WBS : P-TDD02.4-1-TAME2.0013  
 เลขที่สัญญา : 210014  
 เลขที่ผู้ผลิต : THAI TRAF0  
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 01/03/2021  
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 29/02/2024  
 วันที่ : 1-05-001-0067 TR..100KVA, 3P, 22-0.416/0.24KV, DYN11, SC  
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า  
 สิทธิทรัพย์ : 460633232 / 0

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสถานที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เลขสารวัตร	ใบสั่ง	หมายเหตุ
24.03.2021	1030	คลังพัสดุ กวฉงนนบุรี	0022	Plant Stock P. I	โอน	5003121929		
30.04.2021	1030	คลังพัสดุ กวฉงนนบุรี	0022	Plant Stock P. I	โอน	4959206695		
15.06.2021	1030	คลังพัสดุ กวฉงนนบุรี		Plant Stock P. I	โอน	4959634028	6001005636	
24.01.2023	33XFIA000127882	FL รอสราง GIS TAG - พว.ทมจ.			ติดตั้ง			
17.11.2023	1030	DCC บ้านดอนคำแม่ น.1 พังครุ			รับโอน	4972185258	2001446695	
17.11.2023	1030	คลังพัสดุ กวฉงนนบุรี	2201	หมบ.ทามจจ	รับคืน	4972185769		
30.01.2025	1030	คลังพัสดุ กวฉงนนบุรี	1201	หมบ.ทามจจ	โอน	4978134077		
05.02.2026	1030	คลังพัสดุ กวฉงนนบุรี	2201	หมบ.ทามจจ	โอน	4983274395		